Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9347.038.1
Строит.Адрес: Седова 94
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219401-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 219401
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 9,43
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	69,09	66,71	2,38	64,19	38,69	25,50	7,00	5,00	1,79	1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29	-	53,33	0,00	0,07			1,86
24.09.16	24,00	-	109,83	108,57	1,26	63,25	39,91	23,34	7,00	5,00	2,54	1,58	0,00	0,00	1,58	0,00	1,58	-	50,08	0,00	0,08			2,62
25.09.16	24,00	-	111,19	109,79	1,40	63,93	40,85	23,08	7,00	5,00	2,54	1,79	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	-	48,09	0,00	0,09			2,62
26.09.16	24,00	-	107,10	104,19	2,91	62,67	39,96	22,71	7,00	5,00	2,46	1,58	0,00	0,00	1,58	0,00	1,58	-	56,04	0,00	0,09			2,55
27.09.16	24,00	-	107,65	104,35	3,30	62,31	40,14	22,17	7,00	5,00	2,43	1,48	0,00	0,00	1,48	0,00	1,48	-	58,77	0,00	0,09			2,52
28.09.16	24,00	-	109,36	106,18	3,18	61,41	39,80	21,61	7,00	5,00	2,40	1,51	0,00	0,00	1,51	0,00	1,51	-	56,36	0,00	0,09			2,49
29.09.16	24,00	-	117,75	114,89	2,86	63,10	41,41	21,69	7,00	5,00	2,59	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	-	56,03	0,00	0,09			2,67
30.09.16	24,00	-	122,19	119,34	2,85	65,90	43,58	22,32	7,00	5,00	2,76	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	-	57,89	0,00	0,09			2,85
01.10.16	24,00	-	121,08	119,40	1,68	64,87	43,12	21,75	7,00	5,00	2,61	1,57	0,00	0,00	1,57	0,00	1,57	-	57,82	0,00	0,10			2,71
02.10.16	24,00	-	120,10	118,37	1,73	64,81	43,00	21,81	7,00	5,00	2,62	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34	-	56,58	0,00	0,08			2,69
03.10.16	24,00	-	122,65	119,39	3,26	65,26	42,95	22,31	7,00	5,00	2,79	1,49	0,00	0,00	1,49	0,00	1,49	-	61,02	0,00	0,09			2,88
04.10.16	24,00	-	128,96	125,60	3,36	64,01	42,25	21,76	7,00	5,00	2,82	2,31	0,00	0,00	2,31	0,00	2,31	-	57,24	0,00	0,13			2,95
05.10.16	24,00	-	97,83	94,43	3,40	59,38	38,58	20,80	7,00	5,00	2,09	1,44	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44	-	50,21	0,00	0,07			2,17
06.10.16	24,00	-	100,50	97,01	3,49	56,02	35,64	20,38	7,00	5,00	2,09	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	-	54,16	0,00	0,08			2,17
07.10.16	24,00	-	133,65	130,06	3,59	63,51	41,95	21,56	7,00	5,00	2,92	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91	-	59,44	0,00	0,11			3,03
08.10.16	24,00	-	130,48	128,60	1,88	61,70	40,84	20,86	7,00	5,00	2,72	1,42	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42	-	54,42	0,00	0,08			2,80
09.10.16	24,00	-	131,42	129,69	1,73	63,25	41,63	21,62	7,00	5,00	2,91	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	-	56,48	0,00	0,01			2,92
10.10.16	24,00	-	135,32	131,71	3,61	64,11	41,92	22,19	7,00	5,00	3,09	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16	-	57,08	0,00	0,07			3,15
11.10.16	24,00	-	138,83	134,64	4,19	64,78	42,42	22,36	7,00	5,00	3,20	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37	-	62,11	0,00	0,08			3,28
12.10.16	24,00	-	138,75	134,53	4,22	65,22	42,66	22,56	7,00	5,00	3,23	1,32	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	-	62,30	0,00	0,08			3,31
13.10.16	24,00	-	137,78	133,94	3,84	65,23	42,39	22,84	7,00	5,00	3,24	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06	-	62,84	0,00	0,07			3,31
14.10.16	24,00	-	141,76	137,90	3,86	65,61	43,03	22,58	7,00	5,00	3,31	0,89	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89	-	64,17	0,00	0,06			3,37
15.10.16	24,00	-	140,76	138,25	2,51	65,20	43,01	22,19	7,00	5,00	3,16	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23	-	60,69	0,00	0,08			3,23
16.10.16	24,00	-	139,15	136,24	2,91	65,72	43,19	22,53	7,00	5,00	3,15	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	-	59,83	0,00	0,11			3,26
17.10.16	24,00	-	142,22	137,98	4,24	65,44	43,21	22,23	7,00	5,00	3,26	1,44	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44	-	62,98	0,00	0,09			3,35
18.10.16	24,00	-	141,04	137,09	3,95	65,44	43,11	22,33	7,00	5,00	3,25	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	-	61,86	0,00	0,07			3,32
19.10.16	24,00	-	139,77	135,66	4,11	66,49	43,10	23,39	7,00	5,00	3,36	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	-	62,64	0,00	0,08			3,45
20.10.16	24,00	-	141,25	136,81	4,44	68,94	44,21	24,73	7,00	5,00	3,63	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	-	67,46	0,00	0,06			3,69
21.10.16	24,00	-	140,72	136,79	3,93	70,91	45,07	25,84	7,00	5,00	3,74	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	-	66,41	0,00	0,08			3,82
22.10.16	24,00	-	140,35	137,54	2,81	72,65	45,76	26,89	7,00	5,00	3,82	1,44	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44	-	62,63	0,00	0,09			3,91
Среднее	24,00	-	125,28	122,19	3,10	64,51	41,91	22,60	7,00	5,00	2,88	1,39	-	-	1,39	-	1,39	-	58,57	-	0,08	-	-	2,96
Итого	720,00		3758,53	3665,65	92,88						86,50	41,72	0,00	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00			2,45	0,00	0,00	88,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 09:00	19498,39	18729,82	456,91	0,00	460,98	0,00	558,97		
	23.10.16 07:00	23291,98	22429,95	498,74	0,00	502,81	0,00	648,88		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -0,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **41,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта