Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9054.038.1
Строит.Адрес: Седова 98
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208346
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	65,53	54,30	11,23	63,50	40,89	22,61	7,00	5,00	1,27	10,68	-	-	10,88	-	10,88	-	63,25	-	0,67			1,94
24.09.16	24,00	-	64,10	52,83	11,27	62,54	40,12	22,42	7,00	5,00	1,21	10,82	-	-	11,01	-	11,01	-	62,53	-	0,68			1,89
25.09.16	24,00	-	65,93	52,74	13,19	63,25	40,70	22,55	7,00	5,00	1,22	12,69	-	-	12,92	-	12,92	-	63,28	-	0,80			2,02
26.09.16	24,00	-	61,90	50,76	11,14	61,81	39,70	22,11	7,00	5,00	1,15	10,66	-	-	10,85	-	10,85	-	61,66	-	0,66			1,81
27.09.16	24,00	-	61,81	51,22	10,59	61,44	39,87	21,57	7,00	5,00	1,14	10,04	-	-	10,22	-	10,22	-	61,48	-	0,62			1,76
28.09.16	24,00	-	62,85	51,77	11,08	60,62	39,19	21,43	7,00	5,00	1,15	10,39	-	-	10,55	-	10,55	-	60,88	-	0,63			1,78
29.09.16	24,00	-	66,85	56,13	10,72	62,26	40,24	22,02	7,00	5,00	1,28	10,03	-	-	10,21	-	10,21	-	62,35	-	0,63			1,90
30.09.16	24,00	-	68,58	57,98	10,60	65,00	41,35	23,65	7,00	5,00	1,40	10,11	-	-	10,27	-	10,27	-	64,95	-	0,66			2,06
01.10.16	24,00	-	69,02	57,74	11,28	64,02	40,86	23,16	7,00	5,00	1,37	10,69	-	-	10,89	-	10,89	-	64,01	-	0,69			2,06
02.10.16	24,00	-	68,78	56,90	11,88	63,96	40,71	23,25	7,00	5,00	1,36	11,21	-	-	11,43	-	11,43	-	63,96	-	0,72			2,08
03.10.16	24,00	-	68,81	58,30	10,51	64,36	40,73	23,63	7,00	5,00	1,42	9,88	-	-	10,08	-	10,08	-	64,27	-	0,63			2,06
04.10.16	24,00	-	72,70	61,55	11,15	63,12	40,28	22,84	7,00	5,00	1,45	10,46	-	-	10,65	-	10,65	-	63,07	-	0,66			2,11
05.10.16	24,00	-	55,73	43,46	12,27	58,03	36,94	21,09	7,00	5,00	1,00	11,41	-	-	11,58	-	11,58	-	55,36	-	0,63			1,63
06.10.16	24,00	-	59,21	46,73	12,48	55,10	33,71	21,39	7,00	5,00	1,06	11,50	-	-	11,66	-	11,66	-	54,65	-	0,63			1,69
07.10.16	24,00	-	74,45	62,53	11,92	62,60	40,01	22,59	7,00	5,00	1,47	11,07	-	-	11,27	-	11,27	-	62,37	-	0,69			2,16
08.10.16	24,00	-	73,76	61,07	12,69	60,84	38,90	21,94	7,00	5,00	1,40	11,74	-	-	11,91	-	11,91	-	60,58	-	0,71			2,12
09.10.16	24,00	-	74,22	60,58	13,64	62,43	39,46	22,97	7,00	5,00	1,46	12,61	-	-	12,82	-	12,82	-	62,48	-	0,79			2,25
10.10.16	24,00	-	74,85	62,40	12,45	63,23	39,81	23,42	7,00	5,00	1,54	11,27	-	-	11,49	-	11,49	-	63,25	-	0,71			2,25
11.10.16	24,00	-	76,93	63,64	13,29	64,04	40,33	23,71	7,00	5,00	1,62	11,43	-	-	11,65	-	11,65	-	64,44	-	0,74			2,36
12.10.16	24,00	-	76,59	63,44	13,15	64,29	40,41	23,88	7,00	5,00	1,66	10,93	-	-	11,13	-	11,13	-	63,89	-	0,70			2,36
13.10.16	24,00	-	76,29	63,85	12,44	64,37	40,07	24,30	7,00	5,00	1,65	10,93	-	-	11,13	-	11,13	-	64,29	-	0,70			2,35
14.10.16	24,00	-	78,17	66,27	11,90	64,80	40,97	23,83	7,00	5,00	1,66	10,68	-	-	10,90	-	10,90	-	64,75	-	0,69			2,35
15.10.16	24,00	-	78,42	66,77	11,65	64,41	41,06	23,35	7,00	5,00	1,62	10,78	-	-	11,00	-	11,00	-	64,47	-	0,70			2,31
16.10.16	24,00	-	78,54	64,52	14,02	64,93	41,01	23,92	7,00	5,00	1,60	13,12	-	-	13,36	-	13,36	-	64,87	-	0,85			2,45
17.10.16	24,00	-	78,37	66,63	11,74	64,64	40,98	23,66	7,00	5,00	1,63	10,96	-	-	11,18	-	11,18	-	64,72	-	0,71			2,34
18.10.16	24,00	-	77,75	66,29	11,46	64,60	40,66	23,94	7,00	5,00	1,64	10,67	-	-	10,88	-	10,88	-	64,53	-	0,69			2,33
19.10.16	24,00	-	78,12	65,22	12,90	65,71	40,53	25,18	7,00	5,00	1,69	12,07	-	-	12,31	-	12,31	-	66,06	-	0,80			2,49
20.10.16	24,00	-	78,15	66,19	11,96	68,06	41,58	26,48	7,00	5,00	1,81	11,15	-	-	11,38	-	11,38	-	68,09	-	0,76			2,57
21.10.16	24,00	-	77,45	66,26	11,19	70,03	42,57	27,46	7,00	5,00	1,89	10,23	-	-	10,47	-	10,47	-	70,20	-	0,72			2,60
22.10.16	24,00	-	79,24	65,87	13,37	71,73	43,27	28,46	7,00	5,00	1,95	12,39	-	-	12,65	-	12,65	-	71,64	-	0,89			2,84
Среднее	24,00	-	71,44	59,46	11,97	63,66	40,23	23,43	7,00	5,00	1,46	11,09	-	-	11,29	-	11,29	-	63,54	-	0,70	-	-	2,16
Итого	720,00		2143,10	1783,94	359,16						43,76	332,60	0,00	0,00	338,73	0,00	338,73	0,00			21,14	0,00	0,00	64,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 09:00	25104,45	20377,82	4365,90	-	4456,69	-	788,47	-	-
	23.10.16 07:00	27242,19	22156,86	4698,02	-	4794,94	-	859,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -3,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **338,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016

«____» _____ г.