Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Слободская 3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Слободская 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207781
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207781-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nxв)-M2*(n2-nxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,34	14,44	-0,10	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,00
23.09.16	24,00	-	84,78	84,78	0,00	40,46	35,66	4,80	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,41
24.09.16	24,00	-	169,42	169,42	0,00	40,86	36,49	4,37	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,74
25.09.16	24,00	-	169,58	169,58	0,00	41,24	36,90	4,34	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,74
26.09.16	24,00	-	169,18	169,18	0,00	40,54	36,46	4,08	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,70
27.09.16	24,00	-	166,55	166,55	0,00	40,61	36,56	4,05	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,68
28.09.16	24,00	-	164,54	164,54	0,00	40,39	36,30	4,09	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,68
29.09.16	24,00	-	152,38	152,38	0,00	40,91	36,45	4,46	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,69
30.09.16	24,00	-	138,24	138,24	0,00	40,72	36,06	4,66	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,65
01.10.16	24,00	-	138,14	138,14	0,00	40,81	36,04	4,77	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,66
02.10.16	24,00	-	138,28	138,03	0,25	40,86	36,04	4,82	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,68
03.10.16	24,00	-	137,71	137,71	0,00	40,27	35,54	4,73	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,66
04.10.16	24,00	-	137,74	137,74	0,00	40,49	35,51	4,98	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,69
05.10.16	24,00	-	137,69	137,42	0,27	40,91	35,78	5,13	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,72
06.10.16	24,00	-	137,55	137,55	0,00	41,52	36,16	5,36	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,74
07.10.16	24,00	-	137,55	137,55	0,00	43,28	37,52	5,76	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,80
08.10.16	24,00	-	137,36	137,08	0,28	42,65	37,02	5,63	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,78
09.10.16	24,00	-	137,70	137,70	0,00	42,53	36,90	5,63	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,78
10.10.16	24,00	-	137,65	137,65	0,00	43,07	37,15	5,92	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,82
11.10.16	24,00	-	137,97	137,65	0,32	44,81	38,35	6,46	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,91
12.10.16	24,00	-	138,00	138,00	0,00	45,94	39,09	6,85	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,95
13.10.16	24,00	-	137,90	137,90	0,00	48,46	40,82	7,64	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,06
14.10.16	24,00	-	137,73	137,73	0,00	48,36	40,88	7,48	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,03
15.10.16	24,00	-	137,80	137,80	0,00	48,77	41,27	7,50	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,04
16.10.16	24,00	-	137,80	137,80	0,00	48,69	41,28	7,41	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,02
17.10.16	24,00	-	137,70	137,70	0,00	48,48	41,13	7,35	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,02
18.10.16	24,00	-	137,66	137,43	0,23	48,58	41,11	7,47	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,04
19.10.16	24,00	-	137,26	137,26	0,00	50,49	42,32	8,17	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,13
20.10.16	24,00	-	136,21	136,21	0,00	51,28	42,75	8,53	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,17
21.10.16	24,00	-	136,12	136,12	0,00	52,92	43,89	9,03	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,24
22.10.16	24,00	-	136,14	136,14	0,00	53,29	44,11	9,18	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,25
Среднее	24,00	-	136,78	136,74	0,04	43,44	37,61	5,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,82
Итого	744,00		4240,33	4238,98	1,35						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	25,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 10:00	42636,03	42625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	402,73	-	-
	23.10.16 07:00	46910,39	46898,94	0,00	0,00	0,00	0,00	428,50	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ИнфраХит Монтаж
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыта"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.
Печать энергосбыта