Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Слободская 3 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Слободская 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208190
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208190-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,59	17,47	-0,88	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,00
23.09.16	24,00	-	67,98	67,98	0,00	40,55	35,41	5,14	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,35
24.09.16	24,00	-	134,66	134,66	0,00	40,80	36,06	4,74	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,64
25.09.16	24,00	-	132,39	132,39	0,00	41,18	36,33	4,85	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,65
26.09.16	24,00	-	132,70	132,70	0,00	40,46	35,63	4,83	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,65
27.09.16	24,00	-	131,55	131,55	0,00	40,55	35,58	4,97	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,66
28.09.16	24,00	-	131,67	131,67	0,00	40,32	35,30	5,02	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,67
29.09.16	24,00	-	118,23	118,23	0,00	40,84	35,22	5,62	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,67
30.09.16	24,00	-	105,30	105,30	0,00	40,65	34,57	6,08	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,64
01.10.16	24,00	-	105,21	105,21	0,00	40,73	34,54	6,19	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,66
02.10.16	24,00	-	105,04	105,04	0,00	40,79	34,47	6,32	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,67
03.10.16	24,00	-	104,53	104,53	0,00	40,19	33,96	6,23	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,65
04.10.16	24,00	-	104,38	104,20	0,18	40,42	33,82	6,60	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,70
05.10.16	24,00	-	103,98	103,98	0,00	40,84	34,05	6,79	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,71
06.10.16	24,00	-	103,59	103,59	0,00	41,43	34,24	7,19	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,74
07.10.16	24,00	-	103,50	103,50	0,00	43,20	35,37	7,83	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,81
08.10.16	24,00	-	103,10	102,72	0,38	42,57	34,84	7,73	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,81
09.10.16	24,00	-	102,95	102,95	0,00	42,46	34,73	7,73	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,79
10.10.16	24,00	-	102,86	102,86	0,00	42,98	34,80	8,18	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,85
11.10.16	24,00	-	102,98	102,98	0,00	44,71	35,87	8,84	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,92
12.10.16	24,00	-	103,76	103,76	0,00	45,83	36,51	9,32	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,97
13.10.16	24,00	-	103,68	103,68	0,00	48,36	38,08	10,28	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,07
14.10.16	24,00	-	104,01	104,01	0,00	48,26	38,13	10,13	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,05
15.10.16	24,00	-	104,22	104,22	0,00	48,68	38,37	10,31	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,08
16.10.16	24,00	-	104,20	104,20	0,00	48,60	38,44	10,16	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,06
17.10.16	24,00	-	104,15	104,15	0,00	48,40	38,37	10,03	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,05
18.10.16	24,00	-	104,26	104,26	0,00	48,48	38,27	10,21	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,07
19.10.16	24,00	-	107,31	107,31	0,00	50,39	39,49	10,90	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,17
20.10.16	24,00	-	110,11	110,11	0,00	51,16	40,04	11,12	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,23
21.10.16	24,00	-	109,81	109,81	0,00	52,81	41,01	11,80	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,30
22.10.16	24,00	-	109,56	109,38	0,18	53,18	41,18	12,00	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,33
Среднее	24,00	-	105,22	105,19	0,02	43,43	35,81	7,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,83
Итого	744,00		3261,67	3260,93	0,74						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	25,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 10:00	41440,52	41394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	434,98	-	-
	23.10.16 07:00	44729,60	44682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	460,90	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/
подпись потребителя печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборов учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.