Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207114
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

52,56

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.09.16 | 24,00 | - | 64,93 | 53,59 | 11,34 | 61,42 | 61,08 | 0,34 | 7,00 | 5,00 | 0,09 | 10,10 | - | - | 10,29 | - | 10,29 | - | 61,81 | - | 0,63 | | | 0,72 |
| 24.09.16 | 24,00 | - | 62,36 | 52,46 | 9,90 | 64,72 | 64,41 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | 0,13 | 8,21 | - | - | 8,39 | - | 8,39 | - | 64,80 | - | 0,53 | | | 0,66 |
| 25.09.16 | 24,00 | - | 59,98 | 47,75 | 12,23 | 64,80 | 64,30 | 0,50 | 7,00 | 5,00 | 0,12 | 10,59 | - | - | 10,78 | - | 10,78 | - | 65,60 | - | 0,70 | | | 0,82 |
| 26.09.16 | 24,00 | - | 56,72 | 46,49 | 10,23 | 64,53 | 64,26 | 0,27 | 7,00 | 5,00 | 0,12 | 8,70 | - | - | 8,89 | - | 8,89 | - | 64,23 | - | 0,56 | | | 0,68 |
| 27.09.16 | 24,00 | - | 59,32 | 47,69 | 11,63 | 64,88 | 64,50 | 0,38 | 7,00 | 5,00 | 0,12 | 9,96 | - | - | 10,13 | - | 10,13 | - | 65,16 | - | 0,65 | | | 0,77 |
| 28.09.16 | 24,00 | - | 65,66 | 53,14 | 12,52 | 66,14 | 65,87 | 0,27 | 7,00 | 5,00 | 0,14 | 10,63 | - | - | 10,85 | - | 10,85 | - | 66,04 | - | 0,71 | | | 0,85 |
| 29.09.16 | 24,00 | - | 65,38 | 54,43 | 10,95 | 65,20 | 64,92 | 0,28 | 7,00 | 5,00 | 0,16 | 8,76 | - | - | 8,93 | - | 8,93 | - | 65,19 | - | 0,57 | | | 0,73 |
| 30.09.16 | 24,00 | - | 61,88 | 52,32 | 9,56 | 65,51 | 65,20 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | 0,14 | 7,73 | - | - | 7,88 | - | 7,88 | - | 65,66 | - | 0,51 | | | 0,65 |
| 01.10.16 | 24,00 | - | 62,15 | 49,80 | 12,35 | 65,84 | 65,48 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | 0,14 | 10,51 | - | - | 10,74 | - | 10,74 | - | 66,08 | - | 0,69 | | | 0,83 |
| 02.10.16 | 24,00 | - | 61,60 | 50,28 | 11,32 | 66,20 | 65,88 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | 0,14 | 9,48 | - | - | 9,65 | - | 9,65 | - | 66,29 | - | 0,63 | | | 0,77 |
| 03.10.16 | 24,00 | - | 60,90 | 49,60 | 11,30 | 65,86 | 65,52 | 0,34 | 7,00 | 5,00 | 0,15 | 9,36 | - | - | 9,55 | - | 9,55 | - | 66,02 | - | 0,62 | | | 0,77 |
| 04.10.16 | 24,00 | - | 75,95 | 61,43 | 14,52 | 66,21 | 59,59 | 6,62 | 7,00 | 5,00 | 0,64 | 11,18 | - | - | 11,41 | - | 11,41 | - | 66,08 | - | 0,74 | | | 1,37 |
| 05.10.16 | 24,00 | - | 85,60 | 73,71 | 11,89 | 65,98 | 42,50 | 23,48 | 7,00 | 5,00 | 1,93 | 8,74 | - | - | 8,90 | - | 8,90 | - | 65,93 | - | 0,58 | | | 2,51 |
| 06.10.16 | 24,00 | - | 84,27 | 73,02 | 11,25 | 67,11 | 43,17 | 23,94 | 7,00 | 5,00 | 1,93 | 8,61 | - | - | 8,81 | - | 8,81 | - | 66,80 | - | 0,58 | | | 2,51 |
| 07.10.16 | 24,00 | - | 83,46 | 72,54 | 10,92 | 66,13 | 42,82 | 23,31 | 7,00 | 5,00 | 1,84 | 8,70 | - | - | 8,87 | - | 8,87 | - | 66,13 | - | 0,58 | | | 2,41 |
| 08.10.16 | 24,00 | - | 81,99 | 72,06 | 9,93 | 65,33 | 42,42 | 22,91 | 7,00 | 5,00 | 1,78 | 7,95 | - | - | 8,11 | - | 8,11 | - | 65,34 | - | 0,52 | | | 2,30 |
| 09.10.16 | 24,00 | - | 81,99 | 70,99 | 11,00 | 65,32 | 42,15 | 23,17 | 7,00 | 5,00 | 1,77 | 9,06 | - | - | 9,25 | - | 9,25 | - | 65,58 | - | 0,60 | | | 2,37 |
| 10.10.16 | 24,00 | - | 80,73 | 71,87 | 8,86 | 65,94 | 42,40 | 23,54 | 7,00 | 5,00 | 1,81 | 6,99 | - | - | 7,14 | - | 7,14 | - | 66,14 | - | 0,46 | | | 2,27 |
| 11.10.16 | 24,00 | - | 81,35 | 70,76 | 10,59 | 67,01 | 42,74 | 24,27 | 7,00 | 5,00 | 1,84 | 8,78 | - | - | 8,96 | - | 8,96 | - | 67,05 | - | 0,59 | | | 2,43 |
| 12.10.16 | 24,00 | - | 80,41 | 70,54 | 9,87 | 66,66 | 42,40 | 24,26 | 7,00 | 5,00 | 1,84 | 8,00 | - | - | 8,16 | - | 8,16 | - | 66,66 | - | 0,54 | | | 2,37 |
| 13.10.16 | 24,00 | - | 80,03 | 69,99 | 10,04 | 65,37 | 41,49 | 23,88 | 7,00 | 5,00 | 1,79 | 8,24 | - | - | 8,41 | - | 8,41 | - | 65,22 | - | 0,54 | | | 2,33 |
| 14.10.16 | 24,00 | - | 80,11 | 70,26 | 9,85 | 66,06 | 42,09 | 23,97 | 7,00 | 5,00 | 1,78 | 8,38 | - | - | 8,56 | - | 8,56 | - | 65,87 | - | 0,55 | | | 2,33 |
| 15.10.16 | 24,00 | - | 79,22 | 69,81 | 9,41 | 65,25 | 41,80 | 23,45 | 7,00 | 5,00 | 1,74 | 7,86 | - | - | 8,01 | - | 8,01 | - | 65,25 | - | 0,52 | | | 2,25 |
| 16.10.16 | 24,00 | - | 79,75 | 68,60 | 11,15 | 65,45 | 41,81 | 23,64 | 7,00 | 5,00 | 1,74 | 9,35 | - | - | 9,54 | - | 9,54 | - | 65,65 | - | 0,62 | | | 2,35 |
| 17.10.16 | 24,00 | - | 79,40 | 69,20 | 10,20 | 65,69 | 41,96 | 23,73 | 7,00 | 5,00 | 1,77 | 8,31 | - | - | 8,51 | - | 8,51 | - | 65,66 | - | 0,55 | | | 2,31 |
| 18.10.16 | 24,00 | - | 79,11 | 68,95 | 10,16 | 65,24 | 41,53 | 23,71 | 7,00 | 5,00 | 1,77 | 8,18 | - | - | 8,33 | - | 8,33 | - | 65,20 | - | 0,53 | | | 2,30 |
| 19.10.16 | 24,00 | - | 78,83 | 68,60 | 10,23 | 65,43 | 41,21 | 24,22 | 7,00 | 5,00 | 1,78 | 8,36 | - | - | 8,53 | - | 8,53 | - | 65,60 | - | 0,55 | | | 2,33 |
| 20.10.16 | 24,00 | - | 79,53 | 69,43 | 10,10 | 67,73 | 42,21 | 25,52 | 7,00 | 5,00 | 1,90 | 8,15 | - | - | 8,31 | - | 8,31 | - | 68,01 | - | 0,56 | | | 2,46 |
| 21.10.16 | 24,00 | - | 80,95 | 70,46 | 10,49 | 70,91 | 43,89 | 27,02 | 7,00 | 5,00 | 2,05 | 8,40 | - | - | 8,61 | - | 8,61 | - | 71,41 | - | 0,60 | | | 2,65 |
| 22.10.16 | 24,00 | - | 63,00 | 58,22 | 4,78 | 72,44 | 46,73 | 25,71 | 7,00 | 5,00 | 1,35 | 8,67 | - | - | 8,79 | - | 8,79 | - | 57,53 | - | 0,50 | | | 1,85 |
| Среднее | 24,00 | - | 73,22 | 62,60 | 10,62 | 66,01 | 51,21 | 14,80 | 7,00 | 5,00 | 1,15 | 8,86 | - | - | 9,04 | - | 9,04 | - | 65,60 | - | 0,58 | - | - | 1,73 |
| Итого | 720,00 | | 2196,56 | 1877,99 | 318,57 | | | | | | 34,47 | 265,94 | 0,00 | 0,00 | 271,29 | 0,00 | 271,29 | 0,00 | | | 17,47 | 0,00 | 0,00 | 51,94 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.16 06:00 | 23655,16 | 20032,38 | 1993,63 | - | 2043,36 | - | 509,87 | - | - |
| | 23.10.16 07:00 | 25841,36 | 21901,49 | 2259,27 | - | 2314,34 | - | 561,69 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = -2,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **271,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«__» 25 ОКТ 2016 г.