Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 10647.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____

| | |
|---|---|
| Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Тхв, гр.С= 9,58

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.09.16 | 24,00 | - | 161,24 | 149,96 | 11,28 | 61,35 | 61,25 | 0,10 | 7,00 | 5,00 | 0,11 | 9,69 | - | - | 9,87 | - | 9,87 | - | 61,84 | - | 0,60 | | | 0,71 |
| 24.09.16 | 24,00 | - | 143,21 | 131,81 | 11,40 | 64,71 | 64,57 | 0,14 | 7,00 | 5,00 | 0,13 | 9,68 | - | - | 9,87 | - | 9,87 | - | 65,17 | - | 0,63 | | | 0,76 |
| 25.09.16 | 24,00 | - | 115,58 | 104,22 | 11,36 | 64,87 | 64,64 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,12 | 9,90 | - | - | 10,09 | - | 10,09 | - | 65,73 | - | 0,65 | | | 0,77 |
| 26.09.16 | 24,00 | - | 108,04 | 97,00 | 11,04 | 64,67 | 60,39 | 4,28 | 7,00 | 5,00 | 0,54 | 9,26 | - | - | 9,45 | - | 9,45 | - | 64,50 | - | 0,60 | | | 1,14 |
| 27.09.16 | 24,00 | - | 108,89 | 97,87 | 11,02 | 65,01 | 54,77 | 10,24 | 7,00 | 5,00 | 1,12 | 9,21 | - | - | 9,42 | - | 9,42 | - | 65,49 | - | 0,60 | | | 1,72 |
| 28.09.16 | 24,00 | - | 117,97 | 107,37 | 10,60 | 66,26 | 56,29 | 9,97 | 7,00 | 5,00 | 1,20 | 8,71 | - | - | 8,89 | - | 8,89 | - | 66,19 | - | 0,58 | | | 1,78 |
| 29.09.16 | 24,00 | - | 117,17 | 106,26 | 10,91 | 65,30 | 55,54 | 9,76 | 7,00 | 5,00 | 1,16 | 9,13 | - | - | 9,31 | - | 9,31 | - | 65,50 | - | 0,60 | | | 1,75 |
| 30.09.16 | 24,00 | - | 119,13 | 108,53 | 10,60 | 65,64 | 55,93 | 9,71 | 7,00 | 5,00 | 1,21 | 8,24 | - | - | 8,41 | - | 8,41 | - | 65,83 | - | 0,54 | | | 1,76 |
| 01.10.16 | 24,00 | - | 115,93 | 103,11 | 12,82 | 65,95 | 55,87 | 10,08 | 7,00 | 5,00 | 1,18 | 10,76 | - | - | 10,97 | - | 10,97 | - | 66,28 | - | 0,71 | | | 1,89 |
| 02.10.16 | 24,00 | - | 114,98 | 102,80 | 12,18 | 66,34 | 56,16 | 10,18 | 7,00 | 5,00 | 1,17 | 10,22 | - | - | 10,44 | - | 10,44 | - | 66,71 | - | 0,68 | | | 1,86 |
| 03.10.16 | 24,00 | - | 113,02 | 100,92 | 12,10 | 65,96 | 55,75 | 10,21 | 7,00 | 5,00 | 1,16 | 10,10 | - | - | 10,30 | - | 10,30 | - | 66,24 | - | 0,67 | | | 1,83 |
| 04.10.16 | 24,00 | - | 137,83 | 125,72 | 12,11 | 66,30 | 56,84 | 9,46 | 7,00 | 5,00 | 1,37 | 9,50 | - | - | 9,68 | - | 9,68 | - | 66,56 | - | 0,63 | | | 2,00 |
| 05.10.16 | 24,00 | - | 149,74 | 137,61 | 12,13 | 66,11 | 57,01 | 9,10 | 7,00 | 5,00 | 1,44 | 9,32 | - | - | 9,52 | - | 9,52 | - | 66,25 | - | 0,62 | | | 2,06 |
| 06.10.16 | 24,00 | - | 152,04 | 139,53 | 12,51 | 67,19 | 57,82 | 9,37 | 7,00 | 5,00 | 1,54 | 9,18 | - | - | 9,36 | - | 9,36 | - | 67,04 | - | 0,61 | | | 2,15 |
| 07.10.16 | 24,00 | - | 153,53 | 140,93 | 12,60 | 66,21 | 57,07 | 9,14 | 7,00 | 5,00 | 1,52 | 9,12 | - | - | 9,30 | - | 9,30 | - | 66,38 | - | 0,60 | | | 2,13 |
| 08.10.16 | 24,00 | - | 152,20 | 139,51 | 12,69 | 65,41 | 56,30 | 9,11 | 7,00 | 5,00 | 1,49 | 9,38 | - | - | 9,56 | - | 9,56 | - | 65,56 | - | 0,62 | | | 2,11 |
| 09.10.16 | 24,00 | - | 152,26 | 137,06 | 15,20 | 65,40 | 56,14 | 9,26 | 7,00 | 5,00 | 1,50 | 11,74 | - | - | 11,96 | - | 11,96 | - | 65,76 | - | 0,77 | | | 2,27 |
| 10.10.16 | 24,00 | - | 151,52 | 137,99 | 13,53 | 66,00 | 56,53 | 9,47 | 7,00 | 5,00 | 1,52 | 10,35 | - | - | 10,55 | - | 10,55 | - | 66,30 | - | 0,69 | | | 2,21 |
| 11.10.16 | 24,00 | - | 151,11 | 138,81 | 12,30 | 67,09 | 57,44 | 9,65 | 7,00 | 5,00 | 1,52 | 9,59 | - | - | 9,81 | - | 9,81 | - | 67,23 | - | 0,65 | | | 2,17 |
| 12.10.16 | 24,00 | - | 150,05 | 137,86 | 12,19 | 66,75 | 57,18 | 9,57 | 7,00 | 5,00 | 1,49 | 9,71 | - | - | 9,91 | - | 9,91 | - | 66,92 | - | 0,65 | | | 2,14 |
| 13.10.16 | 24,00 | - | 149,33 | 137,03 | 12,30 | 65,46 | 56,06 | 9,40 | 7,00 | 5,00 | 1,46 | 9,72 | - | - | 9,92 | - | 9,92 | - | 65,52 | - | 0,64 | | | 2,10 |
| 14.10.16 | 24,00 | - | 149,17 | 136,77 | 12,40 | 66,15 | 56,67 | 9,48 | 7,00 | 5,00 | 1,47 | 9,92 | - | - | 10,12 | - | 10,12 | - | 66,07 | - | 0,66 | | | 2,12 |
| 15.10.16 | 24,00 | - | 147,98 | 135,24 | 12,74 | 65,37 | 56,03 | 9,34 | 7,00 | 5,00 | 1,42 | 10,35 | - | - | 10,53 | - | 10,53 | - | 65,54 | - | 0,68 | | | 2,10 |
| 16.10.16 | 24,00 | - | 148,08 | 134,56 | 13,52 | 65,56 | 56,13 | 9,43 | 7,00 | 5,00 | 1,43 | 11,07 | - | - | 11,29 | - | 11,29 | - | 66,02 | - | 0,73 | | | 2,16 |
| 17.10.16 | 24,00 | - | 148,02 | 135,34 | 12,68 | 65,81 | 56,37 | 9,44 | 7,00 | 5,00 | 1,44 | 10,26 | - | - | 10,48 | - | 10,48 | - | 65,95 | - | 0,68 | | | 2,11 |
| 18.10.16 | 24,00 | - | 148,09 | 135,34 | 12,75 | 65,35 | 55,97 | 9,38 | 7,00 | 5,00 | 1,46 | 9,88 | - | - | 10,07 | - | 10,07 | - | 65,44 | - | 0,65 | | | 2,11 |
| 19.10.16 | 24,00 | - | 147,76 | 134,78 | 12,98 | 65,53 | 55,93 | 9,60 | 7,00 | 5,00 | 1,48 | 10,20 | - | - | 10,39 | - | 10,39 | - | 66,14 | - | 0,68 | | | 2,15 |
| 20.10.16 | 24,00 | - | 149,18 | 136,76 | 12,42 | 67,81 | 57,75 | 10,06 | 7,00 | 5,00 | 1,54 | 9,96 | - | - | 10,15 | - | 10,15 | - | 68,23 | - | 0,68 | | | 2,22 |
| 21.10.16 | 24,00 | - | 155,47 | 143,25 | 12,22 | 70,99 | 60,43 | 10,56 | 7,00 | 5,00 | 1,70 | 9,58 | - | - | 9,78 | - | 9,78 | - | 71,40 | - | 0,69 | | | 2,39 |
| 22.10.16 | 24,00 | - | 120,14 | 116,70 | 3,44 | 72,62 | 62,08 | 10,54 | 7,00 | 5,00 | 0,85 | 11,08 | - | - | 11,27 | - | 11,27 | - | 57,97 | - | 0,64 | | | 1,49 |
| Среднее | 24,00 | - | 138,29 | 126,35 | 11,93 | 66,11 | 57,56 | 8,54 | 7,00 | 5,00 | 1,22 | 9,83 | - | - | 10,02 | - | 10,02 | - | 65,86 | - | 0,65 | - | - | 1,87 |
| Итого | 720,00 | | 4148,66 | 3790,64 | 358,02 | | | | | | 36,72 | 294,81 | 0,00 | 0,00 | 300,67 | 0,00 | 300,67 | 0,00 | | | 19,42 | 0,00 | 0,00 | 56,14 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.16 10:00 | 55276,97 | 51123,17 | 4122,73 | - | 4210,66 | - | 715,79 | | - |
| | 23.10.16 07:00 | 59366,70 | 54858,91 | 4416,92 | - | 4510,68 | - | 731,65 | | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = -2,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **300,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

Наладить работу системы отопления

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отделение эксплуатации КУУТЭ
Печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.