Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205802
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	51,11	44,30	6,81	61,68	61,27	0,41	7,00	5,00	0,03	6,63	-	-	6,72	-	6,72	-	61,84	-	0,41			0,44
24.09.16	24,00	-	50,82	43,67	7,15	65,00	64,60	0,40	7,00	5,00	0,01	7,40	-	-	7,56	-	7,56	-	64,95	-	0,48			0,49
25.09.16	24,00	-	48,82	40,97	7,85	65,17	64,59	0,58	7,00	5,00	0,00	8,19	-	-	8,36	-	8,36	-	65,87	-	0,54			0,54
26.09.16	24,00	-	46,22	39,58	6,64	64,79	53,13	11,66	7,00	5,00	0,45	6,95	-	-	7,04	-	7,04	-	64,20	-	0,45			0,90
27.09.16	24,00	-	48,71	42,13	6,58	65,20	39,01	26,19	7,00	5,00	1,09	6,70	-	-	6,84	-	6,84	-	65,18	-	0,44			1,53
28.09.16	24,00	-	53,83	47,25	6,58	66,42	41,92	24,50	7,00	5,00	1,14	6,80	-	-	6,96	-	6,96	-	66,07	-	0,45			1,60
29.09.16	24,00	-	52,33	46,69	5,64	65,47	41,93	23,54	7,00	5,00	1,09	5,83	-	-	5,93	-	5,93	-	65,26	-	0,38			1,47
30.09.16	24,00	-	51,69	45,46	6,23	65,81	41,97	23,84	7,00	5,00	1,08	6,39	-	-	6,52	-	6,52	-	65,73	-	0,42			1,50
01.10.16	24,00	-	50,40	45,02	5,38	66,12	41,88	24,24	7,00	5,00	1,08	5,51	-	-	5,60	-	5,60	-	65,93	-	0,37			1,45
02.10.16	24,00	-	52,08	44,83	7,25	66,53	42,00	24,53	7,00	5,00	1,09	7,40	-	-	7,55	-	7,55	-	66,55	-	0,49			1,58
03.10.16	24,00	-	51,47	44,31	7,16	66,16	41,85	24,31	7,00	5,00	1,07	7,35	-	-	7,48	-	7,48	-	66,05	-	0,49			1,55
04.10.16	24,00	-	58,77	52,93	5,84	66,42	43,41	23,01	7,00	5,00	1,20	6,09	-	-	6,23	-	6,23	-	66,17	-	0,40			1,61
05.10.16	24,00	-	66,18	59,18	7,00	66,25	44,75	21,50	7,00	5,00	1,24	7,52	-	-	7,71	-	7,71	-	66,01	-	0,50			1,74
06.10.16	24,00	-	66,00	60,45	5,55	67,36	45,41	21,95	7,00	5,00	1,29	6,18	-	-	6,27	-	6,27	-	66,97	-	0,42			1,70
07.10.16	24,00	-	66,48	60,60	5,88	66,37	44,96	21,41	7,00	5,00	1,26	6,56	-	-	6,68	-	6,68	-	66,15	-	0,43			1,69
08.10.16	24,00	-	65,92	59,84	6,08	65,56	44,31	21,25	7,00	5,00	1,24	6,65	-	-	6,77	-	6,77	-	65,32	-	0,44			1,67
09.10.16	24,00	-	67,25	59,55	7,70	65,56	44,03	21,53	7,00	5,00	1,25	8,25	-	-	8,43	-	8,43	-	65,56	-	0,54			1,79
10.10.16	24,00	-	66,21	59,61	6,60	66,20	44,07	22,13	7,00	5,00	1,29	6,97	-	-	7,09	-	7,09	-	66,23	-	0,46			1,75
11.10.16	24,00	-	66,64	59,41	7,23	67,26	44,43	22,83	7,00	5,00	1,33	7,68	-	-	7,84	-	7,84	-	67,09	-	0,51			1,85
12.10.16	24,00	-	65,90	58,94	6,96	66,91	43,81	23,10	7,00	5,00	1,35	7,23	-	-	7,36	-	7,36	-	66,70	-	0,48			1,83
13.10.16	24,00	-	66,30	58,33	7,97	65,60	42,10	23,50	7,00	5,00	1,37	8,04	-	-	8,20	-	8,20	-	65,28	-	0,52			1,89
14.10.16	24,00	-	65,57	58,70	6,87	66,27	42,50	23,77	7,00	5,00	1,41	6,66	-	-	6,80	-	6,80	-	65,82	-	0,44			1,85
15.10.16	24,00	-	65,80	58,04	7,76	65,49	42,13	23,36	7,00	5,00	1,38	7,45	-	-	7,63	-	7,63	-	65,33	-	0,49			1,86
16.10.16	24,00	-	66,36	57,73	8,63	65,71	42,13	23,58	7,00	5,00	1,38	8,32	-	-	8,49	-	8,49	-	65,78	-	0,55			1,93
17.10.16	24,00	-	66,08	57,79	8,29	65,93	42,39	23,54	7,00	5,00	1,38	8,04	-	-	8,23	-	8,23	-	65,78	-	0,53			1,91
18.10.16	24,00	-	65,36	57,83	7,53	65,48	42,12	23,36	7,00	5,00	1,36	7,45	-	-	7,59	-	7,59	-	65,28	-	0,49			1,84
19.10.16	24,00	-	65,33	57,72	7,61	65,68	41,55	24,13	7,00	5,00	1,39	7,65	-	-	7,83	-	7,83	-	65,68	-	0,50			1,89
20.10.16	24,00	-	66,20	58,26	7,94	67,97	42,38	25,59	7,00	5,00	1,49	7,99	-	-	8,17	-	8,17	-	68,02	-	0,54			2,03
21.10.16	24,00	-	66,24	59,31	6,93	71,15	44,01	27,14	7,00	5,00	1,61	7,00	-	-	7,18	-	7,18	-	71,19	-	0,50			2,10
22.10.16	24,00	-	50,85	46,38	4,47	72,71	46,36	26,35	7,00	5,00	1,10	7,33	-	-	7,47	-	7,47	-	61,18	-	0,45			1,55
Среднее	24,00	-	59,70	52,83	6,87	66,27	45,37	20,91	7,00	5,00	1,11	7,14	-	-	7,28	-	7,28	-	65,77	-	0,47	-	-	1,58
Итого	720,00		1790,92	1584,81	206,11						33,42	214,21	0,00	0,00	218,53	0,00	218,53	0,00			14,09	0,00	0,00	47,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 06:00	17306,34	15537,83	1786,74	-	1821,36	-	339,67	-	-
	23.10.16 07:00	19089,70	17116,19	2000,81	-	2039,74	-	387,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = -2,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **218,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.