Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 50,2 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	66,71	60,28	6,43	61,85	61,58	0,27	7,00	5,00	-0,01	6,89	-	-	7,00	-	7,00	-	61,97	-	0,43			0,42
24.09.16	24,00	-	66,97	60,25	6,72	65,16	64,90	0,26	7,00	5,00	-0,01	7,16	-	-	7,31	-	7,31	-	65,13	-	0,47			0,46
25.09.16	24,00	-	65,08	57,45	7,63	65,28	64,93	0,35	7,00	5,00	-0,02	8,18	-	-	8,34	-	8,34	-	65,73	-	0,54			0,52
26.09.16	24,00	-	62,20	55,52	6,68	64,96	64,74	0,22	7,00	5,00	-0,01	7,16	-	-	7,28	-	7,28	-	64,50	-	0,46			0,45
27.09.16	24,00	-	64,77	59,10	5,67	65,35	65,10	0,25	7,00	5,00	-0,02	6,30	-	-	6,43	-	6,43	-	65,17	-	0,41			0,39
28.09.16	24,00	-	71,79	66,28	5,51	66,54	66,34	0,20	7,00	5,00	-0,03	6,22	-	-	6,35	-	6,35	-	66,12	-	0,41			0,38
29.09.16	24,00	-	71,02	65,24	5,78	65,60	65,38	0,22	7,00	5,00	-0,04	6,60	-	-	6,72	-	6,72	-	65,36	-	0,43			0,40
30.09.16	24,00	-	69,49	62,83	6,66	65,94	65,64	0,30	7,00	5,00	0,03	6,48	-	-	6,60	-	6,60	-	65,80	-	0,43			0,46
01.10.16	24,00	-	69,26	63,20	6,06	66,25	66,01	0,24	7,00	5,00	-0,04	6,95	-	-	7,08	-	7,08	-	66,08	-	0,46			0,42
02.10.16	24,00	-	70,14	63,23	6,91	66,66	66,39	0,27	7,00	5,00	-0,03	7,70	-	-	7,85	-	7,85	-	66,66	-	0,51			0,48
03.10.16	24,00	-	68,44	62,43	6,01	66,28	66,04	0,24	7,00	5,00	-0,03	6,70	-	-	6,83	-	6,83	-	66,05	-	0,44			0,42
04.10.16	24,00	-	79,33	73,86	5,47	66,54	66,34	0,20	7,00	5,00	-0,03	6,19	-	-	6,29	-	6,29	-	66,34	-	0,41			0,38
05.10.16	24,00	-	39,27	34,52	4,75	65,92	65,62	0,30	7,00	5,00	-0,01	5,12	-	-	5,22	-	5,22	-	66,45	-	0,34			0,33
06.10.16	24,00	-	54,25	50,73	3,52	66,86	43,68	23,18	7,00	5,00	1,00	6,14	-	-	6,26	-	6,26	-	66,30	-	0,41			1,41
07.10.16	24,00	-	89,76	83,53	6,23	66,47	45,37	21,10	7,00	5,00	1,73	6,80	-	-	6,94	-	6,94	-	66,25	-	0,45			2,18
08.10.16	24,00	-	89,21	82,79	6,42	65,67	45,03	20,64	7,00	5,00	1,68	6,96	-	-	7,09	-	7,09	-	65,46	-	0,46			2,14
09.10.16	24,00	-	90,39	83,35	7,04	65,68	45,03	20,65	7,00	5,00	1,63	8,41	-	-	8,56	-	8,56	-	65,68	-	0,55			2,19
10.10.16	24,00	-	88,29	83,45	4,84	66,30	44,77	21,53	7,00	5,00	1,71	6,27	-	-	6,43	-	6,43	-	66,05	-	0,42			2,12
11.10.16	24,00	-	89,01	83,52	5,49	67,37	44,59	22,78	7,00	5,00	1,79	7,22	-	-	7,36	-	7,36	-	67,18	-	0,49			2,28
12.10.16	24,00	-	88,76	83,03	5,73	67,03	44,44	22,59	7,00	5,00	1,77	7,41	-	-	7,57	-	7,57	-	66,72	-	0,49			2,26
13.10.16	24,00	-	86,68	82,63	4,05	65,74	43,59	22,15	7,00	5,00	1,72	5,79	-	-	5,90	-	5,90	-	65,51	-	0,38			2,10
14.10.16	24,00	-	87,18	83,07	4,11	66,41	44,28	22,13	7,00	5,00	1,73	5,88	-	-	6,01	-	6,01	-	65,94	-	0,39			2,11
15.10.16	24,00	-	87,66	82,46	5,20	65,62	43,87	21,75	7,00	5,00	1,68	6,90	-	-	7,06	-	7,06	-	65,36	-	0,46			2,14
16.10.16	24,00	-	87,99	82,16	5,83	65,83	43,97	21,86	7,00	5,00	1,68	7,52	-	-	7,67	-	7,67	-	65,84	-	0,50			2,18
17.10.16	24,00	-	86,73	82,16	4,60	66,05	44,11	21,94	7,00	5,00	1,70	6,21	-	-	6,33	-	6,33	-	65,63	-	0,41			2,11
18.10.16	24,00	-	86,62	81,73	4,89	65,60	43,72	21,88	7,00	5,00	1,69	6,42	-	-	6,56	-	6,56	-	65,34	-	0,42			2,11
19.10.16	24,00	-	86,74	81,41	5,33	65,82	43,29	22,53	7,00	5,00	1,74	6,88	-	-	7,01	-	7,01	-	65,80	-	0,45			2,19
20.10.16	24,00	-	86,85	82,23	4,62	68,12	44,34	23,78	7,00	5,00	1,85	6,17	-	-	6,30	-	6,30	-	68,14	-	0,42			2,27
21.10.16	24,00	-	87,90	83,46	4,44	71,30	46,02	25,28	7,00	5,00	2,00	5,98	-	-	6,13	-	6,13	-	71,02	-	0,43			2,43
22.10.16	24,00		87,16	82,37	4,80	68,41	44,55	23,86	7,00	5,00	1,86	6,34	-	-	6,48	-	6,48	-	68,32	-	0,43	-	-	2,29
Среднее	24,00	-	77,52	71,94	5,58	66,22	53,46	12,77	7,00	5,00	0,96	6,70	-	-	6,83	-	6,83	-	66,06	-	0,44	-	-	1,40
Итого	720,00		2325,65	2158,27	167,42						28,70	200,95	0,00	0,00	204,96	0,00	204,96	0,00			13,29	0,00	0,00	41,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = -1,93 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **204,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«___» _____ г.
печать энергосбыта