Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219384
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.16	24,00	-	49,39	42,21	7,18	64,60	64,28	0,32	7,00	5,00	0,04	6,81	-	-	6,94	-	6,94	-	64,59	-	0,44			0,48
24.09.16	24,00	-	50,34	40,07	10,27	64,78	64,28	0,50	7,00	5,00	0,04	9,86	-	-	10,05	-	10,05	-	65,40	-	0,65			0,69
25.09.16	24,00	-	47,59	38,67	8,92	64,41	64,10	0,31	7,00	5,00	0,05	8,49	-	-	8,65	-	8,65	-	64,22	-	0,54			0,59
26.09.16	24,00	-	50,56	41,14	9,42	64,84	64,47	0,37	7,00	5,00	0,06	8,81	-	-	9,00	-	9,00	-	65,03	-	0,57			0,63
27.09.16	24,00	-	55,75	47,11	8,64	66,04	56,90	9,14	7,00	5,00	0,40	9,29	-	-	9,48	-	9,48	-	65,87	-	0,61			1,01
28.09.16	24,00	-	54,12	44,87	9,25	65,07	35,95	29,12	7,00	5,00	1,40	7,85	-	-	8,01	-	8,01	-	64,98	-	0,51			1,91
29.09.16	24,00	-	52,94	44,27	8,67	65,43	36,59	28,84	7,00	5,00	1,35	7,57	-	-	7,73	-	7,73	-	65,53	-	0,50			1,85
30.09.16	24,00	-	52,61	43,88	8,73	65,72	36,77	28,95	7,00	5,00	1,34	7,72	-	-	7,90	-	7,90	-	65,69	-	0,51			1,85
01.10.16	24,00	-	53,20	43,85	9,35	66,13	36,65	29,48	7,00	5,00	1,36	8,32	-	-	8,51	-	8,51	-	66,25	-	0,55			1,91
02.10.16	24,00	-	52,30	43,31	8,99	65,75	36,44	29,31	7,00	5,00	1,34	7,98	-	-	8,14	-	8,14	-	65,81	-	0,53			1,86
03.10.16	24,00	-	60,74	51,17	9,57	66,07	38,30	27,77	7,00	5,00	1,49	8,49	-	-	8,65	-	8,65	-	66,09	-	0,56			2,05
04.10.16	24,00	-	67,50	57,54	9,96	65,91	39,64	26,27	7,00	5,00	1,61	8,50	-	-	8,69	-	8,69	-	65,91	-	0,56			2,17
05.10.16	24,00	-	67,53	58,55	8,98	66,97	40,13	26,84	7,00	5,00	1,67	7,56	-	-	7,72	-	7,72	-	66,70	-	0,50			2,17
06.10.16	24,00	-	67,38	58,23	9,15	66,02	39,93	26,09	7,00	5,00	1,61	7,78	-	-	7,97	-	7,97	-	65,95	-	0,51			2,12
07.10.16	24,00	-	67,84	57,46	10,38	65,23	39,29	25,94	7,00	5,00	1,59	8,92	-	-	9,11	-	9,11	-	65,21	-	0,58			2,17
08.10.16	24,00	-	68,64	57,13	11,51	65,25	39,09	26,16	7,00	5,00	1,60	9,93	-	-	10,12	-	10,12	-	65,38	-	0,65			2,24
09.10.16	24,00	-	67,39	56,76	10,63	65,83	39,21	26,62	7,00	5,00	1,63	8,77	-	-	8,95	-	8,95	-	65,87	-	0,58			2,21
10.10.16	24,00	-	67,87	56,46	11,41	66,91	39,65	27,26	7,00	5,00	1,67	9,40	-	-	9,62	-	9,62	-	66,92	-	0,63			2,30
11.10.16	24,00	-	66,79	56,14	10,65	66,55	39,33	27,22	7,00	5,00	1,67	8,61	-	-	8,79	-	8,79	-	66,48	-	0,57			2,24
12.10.16	24,00	-	66,56	56,00	10,56	65,24	38,38	26,86	7,00	5,00	1,63	8,73	-	-	8,91	-	8,91	-	65,07	-	0,57			2,20
13.10.16	24,00	-	66,29	56,51	9,78	65,92	38,48	27,44	7,00	5,00	1,66	8,12	-	-	8,28	-	8,28	-	65,67	-	0,53			2,20
14.10.16	24,00	-	66,15	56,08	10,07	65,15	38,34	26,81	7,00	5,00	1,62	8,39	-	-	8,55	-	8,55	-	65,11	-	0,55			2,16
15.10.16	24,00	-	67,06	55,73	11,33	65,38	38,27	27,11	7,00	5,00	1,62	9,54	-	-	9,71	-	9,71	-	65,61	-	0,63			2,25
16.10.16	24,00	-	65,72	55,77	9,95	65,58	38,44	27,14	7,00	5,00	1,63	8,18	-	-	8,35	-	8,35	-	65,50	-	0,54			2,17
17.10.16	24,00	-	66,38	55,56	10,82	65,14	37,97	27,17	7,00	5,00	1,62	9,09	-	-	9,28	-	9,28	-	65,08	-	0,59			2,22
18.10.16	24,00	-	66,25	55,47	10,78	65,35	37,52	27,83	7,00	5,00	1,65	9,11	-	-	9,31	-	9,31	-	65,51	-	0,60			2,25
19.10.16	24,00	-	66,05	56,03	10,02	67,64	38,27	29,37	7,00	5,00	1,75	8,39	-	-	8,56	-	8,56	-	67,92	-	0,57			2,32
20.10.16	24,00	-	66,50	56,95	9,55	70,79	39,55	31,24	7,00	5,00	1,89	7,94	-	-	8,12	-	8,12	-	70,92	-	0,56			2,45
21.10.16	24,00	-	50,55	44,13	6,42	72,04	42,04	30,00	7,00	5,00	1,29	8,12	-	-	8,26	-	8,26	-	61,45	-	0,50			1,79
22.10.16	24,00	-	53,83	44,36	9,47	67,41	39,04	28,37	7,00	5,00	1,27	9,37	-	-	9,57	-	9,57	-	66,89	-	0,63			1,90
Среднее	24,00	-	60,73	51,05	9,68	66,11	42,58	23,53	7,00	5,00	1,32	8,52	-	-	8,70	-	8,70	-	65,75	-	0,56	-	-	1,88
Итого	720,00		1821,82	1531,41	290,41						39,54	255,64	0,00	0,00	260,93	0,00	260,93	0,00			16,80	0,00	0,00	56,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 10:00	4715,57	4342,70	614,84	-	628,81	-	28,82	-	-
	23.10.16 07:00	6519,01	5858,61	868,23	-	887,42	-	83,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = -2,45 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **260,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта