Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 28 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9336.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208240
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208240-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,227 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,408

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.16	24,00	-	72,08	58,51	13,57	61,65	50,93	10,72	7,00	5,00	0,64	13,35	-	-	13,59	-	13,59	-	61,70	-	0,82			1,47
24.09.16	24,00	-	67,57	59,01	8,56	64,98	53,74	11,24	7,00	5,00	0,68	8,33	-	-	8,49	-	8,49	-	65,20	-	0,54			1,22
25.09.16	24,00	-	67,37	57,00	10,37	65,12	53,78	11,34	7,00	5,00	0,65	10,27	-	-	10,43	-	10,43	-	65,86	-	0,68			1,32
26.09.16	24,00	-	64,75	55,00	9,75	64,76	47,02	17,74	7,00	5,00	1,01	9,31	-	-	9,50	-	9,50	-	64,60	-	0,60			1,61
27.09.16	24,00	-	69,39	59,09	10,30	65,21	39,50	25,71	7,00	5,00	1,54	9,95	-	-	10,15	-	10,15	-	65,58	-	0,65			2,19
28.09.16	24,00	-	75,95	66,73	9,22	66,37	41,36	25,01	7,00	5,00	1,66	9,40	-	-	9,59	-	9,59	-	66,33	-	0,62			2,28
29.09.16	24,00	-	74,37	65,79	8,58	65,43	41,00	24,43	7,00	5,00	1,58	8,93	-	-	9,12	-	9,12	-	65,51	-	0,58			2,17
30.09.16	24,00	-	72,71	64,49	8,22	65,77	41,06	24,71	7,00	5,00	1,56	8,70	-	-	8,86	-	8,86	-	65,97	-	0,57			2,14
01.10.16	24,00	-	71,60	63,99	7,61	66,07	41,08	24,99	7,00	5,00	1,57	8,05	-	-	8,21	-	8,21	-	66,26	-	0,54			2,10
02.10.16	24,00	-	73,60	63,88	9,72	66,48	41,16	25,32	7,00	5,00	1,59	10,07	-	-	10,26	-	10,26	-	66,77	-	0,67			2,26
03.10.16	24,00	-	72,17	62,77	9,40	66,11	40,88	25,23	7,00	5,00	1,58	9,43	-	-	9,63	-	9,63	-	66,24	-	0,62			2,21
04.10.16	24,00	-	83,64	74,44	9,20	66,39	42,51	23,88	7,00	5,00	1,77	9,36	-	-	9,55	-	9,55	-	66,49	-	0,62			2,39
05.10.16	24,00	-	92,28	82,78	9,50	66,22	43,29	22,93	7,00	5,00	1,88	9,88	-	-	10,08	-	10,08	-	66,31	-	0,65			2,53
06.10.16	24,00	-	94,13	83,81	10,32	67,27	43,32	23,95	7,00	5,00	2,01	10,31	-	-	10,52	-	10,52	-	67,01	-	0,69			2,70
07.10.16	24,00	-	92,74	84,32	8,42	66,31	42,98	23,33	7,00	5,00	1,96	8,53	-	-	8,72	-	8,72	-	66,38	-	0,57			2,53
08.10.16	24,00	-	91,94	83,56	8,38	65,51	42,41	23,10	7,00	5,00	1,91	8,60	-	-	8,75	-	8,75	-	65,62	-	0,57			2,48
09.10.16	24,00	-	94,55	83,54	11,01	65,54	42,58	22,96	7,00	5,00	1,89	11,34	-	-	11,54	-	11,54	-	65,89	-	0,75			2,64
10.10.16	24,00	-	92,21	83,28	8,93	66,14	42,63	23,51	7,00	5,00	1,93	9,31	-	-	9,50	-	9,50	-	66,36	-	0,62			2,55
11.10.16	24,00	-	91,17	83,20	7,97	67,20	42,67	24,53	7,00	5,00	2,02	8,37	-	-	8,54	-	8,54	-	67,29	-	0,56			2,58
12.10.16	24,00	-	90,99	82,82	8,17	66,84	42,24	24,60	7,00	5,00	2,01	8,64	-	-	8,84	-	8,84	-	66,92	-	0,58			2,58
13.10.16	24,00	-	91,11	82,33	8,78	65,57	41,43	24,14	7,00	5,00	1,95	9,27	-	-	9,46	-	9,46	-	65,67	-	0,61			2,56
14.10.16	24,00	-	90,42	82,76	7,66	66,22	41,92	24,30	7,00	5,00	1,98	8,10	-	-	8,26	-	8,26	-	66,09	-	0,54			2,52
15.10.16	24,00	-	90,32	82,23	8,09	65,44	41,64	23,80	7,00	5,00	1,93	8,48	-	-	8,66	-	8,66	-	65,51	-	0,56			2,49
16.10.16	24,00	-	92,58	82,02	10,56	65,66	41,71	23,95	7,00	5,00	1,93	11,11	-	-	11,32	-	11,32	-	65,94	-	0,73			2,66
17.10.16	24,00	-	91,48	81,86	9,62	65,88	41,73	24,15	7,00	5,00	1,94	10,13	-	-	10,35	-	10,35	-	65,98	-	0,67			2,61
18.10.16	24,00	-	89,70	81,60	8,10	65,42	41,43	23,99	7,00	5,00	1,93	8,54	-	-	8,72	-	8,72	-	65,45	-	0,56			2,49
19.10.16	24,00	-	90,61	81,34	9,27	65,65	41,22	24,43	7,00	5,00	1,96	9,61	-	-	9,80	-	9,80	-	65,87	-	0,63			2,60
20.10.16	24,00	-	91,53	82,12	9,41	67,96	42,10	25,86	7,00	5,00	2,11	9,64	-	-	9,84	-	9,84	-	68,39	-	0,66			2,76
21.10.16	24,00	-	91,38	83,44	7,94	71,13	43,45	27,68	7,00	5,00	2,29	8,17	-	-	8,36	-	8,36	-	71,40	-	0,58			2,88
22.10.16	24,00	-	70,53	64,18	6,35	72,57	45,77	26,80	7,00	5,00	1,57	10,00	-	-	10,17	-	10,17	-	61,50	-	0,61			2,18
Среднее	24,00	-	83,16	74,06	9,10	66,23	43,28	22,94	7,00	5,00	1,70	9,44	-	-	9,63	-	9,63	-	66,00	-	0,62	-	-	2,32
Итого	720,00		2494,87	2221,89	272,98						51,04	283,18	0,00	0,00	288,81	0,00	288,81	0,00			18,65	0,00	0,00	69,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 06:00	21350,84	19310,31	3490,91	-	3593,97	-	385,50	-	-
	23.10.16 07:00	23841,28	21529,89	3773,35	-	3882,01	-	454,92	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = -2,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **288,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«___» _____ г.