Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016
Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318865
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1318865-ч(с)-1016.txt
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Режим (схема):
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
26.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,47	13,31	0,16	4,31	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
27.09.16	24,00	-	20,57	19,84	0,74	32,55	21,75	10,80	4,55	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,24
28.09.16	24,00	-	53,84	51,99	1,84	63,72	38,21	25,51	4,87	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
29.09.16	24,00	-	55,79	53,92	1,87	65,14	39,66	25,48	4,83	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,50
30.09.16	24,00	-	53,50	51,56	1,93	64,31	39,03	25,28	4,81	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
01.10.16	24,00	-	52,18	50,48	1,70	64,60	39,16	25,44	4,80	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
02.10.16	24,00	-	52,14	50,23	1,91	64,91	39,32	25,59	4,79	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
03.10.16	24,00	-	51,95	50,06	1,89	65,26	39,36	25,90	4,78	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,42
04.10.16	24,00	-	50,82	48,96	1,86	64,94	38,98	25,96	4,76	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
05.10.16	24,00	-	60,05	58,04	2,01	65,18	40,37	24,81	4,93	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
06.10.16	24,00	-	63,26	61,53	1,73	65,27	41,27	24,00	4,96	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
07.10.16	24,00	-	64,33	62,68	1,64	66,39	41,94	24,45	5,07	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
08.10.16	24,00	-	65,29	63,70	1,59	65,40	41,77	23,63	5,12	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
09.10.16	24,00	-	63,90	62,40	1,51	64,71	40,97	23,74	5,10	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
10.10.16	24,00	-	63,05	61,64	1,41	64,65	40,71	23,94	5,07	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
11.10.16	24,00	-	62,25	60,83	1,42	65,23	40,61	24,62	5,05	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
12.10.16	24,00	-	61,92	60,55	1,37	66,26	40,99	25,27	5,04	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
13.10.16	24,00	-	61,44	60,09	1,34	65,93	40,72	25,21	5,03	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
14.10.16	24,00	-	60,72	59,40	1,32	64,66	39,90	24,76	5,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
15.10.16	24,00	-	60,77	59,45	1,31	65,33	40,27	25,06	5,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
16.10.16	24,00	-	60,49	59,20	1,30	64,52	39,89	24,63	5,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
17.10.16	24,00	-	60,38	59,08	1,30	64,67	40,06	24,61	5,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
18.10.16	24,00	-	59,98	58,68	1,30	64,97	40,12	24,85	5,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
19.10.16	24,00	-	59,79	58,50	1,29	64,54	39,74	24,80	4,99	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
20.10.16	24,00	-	60,04	58,76	1,28	64,68	39,50	25,18	5,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
21.10.16	24,00	-	60,43	59,14	1,30	66,88	40,30	26,58	5,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
22.10.16	24,00	-	62,14	60,83	1,31	69,98	41,77	28,21	5,08	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
Среднее	24,00	-	55,59	54,13	1,46	62,15	38,51	23,65	4,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
Итого	648,00		1501,01	1461,53	39,48						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	38,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	12.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«_____» 2 5 ОКТ 2016 г.