Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 23 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220988-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 220988 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 21.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
21.09.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	16,63	15,83	0,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,13
22.09.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	37,47	26,11	11,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
23.09.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	51,18	41,72	9,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
24.09.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	52,50	42,04	10,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
25.09.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	52,07	42,70	9,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
26.09.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	48,89	40,92	7,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
27.09.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	48,90	40,62	8,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
28.09.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	51,03	41,93	9,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
29.09.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	51,25	41,93	9,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
30.09.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	51,05	42,22	8,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
01.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	51,79	42,69	9,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
02.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	50,78	41,96	8,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
03.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	50,56	41,72	8,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
04.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	47,50	39,34	8,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
05.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	49,98	40,37	9,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
06.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	48,79	39,90	8,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
07.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	49,01	40,07	8,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
08.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	51,68	41,56	10,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
09.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	52,36	41,99	10,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
10.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	54,01	42,94	11,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
11.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	57,75	45,63	12,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
12.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	55,56	43,78	11,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
13.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	57,16	44,23	12,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
14.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	54,23	42,41	11,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
15.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	50,47	40,52	9,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
16.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	52,00	41,60	10,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
17.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	55,21	43,66	11,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
18.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	54,59	43,36	11,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
19.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	55,45	43,66	11,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
20.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	58,41	45,35	13,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
21.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	65,37	49,91	15,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
22.10.16	24,00	-	164,14	164,14	0,00	65,10	49,71	15,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
Среднее	24,00	-	164,14	164,14	-	51,52	41,32	10,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
Итого	768,00		5252,57	5252,57	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	53,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.09.16 08:00	14061,48	14044,94	-	-	-	-	189,21	-	-
	23.10.16 07:00	14061,48	19449,69	-	-	-	-	189,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел автоматизированных систем учета ресурсов
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.