Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9131.038.1
Строит.Адрес: Цимбалина 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1307924
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1307924-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):
график: 150/70

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin= 0,071	Gmax= 17,69	Термопреобр.: ТПС
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin= 0,071	Gmax= 17,69	Термопреобр.: ТПС
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 9,43

Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,95	15,32	-0,37	0,51	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
24.09.16	24,00	-	92,32	92,58	-0,25	35,11	31,55	3,56	3,83	2,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,32
25.09.16	24,00	-	158,07	158,53	-0,46	52,27	45,63	6,64	6,00	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,03
26.09.16	24,00	-	92,63	92,90	-0,27	44,64	38,21	6,43	3,91	2,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,60
27.09.16	24,00	-	91,79	91,97	-0,17	37,04	32,18	4,86	3,96	2,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,44
28.09.16	24,00	-	163,02	163,37	-0,35	48,67	43,52	5,15	6,09	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,83
29.09.16	24,00	-	159,66	160,05	-0,39	50,82	45,02	5,80	6,10	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,91
30.09.16	24,00	-	156,32	156,73	-0,41	51,02	44,81	6,21	6,05	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,96
01.10.16	24,00	-	155,48	155,87	-0,39	50,85	44,92	5,93	6,09	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,91
02.10.16	24,00	-	154,52	154,93	-0,41	51,58	45,43	6,15	6,09	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,94
03.10.16	24,00	-	154,28	154,67	-0,39	50,57	44,61	5,96	6,04	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,91
04.10.16	24,00	-	154,39	154,77	-0,39	50,35	44,41	5,94	6,03	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,90
05.10.16	24,00	-	152,41	152,74	-0,33	47,34	41,89	5,45	5,98	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,82
06.10.16	24,00	-	149,55	149,94	-0,40	49,75	43,42	6,33	5,93	3,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,93
07.10.16	24,00	-	150,46	150,83	-0,37	48,59	42,59	6,00	6,08	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,89
08.10.16	24,00	-	152,04	152,42	-0,38	48,82	42,74	6,08	6,16	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,91
09.10.16	24,00	-	153,19	153,64	-0,45	51,43	44,60	6,83	6,21	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,03
10.10.16	24,00	-	152,94	153,40	-0,46	52,12	45,13	6,99	6,23	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,05
11.10.16	24,00	-	153,53	154,05	-0,52	53,75	46,23	7,52	6,26	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,14
12.10.16	24,00	-	156,87	157,46	-0,59	57,50	49,41	8,09	6,38	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,25
13.10.16	24,00	-	150,13	150,67	-0,54	55,31	47,44	7,87	6,13	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,16
14.10.16	24,00	-	142,67	143,25	-0,58	56,89	48,17	8,72	5,85	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,22
15.10.16	24,00	-	139,62	140,12	-0,50	54,00	46,04	7,96	5,76	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,09
16.10.16	24,00	-	149,37	149,79	-0,42	50,24	43,58	6,66	6,13	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,98
17.10.16	24,00	-	150,74	151,19	-0,45	51,77	44,81	6,96	6,19	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,03
18.10.16	24,00	-	151,57	152,10	-0,53	54,92	47,12	7,80	6,27	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,16
19.10.16	24,00	-	152,75	153,27	-0,52	54,36	46,74	7,62	6,28	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,14
20.10.16	24,00	-	153,23	153,78	-0,55	55,19	47,26	7,93	6,29	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,19
21.10.16	24,00	-	153,92	154,56	-0,64	58,09	49,34	8,75	6,35	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
22.10.16	24,00	-	154,84	155,66	-0,82	65,10	54,78	10,32	6,43	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
Среднее	24,00	-	141,74	142,18	-0,43	50,10	43,56	6,54	5,72	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95
Итого	720,00		4252,31	4265,25	-12,94						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	28,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.