Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 44 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 44
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207191
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207191-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,61	13,33	0,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
23.09.16	24,00	-	75,01	75,01	0,00	60,08	37,19	22,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
24.09.16	24,00	-	135,62	135,62	0,00	62,45	41,37	21,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
25.09.16	24,00	-	133,32	133,32	0,00	62,24	41,51	20,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
26.09.16	24,00	-	123,20	123,20	0,00	62,54	41,31	21,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
27.09.16	24,00	-	120,93	120,93	0,00	62,92	41,39	21,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
28.09.16	24,00	-	136,89	136,89	0,00	64,47	43,68	20,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
29.09.16	24,00	-	136,81	136,81	0,00	63,55	43,43	20,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
30.09.16	24,00	-	134,39	134,39	0,00	63,72	43,61	20,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
01.10.16	24,00	-	134,18	134,18	0,00	64,06	43,66	20,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
02.10.16	24,00	-	134,09	134,09	0,00	64,38	43,45	20,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
03.10.16	24,00	-	128,01	128,01	0,00	64,12	42,50	21,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
04.10.16	24,00	-	65,02	65,49	-0,47	60,11	38,34	21,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
05.10.16	24,00	-	153,93	153,93	0,00	64,41	43,86	20,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
06.10.16	24,00	-	142,70	142,70	0,00	65,86	43,88	21,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
07.10.16	24,00	-	142,38	142,38	0,00	64,94	43,44	21,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
08.10.16	24,00	-	139,81	139,81	0,00	64,18	42,66	21,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
09.10.16	24,00	-	139,30	139,30	0,00	64,09	42,46	21,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
10.10.16	24,00	-	141,45	141,45	0,00	64,68	42,77	21,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
11.10.16	24,00	-	147,08	147,08	0,00	65,69	43,78	21,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
12.10.16	24,00	-	143,88	143,88	0,00	65,39	43,31	22,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
13.10.16	24,00	-	138,46	138,46	0,00	64,18	42,10	22,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
14.10.16	24,00	-	141,89	141,89	0,00	64,83	42,69	22,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
15.10.16	24,00	-	141,39	141,39	0,00	64,10	42,67	21,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
16.10.16	24,00	-	142,10	142,10	0,00	64,23	42,84	21,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
17.10.16	24,00	-	139,16	139,16	0,00	64,51	42,81	21,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
18.10.16	24,00	-	130,98	130,98	0,00	64,14	41,81	22,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
19.10.16	24,00	-	128,32	128,32	0,00	64,22	41,10	23,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
20.10.16	24,00	-	129,30	129,30	0,00	66,37	41,94	24,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
21.10.16	24,00	-	134,74	134,74	0,00	69,38	43,75	25,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
22.10.16	24,00	-	70,64	70,84	-0,20	71,19	45,58	25,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
Среднее	24,00	-	125,97	125,99	-0,02	62,73	41,56	21,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
Итого	744,00		3904,98	3905,65	-0,67						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	85,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 10:00	15126,54	15107,91	-	-	-	-	440,10	-	
	23.10.16 07:00	19031,52	19013,56	-	-	-	-	525,20	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«___» _____ г.