Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 46 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 46
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207133
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207133-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,68	16,27	0,41	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
23.09.16	24,00	-	72,06	72,06	0,00	60,63	37,08	23,55	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
24.09.16	24,00	-	130,98	130,98	0,00	62,98	41,36	21,62	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
25.09.16	24,00	-	129,17	129,17	0,00	62,76	41,63	21,13	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
26.09.16	24,00	-	119,46	119,46	0,00	63,07	41,47	21,60	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
27.09.16	24,00	-	116,93	116,93	0,00	63,47	41,45	22,02	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
28.09.16	24,00	-	132,23	132,23	0,00	65,00	43,62	21,38	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
29.09.16	24,00	-	131,79	131,79	0,00	64,08	43,26	20,82	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
30.09.16	24,00	-	129,42	129,42	0,00	64,26	43,28	20,98	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
01.10.16	24,00	-	129,14	129,14	0,00	64,60	43,29	21,31	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
02.10.16	24,00	-	129,29	129,29	0,00	64,93	43,26	21,67	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
03.10.16	24,00	-	123,45	123,45	0,00	64,67	42,48	22,19	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
04.10.16	24,00	-	62,65	63,32	-0,67	61,00	38,69	22,31	7,00	5,00	1,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,40
05.10.16	24,00	-	149,73	149,73	0,00	64,88	44,08	20,80	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
06.10.16	24,00	-	140,27	140,27	0,00	66,29	44,28	22,01	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
07.10.16	24,00	-	140,85	140,85	0,00	65,37	44,04	21,33	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
08.10.16	24,00	-	138,74	138,74	0,00	64,60	43,32	21,28	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
09.10.16	24,00	-	138,26	138,26	0,00	64,51	43,10	21,41	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
10.10.16	24,00	-	139,38	139,38	0,00	65,11	43,27	21,84	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
11.10.16	24,00	-	143,25	143,25	0,00	66,16	44,14	22,02	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
12.10.16	24,00	-	141,17	140,00	1,17	65,87	47,94	17,93	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,06			2,59
13.10.16	24,00	-	136,93	136,93	0,00	64,64	42,61	22,03	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
14.10.16	24,00	-	139,76	139,76	0,00	65,29	43,28	22,01	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
15.10.16	24,00	-	139,34	139,34	0,00	64,52	42,98	21,54	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
16.10.16	24,00	-	139,75	139,75	0,00	64,65	43,19	21,46	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
17.10.16	24,00	-	137,76	137,76	0,00	64,93	43,04	21,89	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
18.10.16	24,00	-	132,09	132,09	0,00	64,52	42,09	22,43	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
19.10.16	24,00	-	130,23	130,23	0,00	64,61	41,56	23,05	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
20.10.16	24,00	-	131,18	131,18	0,00	66,77	42,36	24,41	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
21.10.16	24,00	-	135,60	135,60	0,00	69,81	44,02	25,79	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
22.10.16	24,00	-	70,71	71,91	-1,20	71,62	45,46	26,16	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
Среднее	24,00	-	123,60	123,62	-0,02	63,30	42,00	21,30	7,00	5,00	2,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,71
Итого	744,00		3831,57	3832,27	-0,70						83,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,06	0,00	0,00	83,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 10:00	15332,42	15336,28	0,00	-	0,00	-	445,21	-	-
	23.10.16 07:00	19163,99	19168,75	0,00	-	0,00	-	629,16	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта