Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 52 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9206.038.1
Строит.Адрес: Цимбалина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208337-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208337 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,263 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=79,296 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 21.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
21.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,59	13,50	0,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
22.09.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	59,70	18,18	41,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,50
23.09.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	58,15	23,50	34,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
24.09.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	52,80	22,58	30,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
25.09.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	48,73	18,02	30,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
26.09.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	38,79	18,12	20,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
27.09.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	21,52	17,52	4,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,53
28.09.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	20,79	16,68	4,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,54
29.09.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	20,28	16,43	3,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,51
30.09.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	21,35	21,61	-0,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
01.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	20,82	17,34	3,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,46
02.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	20,31	16,41	3,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,52
03.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	37,18	30,53	6,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,88
04.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	43,24	34,35	8,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,18
05.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	64,85	46,50	18,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
06.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	66,23	44,68	21,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
07.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	65,31	43,76	21,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
08.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	64,55	42,91	21,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
09.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	64,45	42,80	21,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
10.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	65,04	42,57	22,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
11.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	66,11	43,31	22,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
12.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	65,80	42,83	22,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
13.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	64,57	41,44	23,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
14.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	65,22	41,84	23,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
15.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	64,44	41,62	22,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
16.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	64,57	41,85	22,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
17.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	64,86	41,75	23,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
18.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	64,44	40,73	23,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
19.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	64,53	40,06	24,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
20.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	66,67	40,68	25,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
21.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	69,70	42,35	27,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
22.10.16	24,00	-	132,35	132,35	0,00	46,82	39,40	7,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,98
Среднее	24,00	-	128,21	128,21	-	51,11	32,68	18,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44
Итого	768,00		4102,81	4102,81	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	78,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.09.16 08:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
	22.09.16 10:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **78,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 «____» _____ г.