Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 54 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 54
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207134
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207134-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 21.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
21.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	12,09	12,08	0,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
22.09.16	24,00	-	4,96	4,72	0,24	57,85	19,82	38,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,19
23.09.16	24,00	-	16,51	15,60	0,91	56,80	23,02	33,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,58
24.09.16	24,00	-	10,04	9,56	0,48	56,14	22,60	33,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,35
25.09.16	24,00	-	4,80	4,80	0,00	43,64	18,58	25,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,12
26.09.16	24,00	-	44,81	44,81	0,00	60,79	32,89	27,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,25
27.09.16	24,00	-	124,24	124,24	0,00	62,95	39,00	23,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
28.09.16	24,00	-	142,23	142,23	0,00	64,55	41,90	22,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
29.09.16	24,00	-	141,82	141,82	0,00	63,64	41,73	21,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
30.09.16	24,00	-	139,68	139,68	0,00	63,80	42,03	21,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
01.10.16	24,00	-	139,75	139,75	0,00	64,15	42,23	21,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
02.10.16	24,00	-	139,89	139,89	0,00	64,46	42,13	22,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
03.10.16	24,00	-	127,86	127,86	0,00	64,20	40,74	23,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
04.10.16	24,00	-	59,95	60,75	-0,80	59,93	35,62	24,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
05.10.16	24,00	-	146,72	146,72	0,00	64,50	41,69	22,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
06.10.16	24,00	-	134,14	134,14	0,00	65,94	41,56	24,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
07.10.16	24,00	-	134,28	134,28	0,00	65,01	40,99	24,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
08.10.16	24,00	-	132,85	132,85	0,00	64,25	40,29	23,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
09.10.16	24,00	-	132,46	132,46	0,00	64,15	40,02	24,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
10.10.16	24,00	-	133,43	133,43	0,00	64,75	40,14	24,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
11.10.16	24,00	-	137,17	137,17	0,00	65,80	40,86	24,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
12.10.16	24,00	-	134,76	134,76	0,00	65,50	40,47	25,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
13.10.16	24,00	-	130,86	130,86	0,00	64,26	39,36	24,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
14.10.16	24,00	-	133,33	133,33	0,00	64,91	39,84	25,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
15.10.16	24,00	-	133,17	133,17	0,00	64,15	39,54	24,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
16.10.16	24,00	-	133,58	133,58	0,00	64,27	39,68	24,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
17.10.16	24,00	-	131,39	131,39	0,00	64,55	39,66	24,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
18.10.16	24,00	-	125,89	125,89	0,00	64,15	38,74	25,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
19.10.16	24,00	-	124,33	124,33	0,00	64,21	38,06	26,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
20.10.16	24,00	-	125,15	125,15	0,00	66,36	38,67	27,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
21.10.16	24,00	-	129,30	129,30	0,00	69,37	40,28	29,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
22.10.16	24,00	-	68,57	68,77	-0,20	70,99	42,05	28,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
Среднее	24,00	-	106,81	106,79	0,02	61,63	36,76	24,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
Итого	768,00		3417,92	3417,29	0,63						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	83,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.09.16 08:00	14621,78	14159,46	-	-	-	-	486,76	-	-
	23.10.16 07:00	18039,70	17576,75	-	-	-	-	670,64	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

«ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 25 ОКТ 2016 г.