Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 56 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 56
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208245
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208245-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 21.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
21.09.16	24,00	-	0,00	4,66	-4,66	14,78	14,05	0,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
22.09.16	24,00	-	4,72	7,72	-3,00	50,66	18,61	32,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,14
23.09.16	24,00	-	16,18	16,18	0,00	55,44	24,83	30,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,49
24.09.16	24,00	-	10,04	9,82	0,22	53,97	27,45	26,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,27
25.09.16	24,00	-	4,40	2,80	1,60	28,65	24,03	4,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,06
26.09.16	24,00	-	42,64	41,84	0,80	59,00	34,44	24,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,07
27.09.16	24,00	-	118,58	118,58	0,00	62,75	40,47	22,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
28.09.16	24,00	-	132,77	132,77	0,00	64,47	43,18	21,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
29.09.16	24,00	-	132,61	132,61	0,00	63,56	43,07	20,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
30.09.16	24,00	-	130,03	130,03	0,00	63,68	43,21	20,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
01.10.16	24,00	-	129,39	129,39	0,00	64,06	43,25	20,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
02.10.16	24,00	-	129,49	129,49	0,00	64,36	43,27	21,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
03.10.16	24,00	-	118,67	118,67	0,00	64,12	42,15	21,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
04.10.16	24,00	-	54,94	55,62	-0,68	59,72	36,73	22,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,27
05.10.16	24,00	-	136,75	136,75	0,00	64,27	42,03	22,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
06.10.16	24,00	-	124,79	124,79	0,00	65,85	54,24	11,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
07.10.16	24,00	-	125,89	124,70	1,19	64,90	62,34	2,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,41
08.10.16	24,00	-	123,00	123,00	0,00	64,17	45,19	18,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
09.10.16	24,00	-	122,06	122,06	0,00	64,04	45,04	19,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
10.10.16	24,00	-	122,82	121,63	1,19	64,64	43,57	21,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
11.10.16	24,00	-	125,59	125,37	0,22	65,70	41,72	23,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
12.10.16	24,00	-	123,25	122,96	0,29	65,41	41,01	24,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
13.10.16	24,00	-	119,66	119,66	0,00	64,16	39,66	24,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
14.10.16	24,00	-	121,90	121,90	0,00	64,83	40,21	24,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
15.10.16	24,00	-	121,72	121,72	0,00	64,05	40,05	24,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
16.10.16	24,00	-	122,02	122,02	0,00	64,16	40,20	23,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
17.10.16	24,00	-	120,40	120,40	0,00	64,46	40,19	24,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
18.10.16	24,00	-	115,86	115,86	0,00	64,05	39,23	24,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
19.10.16	24,00	-	114,33	114,33	0,00	64,07	38,47	25,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
20.10.16	24,00	-	114,80	114,80	0,00	66,19	38,88	27,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
21.10.16	24,00	-	118,37	118,37	0,00	69,19	40,48	28,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
22.10.16	24,00	-	64,78	67,07	-2,29	70,73	41,81	28,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
Среднее	24,00	-	98,83	98,99	-0,16	60,75	39,16	21,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
Итого	768,00		3162,45	3167,57	-5,12						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	69,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.09.16 08:00	19618,21	19607,75	-	-	-	-	628,24	-	-
	23.10.16 07:00	22780,66	22775,32	-	-	-	-	697,56	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **69,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление учетно-расчетного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.