Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9105.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 95,76 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.16	24,00	-	111,12	97,09	14,03	65,27	47,49	17,78	7,00	5,00	1,99	67,62	54,17	13,45	68,90	54,93	13,97	-	65,32	54,45	0,66			2,65
24.09.16	24,00	-	107,92	90,87	17,05	64,35	46,76	17,59	7,00	5,00	1,91	67,10	50,54	16,56	68,42	51,26	17,16	-	64,43	53,50	0,79			2,70
25.09.16	24,00	-	109,41	93,17	16,24	65,08	47,64	17,44	7,00	5,00	1,92	67,80	51,81	15,99	69,14	52,51	16,63	-	65,18	54,27	0,77			2,68
26.09.16	24,00	-	103,82	89,01	14,81	63,57	46,51	17,06	7,00	5,00	1,78	63,96	49,49	14,47	65,19	50,15	15,04	-	63,64	52,97	0,68			2,46
27.09.16	24,00	-	102,56	87,56	15,00	63,21	46,27	16,94	7,00	5,00	1,74	63,49	48,69	14,80	64,66	49,35	15,31	-	63,31	52,63	0,69			2,43
28.09.16	24,00	-	103,99	87,55	16,44	62,43	45,54	16,89	7,00	5,00	1,76	64,90	48,56	16,34	66,08	49,20	16,88	-	62,55	51,92	0,75			2,51
29.09.16	24,00	-	112,05	96,72	15,33	64,11	47,29	16,82	7,00	5,00	1,89	69,02	53,80	15,22	70,32	54,54	15,78	-	64,22	53,76	0,72			2,61
30.09.16	24,00	-	120,57	105,59	14,98	66,86	49,71	17,15	7,00	5,00	2,07	73,19	59,05	14,14	74,71	59,94	14,77	-	66,95	56,48	0,74			2,81
01.10.16	24,00	-	125,89	110,02	15,87	65,71	49,22	16,49	7,00	5,00	2,09	76,43	61,59	14,84	77,95	62,48	15,47	-	65,81	56,00	0,78			2,86
02.10.16	24,00	-	136,09	116,78	19,31	65,74	49,66	16,08	7,00	5,00	2,20	83,18	65,11	18,07	84,83	66,08	18,75	-	65,83	56,45	0,95			3,15
03.10.16	24,00	-	134,79	119,35	15,44	66,11	49,85	16,26	7,00	5,00	2,20	80,89	66,87	14,02	82,52	67,85	14,67	-	66,20	56,73	0,77			2,97
04.10.16	24,00	-	149,83	134,92	14,91	64,69	49,37	15,32	7,00	5,00	2,30	89,26	75,44	13,82	91,02	76,55	14,47	-	64,79	56,29	0,74			3,04
05.10.16	24,00	-	122,19	104,23	17,96	59,48	45,46	14,02	7,00	5,00	1,81	74,98	57,87	17,11	76,23	58,61	17,62	-	59,32	51,94	0,73			2,53
06.10.16	24,00	-	124,47	106,66	17,81	57,57	42,54	15,03	7,00	5,00	1,87	76,08	59,13	16,95	77,26	59,84	17,42	-	57,66	49,45	0,76			2,63
07.10.16	24,00	-	164,63	148,57	16,06	64,24	49,49	14,75	7,00	5,00	2,44	97,69	82,63	15,06	99,54	83,87	15,67	-	64,31	56,60	0,79			3,23
08.10.16	24,00	-	159,71	143,01	16,70	62,50	47,95	14,55	7,00	5,00	2,34	95,01	79,99	15,02	96,72	81,10	15,62	-	62,59	54,98	0,80			3,13
09.10.16	24,00	-	160,41	141,74	18,67	64,15	48,74	15,41	7,00	5,00	2,48	96,41	78,95	17,46	98,26	80,15	18,11	-	64,26	56,23	0,91			3,39
10.10.16	24,00	-	161,56	145,28	16,28	64,94	49,19	15,75	7,00	5,00	2,55	96,07	81,37	14,70	97,95	82,60	15,35	-	65,04	56,86	0,80			3,35
11.10.16	24,00	-	161,61	146,10	15,51	65,88	49,44	16,44	7,00	5,00	2,65	96,48	81,85	14,63	98,40	83,08	15,32	-	66,02	57,52	0,77			3,42
12.10.16	24,00	-	159,86	142,61	17,25	65,88	48,27	17,61	7,00	5,00	2,83	75,31	59,09	16,22	76,84	59,95	16,89	-	66,06	56,24	0,82			3,65
13.10.16	24,00	-	147,67	130,35	17,32	66,06	45,27	20,79	7,00	5,00	3,08	36,30	21,15	15,15	37,04	21,39	15,65	-	66,18	46,23	0,78			3,86
14.10.16	24,00	-	148,67	129,67	19,00	66,38	44,95	21,43	7,00	5,00	3,19	32,92	16,00	16,92	33,61	16,24	17,37	-	66,43	43,13	0,86			4,04
15.10.16	24,00	-	148,97	131,03	17,94	65,96	44,98	20,98	7,00	5,00	3,13	32,14	16,12	16,02	32,80	16,36	16,44	-	66,07	43,31	0,81			3,94
16.10.16	24,00	-	149,37	128,92	20,45	66,48	45,20	21,28	7,00	5,00	3,18	34,45	15,89	18,56	35,17	16,13	19,04	-	66,52	43,65	0,93			4,10
17.10.16	24,00	-	148,80	130,70	18,10	66,19	45,11	21,08	7,00	5,00	3,14	32,36	16,15	16,21	33,02	16,39	16,63	-	66,27	43,23	0,82			3,96
18.10.16	24,00	-	147,31	129,76	17,55	66,17	44,89	21,28	7,00	5,00	3,14	31,98	16,04	15,94	32,62	16,28	16,34	-	66,22	43,15	0,79			3,92
19.10.16	24,00	-	145,43	128,35	17,08	67,51	45,05	22,46	7,00	5,00	3,26	31,93	15,89	16,04	32,62	16,13	16,49	-	67,73	43,34	0,78			4,04
20.10.16	24,00	-	146,30	129,70	16,60	69,91	46,34	23,57	7,00	5,00	3,45	31,91	16,08	15,83	32,62	16,32	16,30	-	70,02	44,41	0,77			4,22
21.10.16	24,00	-	152,20	135,12	17,08	72,08	47,99	24,09	7,00	5,00	3,66	38,14	21,85	16,29	39,07	22,18	16,89	-	72,45	50,18	0,83			4,49
22.10.16	24,00	-	160,84	144,60	16,24	73,71	49,75	23,96	7,00	5,00	3,86	46,59	31,68	14,91	47,76	32,16	15,60	-	73,80	54,62	0,81			4,67
Среднее	24,00	-	137,60	120,83	16,77	65,41	47,20	18,21	7,00	5,00	2,53	64,12	48,43	15,69	65,38	49,12	16,26	-	65,51	51,68	0,79	-	-	3,31
Итого	720,00		4128,04	3625,03	503,01						75,88	1923,59	1452,85	470,74	1961,27	1473,62	487,65	0,00			23,56	0,00	0,00	99,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 06:00	27672,85	25531,67	16205,52	13985,33	16561,45	14233,87	357,69	-	-
	23.10.16 07:00	31820,14	29175,19	18127,50	15436,15	18521,15	15705,42	457,76	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -4,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **487,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

Наладить работу системы отопления

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
2 ЭОКТ 2016
«____» _____ г.