Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 138,44 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.16	24,00	-	112,62	97,08	15,54	65,00	42,04	22,96	7,00	5,00	2,30	14,50	-	-	14,78	-	14,78	-	64,80	-	0,94			3,24
24.09.16	24,00	-	112,12	95,76	16,36	64,10	41,34	22,76	7,00	5,00	2,24	15,50	-	-	15,79	-	15,79	-	64,14	-	0,99			3,23
25.09.16	24,00	-	113,90	97,09	16,81	64,84	41,98	22,86	7,00	5,00	2,28	15,93	-	-	16,23	-	16,23	-	64,89	-	1,04			3,31
26.09.16	24,00	-	108,73	92,73	16,00	63,33	41,05	22,28	7,00	5,00	2,13	15,06	-	-	15,35	-	15,35	-	63,32	-	0,96			3,08
27.09.16	24,00	-	109,10	93,13	15,97	62,99	40,77	22,22	7,00	5,00	2,11	15,27	-	-	15,54	-	15,54	-	63,30	-	0,97			3,08
28.09.16	24,00	-	111,10	94,73	16,37	62,21	40,40	21,81	7,00	5,00	2,08	16,11	-	-	16,41	-	16,41	-	62,60	-	1,01			3,09
29.09.16	24,00	-	117,87	102,68	15,19	63,86	41,92	21,94	7,00	5,00	2,28	14,69	-	-	14,96	-	14,96	-	64,13	-	0,94			3,22
30.09.16	24,00	-	120,97	107,30	13,67	66,57	43,71	22,86	7,00	5,00	2,47	13,45	-	-	13,72	-	13,72	-	66,64	-	0,90			3,36
01.10.16	24,00	-	122,20	106,65	15,55	65,52	43,12	22,40	7,00	5,00	2,40	15,40	-	-	15,68	-	15,68	-	65,63	-	1,01			3,41
02.10.16	24,00	-	123,04	105,31	17,73	65,51	42,75	22,76	7,00	5,00	2,42	17,40	-	-	17,76	-	17,76	-	65,63	-	1,14			3,56
03.10.16	24,00	-	121,82	106,59	15,23	65,89	43,07	22,82	7,00	5,00	2,45	14,94	-	-	15,24	-	15,24	-	66,00	-	0,99			3,44
04.10.16	24,00	-	129,11	112,69	16,42	64,52	42,65	21,87	7,00	5,00	2,51	15,61	-	-	15,92	-	15,92	-	64,69	-	1,01			3,52
05.10.16	24,00	-	101,34	83,10	18,24	59,04	38,44	20,60	7,00	5,00	1,79	17,61	-	-	17,87	-	17,87	-	56,79	-	1,00			2,79
06.10.16	24,00	-	101,89	84,70	17,19	57,25	35,51	21,74	7,00	5,00	1,85	16,98	-	-	17,22	-	17,22	-	57,36	-	0,97			2,82
07.10.16	24,00	-	132,82	115,90	16,92	64,00	41,41	22,59	7,00	5,00	2,66	16,43	-	-	16,74	-	16,74	-	63,72	-	1,05			3,70
08.10.16	24,00	-	131,75	114,79	16,96	62,23	39,96	22,27	7,00	5,00	2,55	17,08	-	-	17,37	-	17,37	-	62,12	-	1,06			3,62
09.10.16	24,00	-	134,25	115,61	18,64	63,92	40,68	23,24	7,00	5,00	2,68	18,74	-	-	19,11	-	19,11	-	64,07	-	1,21			3,88
10.10.16	24,00	-	134,88	117,59	17,29	64,70	41,11	23,59	7,00	5,00	2,79	17,04	-	-	17,38	-	17,38	-	64,77	-	1,11			3,89
11.10.16	24,00	-	137,19	119,71	17,48	65,64	41,56	24,08	7,00	5,00	2,95	16,36	-	-	16,68	-	16,68	-	66,11	-	1,08			4,03
12.10.16	24,00	-	136,57	120,25	16,32	65,66	41,59	24,07	7,00	5,00	2,94	15,71	-	-	15,99	-	15,99	-	65,54	-	1,03			3,97
13.10.16	24,00	-	136,56	120,48	16,08	65,84	41,39	24,45	7,00	5,00	2,96	15,81	-	-	16,14	-	16,14	-	65,91	-	1,04			4,01
14.10.16	24,00	-	139,61	124,52	15,09	66,19	41,99	24,20	7,00	5,00	3,03	14,83	-	-	15,12	-	15,12	-	66,27	-	0,98			4,01
15.10.16	24,00	-	141,80	125,59	16,21	65,78	42,00	23,78	7,00	5,00	3,01	15,96	-	-	16,26	-	16,26	-	65,96	-	1,05			4,06
16.10.16	24,00	-	141,78	123,77	18,01	66,29	42,17	24,12	7,00	5,00	3,00	17,72	-	-	18,07	-	18,07	-	66,34	-	1,18			4,18
17.10.16	24,00	-	142,83	125,79	17,04	66,02	42,22	23,80	7,00	5,00	3,01	16,76	-	-	17,09	-	17,09	-	66,20	-	1,11			4,12
18.10.16	24,00	-	141,63	125,02	16,61	65,98	42,05	23,93	7,00	5,00	3,01	16,40	-	-	16,72	-	16,72	-	66,06	-	1,08			4,09
19.10.16	24,00	-	141,00	123,64	17,36	67,26	42,11	25,15	7,00	5,00	3,12	17,09	-	-	17,44	-	17,44	-	67,60	-	1,16			4,28
20.10.16	24,00	-	141,37	124,83	16,54	69,69	43,18	26,51	7,00	5,00	3,33	16,17	-	-	16,53	-	16,53	-	69,88	-	1,13			4,46
21.10.16	24,00	-	140,73	124,56	16,17	71,76	43,95	27,81	7,00	5,00	3,50	15,66	-	-	16,00	-	16,00	-	72,11	-	1,13			4,63
22.10.16	24,00	-	143,24	125,16	18,08	73,45	44,63	28,82	7,00	5,00	3,64	17,71	-	-	18,17	-	18,17	-	73,50	-	1,30			4,94
Среднее	24,00	-	127,46	110,89	16,57	65,17	41,69	23,48	7,00	5,00	2,65	16,13	-	-	16,44	-	16,44	-	65,20	-	1,05	-	-	3,70
Итого	720,00		3823,82	3326,75	497,07						79,45	483,92	0,00	0,00	493,28	0,00	493,28	0,00			31,56	0,00	0,00	111,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 06:00	63475,77	53149,38	10515,71	-	10754,70	-	1911,61	-	-
	23.10.16 07:00	67311,67	56487,18	11000,79	-	11249,19	-	2023,16	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -4,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **493,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
2 5 ОКТ 2016
«____» _____ г.