Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01787
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 0;7

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-3 32 | Gmin= | Gmax= |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-3 32 | Gmin= | Gmax= |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-3 20 | Gmin= | Gmax= |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____

| | |
|---|---|
| Термопреобр.: | КТПТР-01 |
| Термопреобр.: | КТПТР-01 |
| Термопреобр.: | ТПТ-1-3 |
| Термопреобр.: | |
| Термопреобр.: | |

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,43

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчётный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.09.16 | 24,00 | * | 139,23 | 134,10 | 5,14 | 65,16 | 51,65 | 13,51 | 8,00 | 3,00 | 1,83 | 5,14 | | | 6,15 | | 6,15 | - | 63,94 | | 0,33 | | | 2,16 |
| 24.09.16 | 24,00 | * | 135,66 | 131,11 | 4,55 | 64,10 | 50,93 | 13,17 | 8,00 | 3,00 | 1,74 | 4,55 | | | 5,49 | | 5,49 | - | 62,99 | | 0,29 | | | 2,03 |
| 25.09.16 | 24,00 | * | 137,80 | 132,95 | 4,86 | 64,83 | 51,78 | 13,05 | 8,00 | 3,00 | 1,75 | 4,86 | | | 5,82 | | 5,82 | - | 63,76 | | 0,31 | | | 2,06 |
| 26.09.16 | 24,00 | * | 132,51 | 127,42 | 5,09 | 63,49 | 50,69 | 12,79 | 8,00 | 3,00 | 1,65 | 5,09 | | | 5,99 | | 5,99 | - | 62,41 | | 0,32 | | | 1,97 |
| 27.09.16 | 24,00 | * | 132,51 | 126,89 | 5,61 | 63,09 | 49,63 | 13,46 | 8,00 | 3,00 | 1,73 | 5,61 | | | 6,56 | | 6,56 | - | 62,03 | | 0,35 | | | 2,08 |
| 28.09.16 | 24,00 | * | 134,74 | 128,02 | 6,72 | 62,05 | 48,29 | 13,75 | 8,00 | 3,00 | 1,78 | 6,72 | | | 7,69 | | 7,69 | - | 60,98 | | 0,41 | | | 2,19 |
| 29.09.16 | 24,00 | * | 143,36 | 137,73 | 5,63 | 63,67 | 49,67 | 14,00 | 8,00 | 3,00 | 1,95 | 5,63 | | | 6,69 | | 6,69 | - | 62,61 | | 0,35 | | | 2,30 |
| 30.09.16 | 24,00 | * | 147,31 | 141,87 | 5,44 | 66,57 | 52,17 | 14,39 | 8,00 | 3,00 | 2,06 | 5,44 | | | 6,60 | | 6,60 | - | 65,43 | | 0,36 | | | 2,42 |
| 01.10.16 | 24,00 | * | 147,11 | 140,93 | 6,19 | 65,51 | 51,32 | 14,19 | 8,00 | 3,00 | 2,02 | 6,19 | | | 7,32 | | 7,32 | - | 64,38 | | 0,40 | | | 2,42 |
| 02.10.16 | 24,00 | * | 145,74 | 139,45 | 6,29 | 65,44 | 50,96 | 14,48 | 8,00 | 3,00 | 2,04 | 6,29 | | | 7,43 | | 7,43 | - | 64,32 | | 0,40 | | | 2,45 |
| 03.10.16 | 24,00 | * | 146,53 | 140,21 | 6,33 | 65,88 | 51,10 | 14,79 | 8,00 | 3,00 | 2,09 | 6,33 | | | 7,50 | | 7,50 | - | 64,74 | | 0,41 | | | 2,50 |
| 04.10.16 | 24,00 | * | 147,87 | 143,23 | 4,64 | 64,53 | 49,87 | 14,66 | 8,00 | 3,00 | 2,12 | 4,64 | | | 5,77 | | 5,77 | - | 63,33 | | 0,29 | | | 2,41 |
| 05.10.16 | 24,00 | * | 122,03 | 114,18 | 7,86 | 59,57 | 45,58 | 13,99 | 8,00 | 3,00 | 1,62 | 7,86 | | | 8,73 | | 8,73 | - | 57,74 | | 0,45 | | | 2,08 |
| 06.10.16 | 24,00 | * | 117,50 | 109,50 | 8,00 | 56,18 | 42,27 | 13,91 | 8,00 | 3,00 | 1,54 | 8,00 | | | 8,79 | | 8,79 | - | 54,78 | | 0,44 | | | 1,98 |
| 07.10.16 | 24,00 | * | 150,16 | 143,37 | 6,79 | 64,05 | 49,55 | 14,50 | 8,00 | 3,00 | 2,10 | 6,79 | | | 7,95 | | 7,95 | - | 62,73 | | 0,43 | | | 2,53 |
| 08.10.16 | 24,00 | * | 149,64 | 141,48 | 8,16 | 62,08 | 48,11 | 13,98 | 8,00 | 3,00 | 2,00 | 8,16 | | | 9,26 | | 9,26 | - | 60,73 | | 0,50 | | | 2,50 |
| 09.10.16 | 24,00 | * | 152,23 | 142,36 | 9,87 | 63,66 | 49,19 | 14,47 | 8,00 | 3,00 | 2,09 | 9,87 | | | 11,07 | | 11,07 | - | 62,36 | | 0,62 | | | 2,70 |
| 10.10.16 | 24,00 | * | 151,10 | 145,41 | 5,69 | 64,56 | 49,75 | 14,82 | 8,00 | 3,00 | 2,18 | 5,69 | | | 6,87 | | 6,87 | - | 63,22 | | 0,36 | | | 2,54 |
| 11.10.16 | 24,00 | * | 154,11 | 148,38 | 5,73 | 65,14 | 50,01 | 15,14 | 8,00 | 3,00 | 2,27 | 5,73 | | | 6,96 | | 6,96 | - | 63,83 | | 0,37 | | | 2,63 |
| 12.10.16 | 24,00 | * | 152,48 | 145,39 | 7,09 | 64,46 | 49,65 | 14,81 | 8,00 | 3,00 | 2,18 | 7,09 | - | - | 8,30 | - | 8,30 | - | 63,14 | - | 0,45 | - | - | 2,62 |
| 13.10.16 | 24,00 | * | 152,48 | 145,39 | 7,09 | 64,46 | 49,65 | 14,81 | 8,00 | 3,00 | 2,18 | 7,09 | - | - | 8,30 | - | 8,30 | - | 63,14 | - | 0,45 | - | - | 2,62 |
| 14.10.16 | 24,00 | * | 152,48 | 145,39 | 7,09 | 64,46 | 49,65 | 14,81 | 8,00 | 3,00 | 2,18 | 7,09 | - | - | 8,30 | - | 8,30 | - | 63,14 | - | 0,45 | - | - | 2,62 |
| 15.10.16 | 24,00 | * | 152,48 | 145,39 | 7,09 | 64,46 | 49,65 | 14,81 | 8,00 | 3,00 | 2,18 | 7,09 | - | - | 8,30 | - | 8,30 | - | 63,14 | - | 0,45 | - | - | 2,62 |
| 16.10.16 | 24,00 | * | 152,48 | 145,39 | 7,09 | 64,46 | 49,65 | 14,81 | 8,00 | 3,00 | 2,18 | 7,09 | - | - | 8,30 | - | 8,30 | - | 63,14 | - | 0,45 | - | - | 2,62 |
| 17.10.16 | 24,00 | * | 152,48 | 145,39 | 7,09 | 64,46 | 49,65 | 14,81 | 8,00 | 3,00 | 2,18 | 7,09 | - | - | 8,30 | - | 8,30 | - | 63,14 | - | 0,45 | - | - | 2,62 |
| 18.10.16 | 24,00 | * | 152,48 | 145,39 | 7,09 | 64,46 | 49,65 | 14,81 | 8,00 | 3,00 | 2,18 | 7,09 | - | - | 8,30 | - | 8,30 | - | 63,14 | - | 0,45 | - | - | 2,62 |
| 19.10.16 | 24,00 | * | 152,48 | 145,39 | 7,09 | 64,46 | 49,65 | 14,81 | 8,00 | 3,00 | 2,18 | 7,09 | - | - | 8,30 | - | 8,30 | - | 63,14 | - | 0,45 | - | - | 2,62 |
| 20.10.16 | 24,00 | * | 152,48 | 145,39 | 7,09 | 64,46 | 49,65 | 14,81 | 8,00 | 3,00 | 2,18 | 7,09 | - | - | 8,30 | - | 8,30 | - | 63,14 | - | 0,45 | - | - | 2,62 |
| 21.10.16 | 24,00 | * | 152,48 | 145,39 | 7,09 | 64,46 | 49,65 | 14,81 | 8,00 | 3,00 | 2,18 | 7,09 | - | - | 8,30 | - | 8,30 | - | 63,14 | - | 0,45 | - | - | 2,62 |
| 22.10.16 | 24,00 | * | 152,48 | 145,39 | 7,09 | 64,46 | 49,65 | 14,81 | 8,00 | 3,00 | 2,18 | 7,09 | - | - | 8,30 | - | 8,30 | - | 63,14 | - | 0,45 | - | - | 2,62 |
| Среднее | 24,00 | - | 145,48 | 138,93 | 6,55 | 63,95 | 49,62 | 14,33 | 8,00 | 3,00 | 2,02 | 6,55 | - | - | 7,67 | - | 7,67 | - | 62,69 | - | 0,41 | - | - | 2,43 |
| Итого | 720,00 | | 4364,43 | 4167,82 | 196,61 | | | | | | 60,54 | 196,61 | 0,00 | 0,00 | 229,96 | 0,00 | 229,96 | 0,00 | | | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 72,83 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.02.16 03:00 | 78072,90 | 70345,86 | 11767,77 | 0,00 | 12050,29 | 0,00 | 1631,35 | 847,91 | |
| | 12.02.16 03:00 | 78072,90 | 70345,86 | 11767,77 | 0,00 | 12050,29 | 0,00 | 1631,35 | 847,91 | |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -1,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **229,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 «____» _____ г.

Наладить работу системы отопления