Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8823.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202229 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	64,44	53,11	11,33	7,00	5,00	1,03	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	64,40	-	1,43			2,46
24.09.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	63,54	52,46	11,08	7,00	5,00	1,01	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	63,55	-	1,41			2,41
25.09.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	64,29	53,21	11,08	7,00	5,00	1,01	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	64,32	-	1,42			2,43
26.09.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	62,79	51,96	10,83	7,00	5,00	0,99	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	62,78	-	1,39			2,37
27.09.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	62,43	51,83	10,60	7,00	5,00	0,96	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	62,52	-	1,38			2,35
28.09.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	61,63	51,17	10,46	7,00	5,00	0,95	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	61,77	-	1,37			2,31
29.09.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	63,31	52,85	10,46	7,00	5,00	0,95	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	63,39	-	1,40			2,35
30.09.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	66,03	55,18	10,85	7,00	5,00	0,99	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	66,04	-	1,46			2,45
01.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	64,93	54,39	10,54	7,00	5,00	0,96	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	64,95	-	1,44			2,40
02.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	64,89	54,28	10,61	7,00	5,00	0,96	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	64,91	-	1,44			2,40
03.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	65,29	54,59	10,70	7,00	5,00	0,97	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	65,30	-	1,44			2,42
04.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	63,93	53,68	10,25	7,00	5,00	0,93	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	63,96	-	1,42			2,35
05.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	58,66	47,24	11,42	7,00	5,00	1,05	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	57,92	-	1,28			2,34
06.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	56,63	45,89	10,74	7,00	5,00	0,98	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	56,64	-	1,25			2,23
07.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	63,48	53,46	10,02	7,00	5,00	0,91	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	63,42	-	1,40			2,32
08.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	61,71	51,98	9,73	7,00	5,00	0,89	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	61,68	-	1,36			2,25
09.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	63,36	53,27	10,09	7,00	5,00	0,92	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	63,40	-	1,40			2,32
10.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	64,21	53,88	10,33	7,00	5,00	0,94	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	64,24	-	1,42			2,36
11.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	65,18	54,55	10,63	7,00	5,00	0,96	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	65,33	-	1,45			2,41
12.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	65,21	54,59	10,62	7,00	5,00	0,97	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	65,15	-	1,44			2,41
13.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	65,34	54,44	10,90	7,00	5,00	0,99	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	65,35	-	1,45			2,44
14.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	65,77	55,05	10,72	7,00	5,00	0,97	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	65,80	-	1,46			2,43
15.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	65,39	54,88	10,51	7,00	5,00	0,95	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	65,45	-	1,45			2,40
16.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	65,92	55,24	10,68	7,00	5,00	0,97	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	65,93	-	1,46			2,43
17.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	65,63	55,07	10,56	7,00	5,00	0,96	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	65,68	-	1,45			2,41
18.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	65,59	54,80	10,79	7,00	5,00	0,98	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	65,60	-	1,45			2,43
19.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	66,83	55,29	11,54	7,00	5,00	1,05	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	66,97	-	1,48			2,53
20.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	69,23	57,27	11,96	7,00	5,00	1,09	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	69,28	-	1,53			2,62
21.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	71,24	58,82	12,42	7,00	5,00	1,13	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	71,30	-	1,58			2,71
22.10.16	24,00	-	113,07	90,94	22,13	72,91	60,03	12,88	7,00	5,00	1,17	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	72,93	-	1,61			2,78
Среднее	24,00	-	113,07	90,94	22,13	64,66	53,82	10,84	7,00	5,00	0,99	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	64,67	-	1,43	-	-	2,42
Итого	720,00		3392,15	2728,33	663,83						29,58	663,83	0,00	0,00	677,37	0,00	677,37	0,00			42,93	0,00	0,00	72,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 06:00	24508,56	17548,26	8804,25	-	9001,78	-	989,82	-	-
	23.10.16 07:00	30840,99	17548,26	10484,73	-	10715,05	-	1401,28	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -6,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **677,37** куб.м.

Ответственным за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016
печать энергосбыта