Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204821
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204821-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

49,02

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.16	24,00	-	93,31	83,47	9,84	64,32	48,67	15,65	7,00	5,00	1,31	9,84	-	-	10,66	-	10,66	-	64,25	-	0,63			1,94
24.09.16	24,00	-	93,19	81,80	11,39	63,43	47,83	15,60	7,00	5,00	1,28	11,39	-	-	12,15	-	12,15	-	63,39	-	0,72			2,00
25.09.16	24,00	-	93,22	82,91	10,31	64,14	48,48	15,66	7,00	5,00	1,30	10,31	-	-	11,13	-	11,13	-	64,12	-	0,66			1,96
26.09.16	24,00	-	90,81	78,58	12,23	62,67	47,27	15,40	7,00	5,00	1,21	12,23	-	-	13,03	-	13,03	-	62,63	-	0,77			1,98
27.09.16	24,00	-	90,29	79,51	10,78	62,32	47,09	15,23	7,00	5,00	1,21	10,78	-	-	11,58	-	11,58	-	62,32	-	0,67			1,88
28.09.16	24,00	-	92,27	82,00	10,27	61,53	46,37	15,16	7,00	5,00	1,24	10,27	-	-	11,09	-	11,09	-	61,52	-	0,63			1,88
29.09.16	24,00	-	98,69	88,98	9,71	63,23	48,15	15,08	7,00	5,00	1,34	9,71	-	-	10,59	-	10,59	-	63,22	-	0,61			1,96
30.09.16	24,00	-	101,19	91,91	9,28	65,92	50,52	15,40	7,00	5,00	1,42	9,28	-	-	10,12	-	10,12	-	65,89	-	0,61			2,03
01.10.16	24,00	-	101,66	91,82	9,84	64,86	49,71	15,15	7,00	5,00	1,39	9,84	-	-	10,75	-	10,75	-	64,82	-	0,64			2,03
02.10.16	24,00	-	102,14	90,94	11,20	64,82	49,36	15,46	7,00	5,00	1,41	11,20	-	-	12,22	-	12,22	-	64,79	-	0,73			2,13
03.10.16	24,00	-	101,84	91,84	10,00	65,20	49,42	15,78	7,00	5,00	1,45	10,00	-	-	10,94	-	10,94	-	65,16	-	0,65			2,10
04.10.16	24,00	-	106,78	95,72	11,06	63,87	47,70	16,17	7,00	5,00	1,55	11,06	-	-	11,99	-	11,99	-	63,84	-	0,71			2,26
05.10.16	24,00	-	83,83	71,36	12,47	58,37	43,24	15,13	7,00	5,00	1,08	12,47	-	-	13,16	-	13,16	-	58,06	-	0,72			1,81
06.10.16	24,00	-	86,23	74,37	11,86	56,55	40,95	15,60	7,00	5,00	1,16	11,86	-	-	12,57	-	12,57	-	56,58	-	0,67			1,83
07.10.16	24,00	-	107,39	96,20	11,19	63,33	46,99	16,34	7,00	5,00	1,57	11,19	-	-	12,16	-	12,16	-	63,27	-	0,71			2,28
08.10.16	24,00	-	106,21	94,22	11,99	61,60	45,69	15,91	7,00	5,00	1,50	11,99	-	-	12,94	-	12,94	-	61,56	-	0,74			2,24
09.10.16	24,00	-	107,21	93,88	13,33	63,21	46,64	16,57	7,00	5,00	1,55	13,33	-	-	14,39	-	14,39	-	63,19	-	0,84			2,40
10.10.16	24,00	-	107,34	94,50	12,84	63,98	46,42	17,56	7,00	5,00	1,66	12,84	-	-	13,92	-	13,92	-	63,95	-	0,82			2,48
11.10.16	24,00	-	108,02	96,51	11,51	64,91	46,32	18,59	7,00	5,00	1,80	11,51	-	-	12,68	-	12,68	-	64,93	-	0,75			2,54
12.10.16	24,00	-	107,19	96,33	10,86	64,92	46,18	18,74	7,00	5,00	1,81	10,86	-	-	12,01	-	12,01	-	64,87	-	0,70			2,51
13.10.16	24,00	-	106,10	94,66	11,44	65,08	45,83	19,25	7,00	5,00	1,82	11,44	-	-	12,56	-	12,56	-	65,04	-	0,74			2,57
14.10.16	24,00	-	106,64	95,86	10,78	65,45	45,91	19,54	7,00	5,00	1,87	10,78	-	-	11,92	-	11,92	-	65,42	-	0,71			2,58
15.10.16	24,00	-	106,25	94,61	11,64	65,05	45,46	19,59	7,00	5,00	1,86	11,64	-	-	12,75	-	12,75	-	65,03	-	0,76			2,61
16.10.16	24,00	-	108,47	92,74	15,73	65,56	45,74	19,82	7,00	5,00	1,84	15,73	-	-	16,88	-	16,88	-	65,52	-	1,03			2,87
17.10.16	24,00	-	104,83	92,87	11,96	65,29	45,40	19,89	7,00	5,00	1,85	11,96	-	-	13,07	-	13,07	-	65,27	-	0,78			2,63
18.10.16	24,00	-	102,27	91,61	10,66	65,24	45,16	20,08	7,00	5,00	1,84	10,66	-	-	11,70	-	11,70	-	65,20	-	0,70			2,54
19.10.16	24,00	-	101,53	90,70	10,83	66,47	45,12	21,35	7,00	5,00	1,94	10,83	-	-	12,01	-	12,01	-	66,48	-	0,72			2,66
20.10.16	24,00	-	103,10	91,91	11,19	68,82	46,49	22,33	7,00	5,00	2,05	11,19	-	-	12,49	-	12,49	-	68,78	-	0,77			2,82
21.10.16	24,00	-	101,00	90,52	10,48	70,85	47,45	23,40	7,00	5,00	2,12	10,48	-	-	11,85	-	11,85	-	70,84	-	0,74			2,86
22.10.16	24,00	-	101,63	90,65	10,98	72,50	48,27	24,23	7,00	5,00	2,20	10,98	-	-	12,44	-	12,44	-	72,46	-	0,80			3,00
Среднее	24,00	-	100,69	89,43	11,26	64,45	46,79	17,66	7,00	5,00	1,59	11,26	-	-	12,26	-	12,26	-	64,41	-	0,72	-	-	2,31
Итого	720,00		3020,63	2682,98	337,65						47,65	337,65	0,00	0,00	367,75	0,00	367,75	0,00			21,73	0,00	0,00	69,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -3,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **367,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Наладить работу системы отопления

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
2 9 ОКТ 2016
«____» _____ г.