Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 2
Строит.Адрес: Шелгунова 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06100
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06100-ч(с)-1016.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,08	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13728
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0572
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,872

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.16	24,00	*	150,44	145,37	5,07	64,95	54,01	10,94	6,00	4,00	1,60	5,07			6,00		6,00	-	64,88		0,33			1,93
24.09.16	24,00	*	147,48	142,26	5,23	64,01	53,18	10,83	6,00	4,00	1,55	5,23			6,12		6,12	-	63,95		0,33			1,88
25.09.16	24,00	*	150,54	143,48	7,06	64,74	53,87	10,87	6,00	4,00	1,57	7,06			8,01		8,01	-	64,68		0,46			2,02
26.09.16	24,00	*	142,47	136,79	5,68	63,26	52,57	10,69	6,00	4,00	1,47	5,68			6,53		6,53	-	63,19		0,36			1,83
27.09.16	24,00	*	143,36	138,13	5,23	62,88	52,48	10,40	6,00	4,00	1,44	5,23			6,05		6,05	-	62,83		0,33			1,77
28.09.16	24,00	*	146,70	140,84	5,86	62,10	51,93	10,17	6,00	4,00	1,44	5,86			6,69		6,69	-	62,05		0,36			1,80
29.09.16	24,00	*	158,78	153,77	5,01	63,78	53,56	10,22	6,00	4,00	1,58	5,01			5,91		5,91	-	63,73		0,32			1,90
30.09.16	24,00	*	164,16	159,52	4,64	66,51	55,96	10,55	6,00	4,00	1,69	4,64			5,63		5,63	-	66,47		0,31			2,00
01.10.16	24,00	*	164,26	159,17	5,08	65,43	55,04	10,39	6,00	4,00	1,66	5,08			6,05		6,05	-	65,39		0,33			1,99
02.10.16	24,00	*	163,62	157,26	6,36	65,40	54,81	10,59	6,00	4,00	1,67	6,36			7,36		7,36	-	65,35		0,42			2,09
03.10.16	24,00	*	164,96	159,73	5,24	65,79	55,10	10,69	6,00	4,00	1,71	5,24			6,24		6,24	-	65,74		0,34			2,06
04.10.16	24,00	*	174,21	169,47	4,73	64,40	54,24	10,16	6,00	4,00	1,73	4,73			5,72		5,72	-	64,36		0,30			2,03
05.10.16	24,00	*	132,25	124,97	7,28	59,28	49,64	9,64	6,00	4,00	1,21	7,28			7,98		7,98	-	59,19		0,43			1,64
06.10.16	24,00	*	135,91	126,68	9,23	57,19	47,20	9,99	6,00	4,00	1,27	9,23			9,97		9,97	-	57,14		0,53			1,80
07.10.16	24,00	*	180,31	174,99	5,32	63,94	53,97	9,97	6,00	4,00	1,75	5,32			6,33		6,33	-	63,88		0,34			2,09
08.10.16	24,00	*	177,77	172,88	4,90	62,17	52,53	9,64	6,00	4,00	1,67	4,90			5,83		5,83	-	62,11		0,30			1,98
09.10.16	24,00	*	181,07	173,71	7,36	63,82	53,75	10,07	6,00	4,00	1,76	7,36			8,40		8,40	-	63,76		0,47			2,23
10.10.16	24,00	*	184,46	176,99	7,46	64,63	54,41	10,22	6,00	4,00	1,82	7,46			8,55		8,55	-	64,57		0,48			2,30
11.10.16	24,00	*	186,89	181,51	5,39	65,54	55,19	10,35	6,00	4,00	1,89	5,39			6,48		6,48	-	65,49		0,35			2,24
12.10.16	24,00	*	187,09	181,88	5,21	65,62	55,34	10,27	6,00	4,00	1,88	5,21			6,30		6,30	-	65,56		0,34			2,22
13.10.16	24,00	*	187,12	180,86	6,26	65,77	55,28	10,49	6,00	4,00	1,91	6,26			7,39		7,39	-	65,72		0,41			2,32
14.10.16	24,00	*	192,05	187,29	4,76	66,14	55,86	10,27	6,00	4,00	1,93	4,76			5,87		5,87	-	66,10		0,31			2,25
15.10.16	24,00	*	191,91	188,16	3,75	65,71	55,68	10,03	6,00	4,00	1,90	3,75			4,82		4,82	-	65,68		0,25			2,14
16.10.16	24,00	*	191,06	183,91	7,16	66,25	56,01	10,23	6,00	4,00	1,89	7,16			8,30		8,30	-	66,22		0,47			2,36
17.10.16	24,00	*	192,46	187,63	4,83	65,97	55,91	10,05	6,00	4,00	1,89	4,83			5,93		5,93	-	65,93		0,32			2,21
18.10.16	24,00	*	191,84	186,33	5,51	65,93	55,74	10,19	6,00	4,00	1,91	5,51			6,63		6,63	-	65,88		0,36			2,27
19.10.16	24,00	*	190,16	184,05	6,11	67,19	56,32	10,87	6,00	4,00	2,01	6,11			7,30		7,30	-	67,13		0,41			2,42
20.10.16	24,00	*	191,43	185,94	5,48	69,61	58,18	11,43	6,00	4,00	2,14	5,48			6,77		6,77	-	69,54		0,38			2,52
21.10.16	24,00	*	190,88	186,13	4,75	71,66	59,74	11,92	6,00	4,00	2,23	4,75			6,11		6,11	-	71,58		0,34			2,57
22.10.16	24,00	*	191,49	187,00	4,49	73,36	61,06	12,30	6,00	4,00	2,31	4,49			5,91		5,91	-	73,28		0,33			2,64
Среднее	24,00	-	171,57	165,89	5,68	65,10	54,62	10,48	6,00	4,00	1,75	5,68	-	-	6,71	-	6,71	-	65,05	-	0,37	-	-	2,12
Итого	720,00		5147,13	4976,69	170,44						52,45	170,44	0,00	0,00	201,18	0,00	201,18	0,00			11,03	0,00	0,00	63,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 10:00	39326,71	38443,93	26165,06	0,00	26766,21	0,00	381,19	1848,60	5778,93
	23.10.16 07:00	44464,40	43412,75	30017,19	0,00	30694,81	0,00	444,56	2100,50	6495,93

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -1,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **201,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 25 ОКТ 2016 г.