

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО-НПС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Общественный э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УХТЗ за октябрь 2016
 Договор: 8819.038.1
 Строит. адрес: Шелгунова 26
 Телефон: (812) 313-47-06

Телефон:
 Схема подключения: Чернышкинская
 ВКП-219193-С-1016хС

Узел учета: СЦО-НПС
 Код УХТЗ:
 Расчетный договор: Раскрывать совместно с УХТЗ.
 график: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКП-7 № 219193
 Подсчетчик (М1):
 Оборотный (М2):
 Тр-д. ГВС(М3):
 Тр-д. ГВС(М4):
 Тр-д. ГВС(М5):
 Расчетный алгоритм: зима: лето:
 Расчетные параметры: Qот=0,164 Qвент.= Qухлост.=
 Qот=49,2 Qвент.=0 Qухлост.=0

Приборы УХТЗ поверены до
 Термометр: КТСП-Н
 Термометр: КТСП-Н
 Термометр: КТСП-Н
 Термометр: КТСП-Н
 Термометр:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Тех. гр. С = 9,43

Дата	Тп	НС	Узел отопления (ТВ-1)												Узел ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие теплототр-е
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	Удлп	Т3	Т4	Qухл. общ.	Qухл. ГВС	Q общ.						
23.09.16	24.00	-	358,07	344,13	13,94	65,63	60,45	5,18	7,00	5,00	1,87	35,21	26,47	8,74	35,91	26,85	9,06	-	65,83	53,71	0,84	Гкал	Гкал	2,71					
24.09.16	24.00	-	350,56	336,41	14,15	64,71	59,58	5,13	7,00	5,00	1,81	34,99	25,98	9,01	35,68	26,24	9,44	-	64,89	52,93	0,84	Гкал	Гкал	2,65					
25.09.16	24.00	-	354,27	338,95	15,32	65,44	60,27	5,17	7,00	5,00	1,85	36,35	26,09	10,26	37,07	26,42	10,65	-	65,63	53,60	0,92	Гкал	Гкал	2,77					
26.09.16	24.00	-	336,83	323,98	12,85	63,94	58,91	5,03	7,00	5,00	1,70	33,75	25,16	8,59	34,39	25,40	8,99	-	64,08	52,27	0,76	Гкал	Гкал	2,46					
27.09.16	24.00	-	339,19	325,12	14,07	63,54	58,62	4,92	7,00	5,00	1,68	35,12	25,18	9,23	35,81	25,45	10,36	-	63,74	52,42	0,83	Гкал	Гкал	2,51					
28.09.16	24.00	-	373,33	360,63	12,70	62,81	58,39	4,42	7,00	5,00	1,66	36,53	29,30	9,22	39,22	29,63	9,59	-	63,08	52,70	0,75	Гкал	Гкал	2,40					
29.09.16	24.00	-	450,21	438,83	11,38	64,43	60,55	3,88	7,00	5,00	1,76	47,53	39,06	8,47	48,45	39,58	8,87	-	64,66	55,82	0,69	Гкал	Гкал	2,46					
30.09.16	24.00	-	457,04	445,78	11,26	64,43	60,55	3,88	7,00	5,00	1,85	47,53	39,06	7,67	48,45	39,58	8,87	-	67,40	57,97	0,71	Гкал	Гкал	2,61					
01.10.16	24.00	-	445,51	434,41	11,10	66,05	61,94	4,11	7,00	5,00	1,85	46,15	38,55	7,67	47,13	39,10	8,03	-	66,27	56,97	0,69	Гкал	Гкал	2,54					
02.10.16	24.00	-	434,86	423,35	13,38	66,45	63,44	4,22	7,00	5,00	1,85	46,14	37,71	8,43	47,05	38,19	8,86	-	66,27	56,97	0,69	Гкал	Гкал	2,54					
03.10.16	24.00	-	415,61	402,23	13,38	66,45	63,44	4,22	7,00	5,00	1,85	46,14	37,71	8,43	47,05	38,19	8,86	-	66,27	56,97	0,69	Гкал	Гкал	2,54					
04.10.16	24.00	-	409,49	395,37	14,12	65,04	62,81	2,23	7,00	5,00	0,93	48,95	40,90	8,05	49,92	41,48	8,44	-	65,20	56,23	0,89	Гкал	Гкал	2,12					
05.10.16	24.00	-	274,95	262,54	12,41	59,93	57,64	2,29	7,00	5,00	0,67	37,32	26,24	11,08	37,94	26,56	11,38	-	59,50	50,32	0,69	Гкал	Гкал	1,82					
06.10.16	24.00	-	281,29	269,04	12,25	57,85	55,47	2,38	7,00	5,00	0,68	37,82	26,73	11,09	38,40	27,03	11,37	-	58,08	47,96	0,68	Гкал	Гкал	1,35					
07.10.16	24.00	-	381,38	371,69	9,69	64,51	62,07	2,44	7,00	5,00	0,94	46,44	37,46	8,98	47,34	37,94	9,40	-	64,70	54,87	0,60	Гкал	Гкал	1,55					
08.10.16	24.00	-	376,38	364,80	11,58	62,76	60,43	2,33	7,00	5,00	0,89	47,94	36,64	11,30	48,81	37,12	11,69	-	62,93	53,53	0,70	Гкал	Гкал	1,99					
09.10.16	24.00	-	379,45	368,81	10,64	64,42	61,99	2,43	7,00	5,00	0,94	48,06	37,07	10,99	48,97	37,55	11,42	-	64,64	54,92	0,66	Гкал	Гкал	1,60					
10.10.16	24.00	-	401,74	386,89	14,85	65,19	61,89	3,30	7,00	5,00	1,34	47,55	38,21	9,34	48,49	38,74	9,75	-	65,36	55,99	0,92	Гкал	Гкал	2,26					
11.10.16	24.00	-	466,04	454,36	11,68	66,14	61,63	4,51	7,00	5,00	2,12	53,03	45,26	7,77	54,11	45,98	8,13	-	66,47	57,93	0,73	Гкал	Гкал	2,84					
12.10.16	24.00	-	442,13	427,00	15,13	66,23	61,38	4,85	7,00	5,00	2,23	53,39	43,92	9,47	54,48	44,62	9,86	-	66,41	57,80	0,92	Гкал	Гкал	3,09					
13.10.16	24.00	-	409,21	392,94	16,27	66,40	60,99	5,41	7,00	5,00	2,26	48,65	40,18	8,47	49,65	40,89	8,76	-	66,54	57,16	0,99	Гкал	Гкал	3,33					
14.10.16	24.00	-	409,89	392,41	17,48	66,23	61,25	5,48	7,00	5,00	2,26	49,78	41,13	8,55	50,78	41,83	8,95	-	66,94	57,69	1,07	Гкал	Гкал	3,38					
15.10.16	24.00	-	402,04	383,26	18,78	66,30	60,76	5,54	7,00	5,00	2,24	50,04	40,45	9,59	51,07	41,17	9,90	-	66,53	57,20	1,14	Гкал	Гкал	3,38					
16.10.16	24.00	-	394,41	374,26	20,15	66,84	61,16	5,68	7,00	5,00	2,26	50,46	39,44	11,02	51,51	40,09	11,42	-	67,04	57,55	1,23	Гкал	Гкал	3,49					
17.10.16	24.00	-	399,07	381,29	17,78	66,56	60,91	5,65	7,00	5,00	2,27	49,55	40,37	8,68	50,07	41,07	9,00	-	66,79	57,27	1,08	Гкал	Гкал	3,35					
18.10.16	24.00	-	393,92	375,30	18,62	66,54	60,82	5,72	7,00	5,00	2,27	49,52	39,76	9,76	50,54	40,43	10,11	-	66,75	57,08	1,13	Гкал	Гкал	3,40					
19.10.16	24.00	-	390,88	374,08	16,80	67,85	61,79	6,06	7,00	5,00	2,38	47,86	39,94	7,92	48,90	40,60	8,30	-	68,17	57,61	1,04	Гкал	Гкал	3,42					
20.10.16	24.00	-	399,13	380,84	18,29	70,31	66,02	6,31	7,00	5,00	2,54	49,82	40,74	9,08	50,94	41,46	9,48	-	70,56	59,69	1,17	Гкал	Гкал	3,71					
21.10.16	24.00	-	407,34	390,63	16,71	72,42	66,02	6,31	7,00	5,00	2,62	49,23	41,68	7,55	50,42	42,40	8,02	-	72,70	61,33	1,11	Гкал	Гкал	3,73					
22.10.16	24.00	-	423,92	407,10	16,82	74,11	67,76	6,35	7,00	5,00	2,71	52,01	44,37	7,64	53,31	45,13	8,18	-	74,33	63,22	1,14	Гкал	Гкал	3,85					
Среднее	24.00	-	391,94	377,55	14,39	65,75	61,26	4,49	7,00	5,00	1,79	46,50	36,42	9,08	48,42	36,96	9,46	-	65,94	55,93	0,88	Гкал	Гкал	2,67					
Итого	720.00	-	11758,14	11326,43	431,71						53,64	1364,86	1092,58	272,28	1392,51	1108,82	283,69	0,00	65,94	55,93	0,88	Гкал	Гкал	80,13					

Показание счетчиков на конец	Дата, время		M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	Q(Гкал)	Q(Гкал)	Траб. ч
	30.12.99 00:00	30.12.99 00:00							
Синим датчик:									

Корректировка температуры холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 9,43 °C = -2,57 Гкал / 77,57 КВт.ч / 283,69 КВт.ч

Ответственный за учет тепловой энергии (от собственника):
 «ИнфраХит Монтаж»
 «ЭнергоСбыт»
 «ТЭК СПб»
 «ЭнергоСбыт»
 «ТЭК СПб»

Наладить работу системы отопления

ИнфраХит Монтаж
 ЭнергоСбыт

25 ОКТ 2016