Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016
Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 222013
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-222013-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	71,03	56,64	14,39	65,07	39,04	26,03	7,00	5,00	1,43	15,07	-	-	15,36	-	15,36	-	64,91	-	0,98			2,41
24.09.16	24,00	-	68,46	55,71	12,75	64,15	38,64	25,51	7,00	5,00	1,38	13,43	-	-	13,68	-	13,68	-	64,07	-	0,86			2,24
25.09.16	24,00	-	72,01	56,14	15,87	64,91	39,23	25,68	7,00	5,00	1,40	16,45	-	-	16,77	-	16,77	-	64,91	-	1,07			2,47
26.09.16	24,00	-	68,42	53,64	14,78	63,38	38,44	24,94	7,00	5,00	1,30	15,39	-	-	15,66	-	15,66	-	63,26	-	0,97			2,27
27.09.16	24,00	-	66,90	54,23	12,67	63,06	38,56	24,50	7,00	5,00	1,29	13,33	-	-	13,57	-	13,57	-	63,22	-	0,84			2,13
28.09.16	24,00	-	68,72	55,26	13,46	62,27	37,98	24,29	7,00	5,00	1,30	14,18	-	-	14,45	-	14,45	-	62,51	-	0,89			2,18
29.09.16	24,00	-	73,38	60,15	13,23	63,91	39,59	24,32	7,00	5,00	1,42	14,01	-	-	14,26	-	14,26	-	64,03	-	0,90			2,31
30.09.16	24,00	-	75,82	62,58	13,24	66,60	41,52	25,08	7,00	5,00	1,52	14,09	-	-	14,37	-	14,37	-	66,51	-	0,94			2,45
01.10.16	24,00	-	76,53	62,26	14,27	65,51	40,98	24,53	7,00	5,00	1,47	15,09	-	-	15,38	-	15,38	-	65,47	-	0,99			2,46
02.10.16	24,00	-	76,60	61,67	14,93	65,49	40,78	24,71	7,00	5,00	1,47	15,74	-	-	16,05	-	16,05	-	65,51	-	1,04			2,50
03.10.16	24,00	-	76,16	62,46	13,70	65,87	40,81	25,06	7,00	5,00	1,51	14,56	-	-	14,87	-	14,87	-	65,80	-	0,96			2,47
04.10.16	24,00	-	80,21	65,94	14,27	64,52	40,33	24,19	7,00	5,00	1,54	15,16	-	-	15,45	-	15,45	-	64,49	-	0,98			2,51
05.10.16	24,00	-	64,68	48,58	16,10	58,89	37,00	21,89	7,00	5,00	1,07	16,47	-	-	16,72	-	16,72	-	56,77	-	0,94			2,01
06.10.16	24,00	-	65,87	49,92	15,95	57,15	34,29	22,86	7,00	5,00	1,10	16,76	-	-	17,00	-	17,00	-	56,88	-	0,95			2,05
07.10.16	24,00	-	82,16	68,31	13,85	64,03	40,25	23,78	7,00	5,00	1,56	14,99	-	-	15,27	-	15,27	-	63,74	-	0,96			2,51
08.10.16	24,00	-	82,11	67,33	14,78	62,26	39,19	23,07	7,00	5,00	1,49	15,86	-	-	16,13	-	16,13	-	62,09	-	0,99			2,48
09.10.16	24,00	-	84,61	67,69	16,92	63,97	39,90	24,07	7,00	5,00	1,56	18,05	-	-	18,39	-	18,39	-	64,03	-	1,16			2,71
10.10.16	24,00	-	82,12	69,15	12,97	64,75	40,33	24,42	7,00	5,00	1,61	14,18	-	-	14,44	-	14,44	-	64,75	-	0,92			2,53
11.10.16	24,00	-	83,38	69,70	13,68	65,74	40,74	25,00	7,00	5,00	1,72	13,95	-	-	14,24	-	14,24	-	66,20	-	0,93			2,64
12.10.16	24,00	-	83,79	66,59	17,20	65,66	40,70	24,96	7,00	5,00	1,86	14,22	-	-	14,51	-	14,51	-	65,31	-	0,93			2,79
13.10.16	24,00	-	85,13	63,10	22,03	65,86	40,18	25,68	7,00	5,00	2,02	15,96	-	-	16,27	-	16,27	-	65,82	-	1,05			3,07
14.10.16	24,00	-	85,27	67,01	18,26	66,24	40,75	25,49	7,00	5,00	2,01	13,81	-	-	14,09	-	14,09	-	66,17	-	0,91			2,92
15.10.16	24,00	-	86,65	67,67	18,98	65,88	40,45	25,43	7,00	5,00	1,96	15,30	-	-	15,58	-	15,58	-	66,03	-	1,01			2,97
16.10.16	24,00	-	87,50	66,39	21,11	66,40	40,62	25,78	7,00	5,00	1,97	17,26	-	-	17,59	-	17,59	-	66,35	-	1,15			3,11
17.10.16	24,00	-	86,05	69,81	16,24	66,11	40,34	25,77	7,00	5,00	1,92	14,33	-	-	14,63	-	14,63	-	66,13	-	0,95			2,87
18.10.16	24,00	-	85,98	70,34	15,64	66,07	39,97	26,10	7,00	5,00	1,89	14,78	-	-	15,07	-	15,07	-	66,02	-	0,98			2,87
19.10.16	24,00	-	85,00	71,00	14,00	67,40	39,85	27,55	7,00	5,00	1,91	14,52	-	-	14,82	-	14,82	-	67,78	-	0,98			2,90
20.10.16	24,00	-	84,38	71,86	12,52	69,78	40,80	28,98	7,00	5,00	2,03	13,24	-	-	13,53	-	13,53	-	69,78	-	0,93			2,96
21.10.16	24,00	-	84,14	71,77	12,37	71,89	41,58	30,31	7,00	5,00	2,12	13,13	-	-	13,40	-	13,40	-	72,20	-	0,95			3,07
22.10.16	24,00	-	84,56	72,00	12,56	73,54	42,19	31,35	7,00	5,00	2,21	13,17	-	-	13,47	-	13,47	-	73,47	-	0,97			3,18
Среднее	24,00	-	78,59	63,50	15,09	65,21	39,83	25,38	7,00	5,00	1,63	14,88	-	-	15,17	-	15,17	-	65,14	-	0,97	-	-	2,60
Итого	720,00		2357,62	1904,90	452,72						49,01	446,48	0,00	0,00	455,02	0,00	455,02	0,00			29,04	0,00	0,00	78,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
23.09.16 10:00	46658,98	38231,52	8769,11	-	8974,38	-	1511,70	-	-
23.10.16 07:00	49011,08	40132,98	9213,36	-	9427,13	-	1589,64	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -4,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **455,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.