Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский э-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14798
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,43

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.16	24,00		199,41	173,35	26,06	65,65	49,18	16,46	5,00	4,00	2,87	26,06			28,05		28,05	-	65,25		1,70			4,57
24.09.16	24,00		195,23	168,39	26,84	64,45	47,87	16,58	5,00	4,00	2,80	26,84			28,77		28,77	-	64,08		1,72			4,52
25.09.16	24,00		199,52	171,45	28,08	65,20	48,20	17,01	5,00	4,00	2,93	28,08			30,11		30,11	-	64,87		1,82			4,75
26.09.16	24,00		191,42	164,16	27,27	63,88	47,23	16,65	5,00	4,00	2,75	27,27			29,15		29,15	-	63,49		1,73			4,48
27.09.16	24,00		192,06	164,03	28,03	63,51	47,22	16,28	5,00	4,00	2,68	28,03			29,89		29,89	-	63,25		1,77			4,45
28.09.16	24,00		201,80	166,30	35,49	62,30	46,53	15,78	5,00	4,00	2,64	35,49			37,42		37,42	-	62,03		2,20			4,84
29.09.16	24,00		205,76	181,90	23,86	63,98	48,02	15,96	5,00	4,00	2,91	23,86			25,77		25,77	-	63,65		1,52			4,43
30.09.16	24,00		213,66	188,71	24,95	66,99	50,36	16,63	5,00	4,00	3,15	24,95			27,11		27,11	-	66,65		1,66			4,81
01.10.16	24,00		214,72	188,88	25,84	65,97	49,76	16,21	5,00	4,00	3,07	25,84			27,94		27,94	-	65,68		1,70			4,77
02.10.16	24,00		212,61	187,05	25,56	65,86	49,33	16,53	5,00	4,00	3,11	25,56			27,66		27,66	-	65,52		1,67			4,78
03.10.16	24,00		214,21	189,31	24,89	66,37	49,46	16,91	5,00	4,00	3,21	24,89			27,05		27,05	-	66,02		1,64			4,86
04.10.16	24,00		222,84	196,77	26,07	65,07	48,86	16,21	5,00	4,00	3,20	26,07			28,21		28,21	-	64,76		1,69			4,89
05.10.16	24,00		194,72	159,16	35,56	60,17	45,30	14,86	5,00	4,00	2,41	35,56			37,29		37,29	-	59,08		2,10			4,51
06.10.16	24,00		172,47	143,21	29,26	56,40	40,49	15,91	5,00	4,00	2,29	29,26			30,73		30,73	-	56,04		1,64			3,93
07.10.16	24,00		237,65	205,88	31,77	64,59	48,15	16,44	5,00	4,00	3,40	31,77			34,10		34,10	-	64,17		2,04			5,44
08.10.16	24,00		232,70	202,93	29,77	62,58	46,85	15,73	5,00	4,00	3,21	29,77			31,89		31,89	-	62,16		1,85			5,06
09.10.16	24,00		237,76	204,90	32,86	64,19	47,79	16,40	5,00	4,00	3,38	32,86			35,17		35,17	-	63,85		2,10			5,47
10.10.16	24,00		237,07	207,47	29,59	65,09	48,27	16,82	5,00	4,00	3,51	29,59			31,95		31,95	-	64,75		1,92			5,42
11.10.16	24,00		242,39	213,52	28,87	65,59	48,76	16,83	5,00	4,00	3,61	28,87			31,28		31,28	-	65,31		1,89			5,49
12.10.16	24,00		244,58	213,40	31,18	66,27	49,12	17,14	5,00	4,00	3,68	31,18			33,69		33,69	-	65,84		2,05			5,73
13.10.16	24,00		241,99	211,60	30,39	66,19	48,79	17,40	5,00	4,00	3,70	30,39			32,90		32,90	-	65,81		2,00			5,70
14.10.16	24,00		247,54	217,55	29,99	66,69	49,39	17,30	5,00	4,00	3,78	29,99			32,55		32,55	-	66,33		1,99			5,77
15.10.16	24,00		247,71	217,90	29,81	66,28	49,34	16,94	5,00	4,00	3,71	29,81			32,32		32,32	-	65,98		1,97			5,67
16.10.16	24,00		246,45	215,37	31,08	66,81	49,61	17,21	5,00	4,00	3,72	31,08			33,64		33,64	-	66,47		2,07			5,79
17.10.16	24,00		248,30	218,08	30,23	66,48	49,54	16,94	5,00	4,00	3,71	30,23			32,75		32,75	-	66,17		2,00			5,71
18.10.16	24,00		247,26	217,58	29,67	66,53	49,36	17,17	5,00	4,00	3,75	29,67			32,21		32,21	-	66,20		1,96			5,71
19.10.16	24,00		245,09	213,78	31,31	67,49	49,30	18,19	5,00	4,00	3,90	31,31			33,98		33,98	-	67,21		2,10			6,01
20.10.16	24,00		243,98	216,52	27,45	70,09	50,70	19,39	5,00	4,00	4,21	27,45			30,31		30,31	-	69,76		1,92			6,13
21.10.16	24,00		243,86	216,94	26,93	72,13	51,76	20,38	5,00	4,00	4,44	26,93			29,97		29,97	-	71,82		1,93			6,37
22.10.16	24,00		244,96	217,75	27,22	73,96	52,89	21,08	5,00	4,00	4,61	27,22			30,43		30,43	-	73,57		2,00			6,61
Среднее	24,00	-	223,99	195,13	28,86	65,56	48,58	16,98	5,00	4,00	3,34	28,86	-	-	31,14	-	31,14	-	65,19	-	1,88	-	-	5,22
Итого	720,00		6719,71	5853,82	865,89						100,32	865,89	0,00	0,00	934,24	0,00	934,24	0,00			56,36	0,00	0,00	156,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 10:00	194173,37	167648,39	61767,99	0,00	63295,57	0,00	5068,34	4524,07	
	23.10.16 07:00	200879,41	173495,14	63871,58	0,00	65441,00	0,00	5224,88	4661,61	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -8,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **148,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **934,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.

Наладить работу системы отопления