Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06101
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06101-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.16	24,00	*	83,00	67,09	15,90	64,09	51,93	12,16	7,30	3,60	0,46	21,97	0,00	0,00	22,37	0,00	22,37	-	62,82	0,00	1,38			1,85
24.09.16	24,00	*	82,06	60,32	21,74	62,83	37,95	24,88	7,30	3,60	1,51	22,15	0,00	0,00	22,54	0,00	22,54	-	61,66	0,00	1,37			2,87
25.09.16	24,00	*	81,77	61,48	20,30	63,60	38,94	24,65	7,30	3,60	1,52	20,64	0,00	0,00	21,01	0,00	21,01	-	62,46	0,00	1,29			2,81
26.09.16	24,00	*	79,66	58,84	20,82	62,24	38,21	24,03	7,30	3,60	1,42	21,14	0,00	0,00	21,51	0,00	21,51	-	61,08	0,00	1,29			2,72
27.09.16	24,00	*	78,13	58,74	19,39	61,90	38,21	23,69	7,30	3,60	1,40	19,62	0,00	0,00	19,97	0,00	19,97	-	61,07	0,00	1,20			2,60
28.09.16	24,00	*	78,89	59,29	19,59	60,77	37,46	23,32	7,30	3,60	1,40	19,77	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	-	59,83	0,00	1,18			2,58
29.09.16	24,00	*	90,27	69,55	20,72	62,42	39,79	22,63	7,30	3,60	1,59	20,95	0,00	0,00	21,32	0,00	21,32	-	61,26	0,00	1,28			2,87
30.09.16	24,00	*	93,91	76,16	17,75	65,40	42,56	22,85	7,30	3,60	1,76	17,86	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20	-	64,17	0,00	1,15			2,91
01.10.16	24,00	*	96,98	76,13	20,85	64,30	41,94	22,35	7,30	3,60	1,72	21,02	0,00	0,00	21,41	0,00	21,41	-	63,13	0,00	1,33			3,05
02.10.16	24,00	*	95,94	75,33	20,61	64,21	41,46	22,75	7,30	3,60	1,73	20,83	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	-	63,04	0,00	1,31			3,04
03.10.16	24,00	*	95,39	75,98	19,41	64,78	41,16	23,62	7,30	3,60	1,82	19,45	0,00	0,00	19,81	0,00	19,81	-	63,64	0,00	1,24			3,06
04.10.16	24,00	*	98,84	79,09	19,75	63,51	40,20	23,31	7,30	3,60	1,86	19,90	0,00	0,00	20,26	0,00	20,26	-	62,51	0,00	1,25			3,11
05.10.16	24,00	*	87,11	64,52	22,60	58,31	37,52	20,79	7,30	3,60	1,40	22,76	0,00	0,00	23,09	0,00	23,09	-	55,52	0,00	1,26			2,66
06.10.16	24,00	*	80,59	57,42	23,17	54,60	32,69	21,92	7,30	3,60	1,28	23,37	0,00	0,00	23,69	0,00	23,69	-	53,41	0,00	1,25			2,53
07.10.16	24,00	*	102,04	82,74	19,30	62,91	39,96	22,94	7,30	3,60	1,95	19,04	0,00	0,00	19,37	0,00	19,37	-	61,55	0,00	1,17			3,12
08.10.16	24,00	*	104,19	81,66	22,54	60,88	38,90	21,98	7,30	3,60	1,84	22,43	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80	-	59,61	0,00	1,34			3,17
09.10.16	24,00	*	105,66	82,66	23,00	62,53	39,73	22,80	7,30	3,60	1,91	23,07	0,00	0,00	23,48	0,00	23,48	-	61,43	0,00	1,42			3,33
10.10.16	24,00	*	106,92	83,71	23,20	63,44	40,07	23,37	7,30	3,60	1,98	23,31	0,00	0,00	23,73	0,00	23,73	-	62,36	0,00	1,45			3,44
11.10.16	24,00	*	105,09	86,45	18,65	63,95	40,77	23,18	7,30	3,60	2,02	18,80	0,00	0,00	19,15	0,00	19,15	-	63,01	0,00	1,19			3,20
12.10.16	24,00	*	106,60	86,10	20,50	64,63	41,37	23,25	7,30	3,60	2,01	20,92	0,00	0,00	21,31	0,00	21,31	-	63,29	0,00	1,32			3,34
13.10.16	24,00	*	108,84	85,58	23,26	64,48	40,83	23,64	7,30	3,60	2,03	23,72	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16	-	63,25	0,00	1,50			3,53
14.10.16	24,00	*	109,03	88,20	20,83	64,90	41,46	23,44	7,30	3,60	2,07	21,28	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	63,69	0,00	1,36			3,43
15.10.16	24,00	*	111,25	88,14	23,11	64,55	41,56	22,99	7,30	3,60	2,02	23,64	0,00	0,00	24,08	0,00	24,08	-	63,52	0,00	1,50			3,53
16.10.16	24,00	*	108,41	87,17	21,25	65,09	41,78	23,31	7,30	3,60	2,03	21,81	0,00	0,00	22,22	0,00	22,22	-	63,90	0,00	1,39			3,42
17.10.16	24,00	*	109,30	88,25	21,05	64,84	41,77	23,08	7,30	3,60	2,05	21,35	0,00	0,00	21,76	0,00	21,76	-	63,79	0,00	1,36			3,41
18.10.16	24,00	*	110,14	88,02	22,12	65,06	41,83	23,22	7,30	3,60	2,05	22,50	0,00	0,00	22,92	0,00	22,92	-	63,98	0,00	1,44			3,49
19.10.16	24,00	*	106,26	84,95	21,31	66,04	41,45	24,58	7,30	3,60	2,09	21,71	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14	-	65,15	0,00	1,42			3,50
20.10.16	24,00	*	106,61	87,63	18,97	68,61	42,65	25,96	7,30	3,60	2,29	19,24	0,00	0,00	19,64	0,00	19,64	-	67,46	0,00	1,30			3,59
21.10.16	24,00	*	108,97	87,71	21,26	70,74	43,93	26,81	7,30	3,60	2,35	21,68	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16	-	69,87	0,00	1,52			3,86
22.10.16	24,00	*	109,08	88,05	21,02	72,57	44,85	27,72	7,30	3,60	2,44	21,55	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	71,36	0,00	1,54			3,98
Среднее	24,00	-	98,03	77,23	20,80	63,94	40,76	23,17	7,30	3,60	1,80	21,25	-	-	21,64	-	21,64	-	62,76	-	1,33	-	-	3,13
Итого	720,00		2940,92	2316,94	623,97						54,00	637,45	0,00	0,00	649,20	0,00	649,20	0,00			40,01	0,00	0,00	94,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
23.09.16 10:00	56272,67	44712,40	12255,18	0,00	12541,15	0,00	1684,17	870,15	-
23.10.16 07:00	59209,10	47028,41	12888,90	0,00	13186,58	0,00	1778,79	909,97	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -6,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **649,20** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел [illegible] УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.
печать энергосбыта