Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016
Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06057
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.16	24,00	*	81,00	60,73	20,26	65,64	55,00	10,63	7,30	3,80	0,69	19,91	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	-	65,22	0,00	1,30			1,99
24.09.16	24,00	*	76,57	58,76	17,81	64,46	41,44	23,03	7,30	3,80	1,36	17,95	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29	-	64,14	0,00	1,15			2,51
25.09.16	24,00	*	80,45	59,74	20,71	65,22	41,26	23,96	7,30	3,80	1,43	20,93	0,00	0,00	21,34	0,00	21,34	-	64,97	0,00	1,36			2,79
26.09.16	24,00	*	75,53	57,40	18,13	63,92	40,15	23,77	7,30	3,80	1,35	18,46	0,00	0,00	18,80	0,00	18,80	-	63,65	0,00	1,18			2,53
27.09.16	24,00	*	75,45	57,72	17,73	63,55	39,63	23,92	7,30	3,80	1,32	18,79	0,00	0,00	19,15	0,00	19,15	-	63,53	0,00	1,19			2,51
28.09.16	24,00	*	77,40	57,88	19,52	62,42	38,64	23,78	7,30	3,80	1,32	20,47	0,00	0,00	20,84	0,00	20,84	-	62,35	0,00	1,28			2,60
29.09.16	24,00	*	81,30	63,45	17,85	64,04	39,49	24,55	7,30	3,80	1,50	18,84	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	-	63,85	0,00	1,20			2,71
30.09.16	24,00	*	82,82	65,80	17,02	67,00	41,22	25,78	7,30	3,80	1,63	18,18	0,00	0,00	18,56	0,00	18,56	-	66,71	0,00	1,21			2,84
01.10.16	24,00	*	81,34	65,87	15,47	65,95	40,65	25,31	7,30	3,80	1,59	16,79	0,00	0,00	17,13	0,00	17,13	-	65,65	0,00	1,10			2,69
02.10.16	24,00	*	82,50	65,08	17,42	65,87	40,13	25,74	7,30	3,80	1,58	18,94	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	-	65,62	0,00	1,24			2,83
03.10.16	24,00	*	84,65	65,81	18,84	66,38	40,31	26,07	7,30	3,80	1,62	20,50	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	-	66,15	0,00	1,36			2,97
04.10.16	24,00	*	84,28	68,46	15,83	65,08	39,81	25,28	7,30	3,80	1,63	17,49	0,00	0,00	17,84	0,00	17,84	-	64,91	0,00	1,14			2,77
05.10.16	24,00	*	74,19	55,68	18,51	60,01	37,43	22,58	7,30	3,80	1,20	20,24	0,00	0,00	20,56	0,00	20,56	-	58,13	0,00	1,18			2,37
06.10.16	24,00	*	70,16	49,73	20,44	56,45	32,76	23,68	7,30	3,80	1,09	22,07	0,00	0,00	22,40	0,00	22,40	-	56,29	0,00	1,24			2,34
07.10.16	24,00	*	90,38	71,94	18,43	64,51	39,43	25,09	7,30	3,80	1,70	20,34	0,00	0,00	20,73	0,00	20,73	-	64,01	0,00	1,30			3,00
08.10.16	24,00	*	87,77	71,09	16,68	62,54	38,41	24,14	7,30	3,80	1,60	18,74	0,00	0,00	19,08	0,00	19,08	-	62,14	0,00	1,17			2,77
09.10.16	24,00	*	89,00	71,85	17,15	64,17	39,00	25,17	7,30	3,80	1,67	19,40	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78	-	64,01	0,00	1,24			2,92
10.10.16	24,00	*	91,03	72,69	18,34	65,09	39,33	25,77	7,30	3,80	1,73	20,68	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	64,93	0,00	1,34			3,07
11.10.16	24,00	*	89,33	75,05	14,27	65,63	39,78	25,85	7,30	3,80	1,80	16,54	0,00	0,00	16,87	0,00	16,87	-	65,73	0,00	1,09			2,88
12.10.16	24,00	*	91,98	74,71	17,27	66,30	40,18	26,12	7,30	3,80	1,81	19,64	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03	-	65,75	0,00	1,29			3,10
13.10.16	24,00	*	91,40	74,27	17,12	66,19	39,88	26,31	7,30	3,80	1,81	19,42	0,00	0,00	19,81	0,00	19,81	-	65,88	0,00	1,28			3,09
14.10.16	24,00	*	92,21	76,50	15,72	66,58	40,62	25,96	7,30	3,80	1,85	17,88	0,00	0,00	18,24	0,00	18,24	-	66,26	0,00	1,19			3,04
15.10.16	24,00	*	93,16	76,47	16,69	66,20	40,69	25,50	7,30	3,80	1,81	18,92	0,00	0,00	19,30	0,00	19,30	-	66,03	0,00	1,25			3,06
16.10.16	24,00	*	93,24	75,53	17,71	66,72	40,92	25,80	7,30	3,80	1,81	19,99	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	-	66,39	0,00	1,33			3,14
17.10.16	24,00	*	93,87	76,49	17,38	66,39	40,80	25,59	7,30	3,80	1,81	19,69	0,00	0,00	20,09	0,00	20,09	-	66,16	0,00	1,30			3,12
18.10.16	24,00	*	94,62	75,64	18,98	66,44	40,70	25,74	7,30	3,80	1,86	20,53	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	-	66,19	0,00	1,36			3,22
19.10.16	24,00	*	94,61	75,10	19,50	67,40	40,32	27,08	7,30	3,80	1,90	21,60	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	67,36	0,00	1,46			3,36
20.10.16	24,00	*	93,83	75,93	17,90	69,96	41,39	28,57	7,30	3,80	2,03	20,10	0,00	0,00	20,55	0,00	20,55	-	69,66	0,00	1,40			3,43
21.10.16	24,00	*	92,76	76,27	16,50	72,02	42,41	29,61	7,30	3,80	2,10	18,86	0,00	0,00	19,31	0,00	19,31	-	71,84	0,00	1,36			3,45
22.10.16	24,00	*	93,73	76,54	17,19	73,84	43,35	30,49	7,30	3,80	2,17	19,58	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	-	73,48	0,00	1,44			3,61
Среднее	24,00	-	86,02	68,27	17,75	65,53	40,50	25,03	7,30	3,80	1,63	19,38	-	-	19,77	-	19,77	-	65,23	-	1,26	-	-	2,89
Итого	720,00		2580,59	2048,22	532,38						48,76	581,44	0,00	0,00	592,96	0,00	592,96	0,00			37,94	0,00	0,00	86,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 10:00	57408,32	47513,02	11110,78	0,00	11371,79	0,00	1555,28	792,09	-
	23.10.16 07:00	59981,84	49557,99	11688,68	0,00	11961,16	0,00	1642,53	829,83	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -5,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **81,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **592,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.