Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016
Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205565
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205565-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	87,29	65,65	21,64	63,44	37,71	25,73	7,00	5,00	2,14	14,56	-	-	14,80	-	14,80	-	63,00	-	0,92			3,06
24.09.16	24,00	-	86,95	65,49	21,46	62,52	36,42	26,10	7,00	5,00	2,09	15,46	-	-	15,73	-	15,73	-	62,32	-	0,96			3,05
25.09.16	24,00	-	89,39	67,76	21,63	63,18	36,97	26,21	7,00	5,00	2,10	16,61	-	-	16,89	-	16,89	-	63,03	-	1,05			3,14
26.09.16	24,00	-	84,29	66,51	17,78	61,71	36,02	25,69	7,00	5,00	1,92	14,52	-	-	14,79	-	14,79	-	61,44	-	0,89			2,81
27.09.16	24,00	-	84,54	67,29	17,25	61,38	35,84	25,54	7,00	5,00	1,85	15,05	-	-	15,32	-	15,32	-	61,39	-	0,93			2,78
28.09.16	24,00	-	86,72	70,85	15,87	60,89	35,50	25,39	7,00	5,00	1,86	14,89	-	-	15,16	-	15,16	-	60,89	-	0,91			2,77
29.09.16	24,00	-	92,06	76,75	15,31	62,67	37,08	25,59	7,00	5,00	2,08	13,60	-	-	13,84	-	13,84	-	62,39	-	0,85			2,92
30.09.16	24,00	-	96,36	79,33	17,03	65,35	38,70	26,65	7,00	5,00	2,25	15,06	-	-	15,35	-	15,35	-	65,04	-	0,98			3,23
01.10.16	24,00	-	96,65	78,47	18,18	64,40	38,27	26,13	7,00	5,00	2,17	16,34	-	-	16,63	-	16,63	-	64,10	-	1,05			3,22
02.10.16	24,00	-	95,60	77,56	18,04	64,32	37,96	26,36	7,00	5,00	2,17	16,20	-	-	16,48	-	16,48	-	64,07	-	1,04			3,21
03.10.16	24,00	-	96,62	78,22	18,40	64,72	38,06	26,66	7,00	5,00	2,21	16,61	-	-	16,91	-	16,91	-	64,41	-	1,07			3,28
04.10.16	24,00	-	98,34	82,42	15,92	63,50	37,61	25,89	7,00	5,00	2,23	14,34	-	-	14,64	-	14,64	-	63,26	-	0,91			3,14
05.10.16	24,00	-	76,88	58,57	18,31	58,18	34,60	23,58	7,00	5,00	1,54	16,13	-	-	16,36	-	16,36	-	55,96	-	0,90			2,45
06.10.16	24,00	-	76,80	56,66	20,14	56,24	31,13	25,11	7,00	5,00	1,57	17,75	-	-	18,00	-	18,00	-	55,75	-	0,99			2,56
07.10.16	24,00	-	98,10	79,71	18,39	63,13	36,60	26,53	7,00	5,00	2,30	15,58	-	-	15,85	-	15,85	-	62,63	-	0,98			3,27
08.10.16	24,00	-	96,98	78,84	18,14	61,43	35,77	25,66	7,00	5,00	2,15	16,18	-	-	16,46	-	16,46	-	60,96	-	0,99			3,14
09.10.16	24,00	-	100,44	79,49	20,95	63,07	36,35	26,72	7,00	5,00	2,24	19,12	-	-	19,47	-	19,47	-	62,90	-	1,20			3,44
10.10.16	24,00	-	99,36	81,50	17,86	63,84	36,76	27,08	7,00	5,00	2,31	16,24	-	-	16,57	-	16,57	-	63,60	-	1,03			3,35
11.10.16	24,00	-	101,87	83,86	18,01	64,73	37,27	27,46	7,00	5,00	2,39	16,71	-	-	17,05	-	17,05	-	64,74	-	1,08			3,47
12.10.16	24,00	-	100,08	83,69	16,39	64,80	37,39	27,41	7,00	5,00	2,38	15,12	-	-	15,39	-	15,39	-	64,24	-	0,97			3,36
13.10.16	24,00	-	101,54	82,72	18,82	64,97	36,98	27,99	7,00	5,00	2,45	16,90	-	-	17,22	-	17,22	-	64,69	-	1,09			3,54
14.10.16	24,00	-	103,08	86,49	16,59	65,35	37,65	27,70	7,00	5,00	2,50	15,00	-	-	15,28	-	15,28	-	65,09	-	0,98			3,48
15.10.16	24,00	-	103,46	87,34	16,12	64,96	37,75	27,21	7,00	5,00	2,46	14,88	-	-	15,14	-	15,14	-	64,77	-	0,96			3,43
16.10.16	24,00	-	105,67	85,60	20,07	65,47	37,78	27,69	7,00	5,00	2,47	18,69	-	-	19,06	-	19,06	-	65,18	-	1,22			3,69
17.10.16	24,00	-	103,46	87,25	16,21	65,18	37,88	27,30	7,00	5,00	2,43	15,61	-	-	15,90	-	15,90	-	64,90	-	1,01			3,44
18.10.16	24,00	-	103,17	86,29	16,88	65,14	37,57	27,57	7,00	5,00	2,45	15,91	-	-	16,21	-	16,21	-	64,81	-	1,03			3,48
19.10.16	24,00	-	101,51	84,67	16,84	66,33	37,36	28,97	7,00	5,00	2,54	15,61	-	-	15,92	-	15,92	-	66,16	-	1,03			3,57
20.10.16	24,00	-	102,04	85,39	16,65	68,67	38,14	30,53	7,00	5,00	2,70	15,34	-	-	15,67	-	15,67	-	68,32	-	1,05			3,75
21.10.16	24,00	-	102,36	85,52	16,84	70,67	38,75	31,92	7,00	5,00	2,86	15,00	-	-	15,34	-	15,34	-	70,51	-	1,06			3,92
22.10.16	24,00	-	103,05	86,41	16,64	72,34	39,48	32,86	7,00	5,00	3,00	14,63	-	-	14,97	-	14,97	-	71,98	-	1,05			4,05
Среднее	24,00	-	95,82	77,88	17,95	64,09	37,05	27,04	7,00	5,00	2,26	15,79	-	-	16,08	-	16,08	-	63,75	-	1,01	-	-	3,27
Итого	720,00		2874,66	2336,30	538,36						67,78	473,64	0,00	0,00	482,40	0,00	482,40	0,00			30,19	0,00	0,00	97,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 10:00	6715,74	5759,08	1022,98	-	1042,92	-	69,84	-	-
	23.10.16 07:00	9583,10	8092,32	1494,43	-	1523,11	-	167,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -4,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **93,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **482,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.