Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 41
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06069 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.16	24,00	*	72,45	57,36	15,09	65,39	52,24	13,15	6,40	3,20	0,56	18,38	0,00	0,00	18,74	0,00	18,74	-	64,53	0,00	1,19			1,75
24.09.16	24,00	*	70,02	51,82	18,20	64,14	35,96	28,18	6,40	3,20	1,44	18,92	0,00	0,00	19,27	0,00	19,27	-	62,97	0,00	1,19			2,63
25.09.16	24,00	*	71,15	52,43	18,73	64,90	36,76	28,14	6,40	3,20	1,47	19,42	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78	-	63,27	0,00	1,23			2,70
26.09.16	24,00	*	67,15	50,61	16,54	63,58	36,11	27,46	6,40	3,20	1,39	16,97	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28	-	62,41	0,00	1,06			2,45
27.09.16	24,00	*	68,51	50,07	18,44	63,19	36,03	27,17	6,40	3,20	1,34	19,24	0,00	0,00	19,59	0,00	19,59	-	61,76	0,00	1,19			2,53
28.09.16	24,00	*	68,90	51,02	17,89	62,11	35,61	26,50	6,40	3,20	1,33	18,67	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	-	61,03	0,00	1,14			2,47
29.09.16	24,00	*	73,12	56,50	16,62	63,72	37,13	26,59	6,40	3,20	1,48	17,29	0,00	0,00	17,61	0,00	17,61	-	62,99	0,00	1,09			2,57
30.09.16	24,00	*	75,63	58,22	17,42	66,67	38,85	27,81	6,40	3,20	1,61	17,95	0,00	0,00	18,31	0,00	18,31	-	65,56	0,00	1,18			2,79
01.10.16	24,00	*	75,41	58,56	16,85	65,64	38,24	27,40	6,40	3,20	1,59	17,44	0,00	0,00	17,78	0,00	17,78	-	64,77	0,00	1,13			2,72
02.10.16	24,00	*	77,04	57,41	19,63	65,56	37,84	27,72	6,40	3,20	1,57	20,31	0,00	0,00	20,71	0,00	20,71	-	64,45	0,00	1,31			2,88
03.10.16	24,00	*	75,16	58,61	16,55	66,06	37,86	28,20	6,40	3,20	1,63	17,15	0,00	0,00	17,49	0,00	17,49	-	65,31	0,00	1,12			2,75
04.10.16	24,00	*	78,39	60,94	17,46	64,79	37,33	27,46	6,40	3,20	1,64	18,12	0,00	0,00	18,46	0,00	18,46	-	64,24	0,00	1,16			2,81
05.10.16	24,00	*	66,49	48,55	17,94	59,90	35,22	24,69	6,40	3,20	1,22	18,74	0,00	0,00	19,03	0,00	19,03	-	56,16	0,00	1,05			2,28
06.10.16	24,00	*	65,07	42,28	22,79	56,10	30,35	25,75	6,40	3,20	1,09	23,55	0,00	0,00	23,89	0,00	23,89	-	54,37	0,00	1,28			2,37
07.10.16	24,00	*	82,68	64,10	18,58	64,27	37,08	27,19	6,40	3,20	1,71	19,32	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69	-	63,68	0,00	1,23			2,94
08.10.16	24,00	*	82,85	63,08	19,77	62,26	36,12	26,14	6,40	3,20	1,62	20,57	0,00	0,00	20,94	0,00	20,94	-	61,62	0,00	1,27			2,88
09.10.16	24,00	*	83,85	63,46	20,38	63,88	36,78	27,11	6,40	3,20	1,68	21,34	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	-	63,25	0,00	1,35			3,03
10.10.16	24,00	*	82,77	64,69	18,08	64,79	37,00	27,80	6,40	3,20	1,76	18,87	0,00	0,00	19,23	0,00	19,23	-	64,40	0,00	1,22			2,97
11.10.16	24,00	*	84,11	66,84	17,28	65,28	37,55	27,73	6,40	3,20	1,82	17,97	0,00	0,00	18,33	0,00	18,33	-	65,06	0,00	1,17			2,99
12.10.16	24,00	*	86,06	66,35	19,72	66,04	37,91	28,12	6,40	3,20	1,82	20,59	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	-	65,47	0,00	1,35			3,17
13.10.16	24,00	*	84,28	65,98	18,30	65,89	37,54	28,34	6,40	3,20	1,83	19,08	0,00	0,00	19,46	0,00	19,46	-	65,36	0,00	1,25			3,08
14.10.16	24,00	*	87,34	68,06	19,29	66,29	38,21	28,08	6,40	3,20	1,87	20,08	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49	-	65,93	0,00	1,33			3,20
15.10.16	24,00	*	86,48	68,20	18,28	65,90	38,36	27,54	6,40	3,20	1,84	19,05	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	-	65,70	0,00	1,25			3,09
16.10.16	24,00	*	88,42	67,02	21,40	66,43	38,51	27,91	6,40	3,20	1,82	22,44	0,00	0,00	22,89	0,00	22,89	-	66,00	0,00	1,48			3,30
17.10.16	24,00	*	85,33	68,34	16,99	66,09	38,54	27,55	6,40	3,20	1,85	17,65	0,00	0,00	18,01	0,00	18,01	-	65,81	0,00	1,16			3,01
18.10.16	24,00	*	84,53	68,28	16,25	66,14	38,40	27,75	6,40	3,20	1,86	16,91	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25	-	65,83	0,00	1,11			2,97
19.10.16	24,00	*	87,30	66,88	20,42	67,08	38,08	29,00	6,40	3,20	1,88	21,46	0,00	0,00	21,91	0,00	21,91	-	66,80	0,00	1,43			3,32
20.10.16	24,00	*	86,33	67,70	18,63	69,64	38,96	30,68	6,40	3,20	2,03	19,45	0,00	0,00	19,88	0,00	19,88	-	69,28	0,00	1,35			3,38
21.10.16	24,00	*	86,44	67,74	18,70	71,69	39,66	32,03	6,40	3,20	2,13	19,47	0,00	0,00	19,93	0,00	19,93	-	71,39	0,00	1,39			3,52
22.10.16	24,00	*	86,75	67,96	18,79	73,49	40,33	33,16	6,40	3,20	2,21	19,59	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07	-	72,91	0,00	1,43			3,64
Среднее	24,00	-	79,00	60,64	18,37	65,23	37,82	27,41	6,40	3,20	1,64	19,20	-	-	19,57	-	19,57	-	64,41	-	1,24	-	-	2,87
Итого	720,00		2370,04	1819,05	550,99						49,07	576,02	0,00	0,00	587,18	0,00	587,18	0,00			37,10	0,00	0,00	86,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 10:00	56695,02	45165,73	12784,19	0,00	13074,78	0,00	1806,99	894,18	-
	23.10.16 07:00	59059,32	46981,80	13357,17	0,00	13658,88	0,00	1893,77	931,11	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -5,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **80,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **587,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
2 5 ОКТ 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта