Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9103.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204763
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1285
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	136,68	127,49	9,19	65,52	53,57	11,95	7,00	5,00	1,64	92,90	83,78	9,12	94,78	85,21	9,57	-	65,64	60,49	0,49			2,13
24.09.16	24,00	-	133,09	123,36	9,73	64,61	52,79	11,82	7,00	5,00	1,58	90,77	80,95	9,82	92,52	82,33	10,19	-	64,75	59,60	0,51			2,09
25.09.16	24,00	-	137,57	125,55	12,02	65,33	53,53	11,80	7,00	5,00	1,63	94,67	82,25	12,42	96,54	83,68	12,86	-	65,47	60,37	0,65			2,27
26.09.16	24,00	-	130,93	120,56	10,37	63,85	52,28	11,57	7,00	5,00	1,52	89,83	78,98	10,85	91,52	80,32	11,20	-	63,99	58,91	0,54			2,06
27.09.16	24,00	-	129,23	119,03	10,20	63,47	51,96	11,51	7,00	5,00	1,49	88,45	78,05	10,40	90,09	79,27	10,82	-	63,61	58,54	0,53			2,02
28.09.16	24,00	-	130,64	119,69	10,95	62,70	51,25	11,45	7,00	5,00	1,49	89,05	78,41	10,64	90,69	79,67	11,02	-	62,86	57,80	0,57			2,06
29.09.16	24,00	-	144,19	133,28	10,91	64,35	53,11	11,24	7,00	5,00	1,63	98,32	87,52	10,80	100,25	88,98	11,27	-	64,49	59,68	0,58			2,21
30.09.16	24,00	-	152,48	141,22	11,26	67,10	55,72	11,38	7,00	5,00	1,74	103,96	92,87	11,09	106,14	94,55	11,59	-	67,24	62,44	0,63			2,37
01.10.16	24,00	-	152,27	140,92	11,35	66,01	54,88	11,13	7,00	5,00	1,70	103,78	92,61	11,17	105,90	94,27	11,63	-	66,16	61,49	0,62			2,32
02.10.16	24,00	-	150,72	138,69	12,03	65,99	54,60	11,39	7,00	5,00	1,72	102,89	91,09	11,80	104,98	92,72	12,26	-	66,13	61,37	0,66			2,38
03.10.16	24,00	-	151,94	141,03	10,91	66,38	54,94	11,44	7,00	5,00	1,74	103,34	92,79	10,55	105,47	94,45	11,02	-	66,53	61,73	0,60			2,34
04.10.16	24,00	-	159,55	148,46	11,09	64,96	54,07	10,89	7,00	5,00	1,74	108,73	97,86	10,87	110,85	99,54	11,31	-	65,10	60,61	0,60			2,34
05.10.16	24,00	-	121,23	110,54	10,69	59,87	49,35	10,52	7,00	5,00	1,31	83,46	72,66	10,80	84,85	73,74	11,11	-	59,96	55,41	0,50			1,81
06.10.16	24,00	-	118,91	108,23	10,68	57,86	46,74	11,12	7,00	5,00	1,32	81,67	71,24	10,43	82,98	72,19	10,79	-	58,03	52,99	0,51			1,82
07.10.16	24,00	-	162,73	152,28	10,45	64,47	53,58	10,89	7,00	5,00	1,78	111,56	100,80	10,76	113,73	102,54	11,19	-	64,60	60,22	0,56			2,34
08.10.16	24,00	-	160,77	149,37	11,40	62,70	52,09	10,61	7,00	5,00	1,71	110,59	98,97	11,62	112,59	100,53	12,06	-	62,83	58,55	0,59			2,31
09.10.16	24,00	-	163,45	150,61	12,84	64,37	53,34	11,03	7,00	5,00	1,81	112,45	99,79	12,66	114,63	101,48	13,15	-	64,52	60,07	0,69			2,49
10.10.16	24,00	-	166,12	154,08	12,04	65,17	53,97	11,20	7,00	5,00	1,87	113,76	102,31	11,45	116,00	104,04	11,96	-	65,31	60,78	0,65			2,52
11.10.16	24,00	-	171,42	160,66	10,76	66,09	54,89	11,20	7,00	5,00	1,93	117,38	106,65	10,73	119,75	108,58	11,17	-	66,24	61,76	0,59			2,52
12.10.16	24,00	-	170,76	160,30	10,46	66,18	54,95	11,23	7,00	5,00	1,92	116,78	106,36	10,42	119,18	108,28	10,90	-	66,33	61,92	0,57			2,50
13.10.16	24,00	-	170,00	158,99	11,01	66,36	54,84	11,52	7,00	5,00	1,97	116,39	105,32	11,07	118,79	107,24	11,55	-	66,51	61,99	0,60			2,57
14.10.16	24,00	-	175,86	165,71	10,15	66,70	55,43	11,27	7,00	5,00	1,99	120,04	109,75	10,29	122,52	111,74	10,78	-	66,85	62,48	0,56			2,55
15.10.16	24,00	-	177,86	166,63	11,23	66,27	55,18	11,09	7,00	5,00	1,98	121,57	110,33	11,24	124,03	112,25	11,78	-	66,43	62,15	0,62			2,60
16.10.16	24,00	-	177,30	163,74	13,56	66,81	55,53	11,28	7,00	5,00	2,01	122,04	108,19	13,85	124,53	110,17	14,36	-	66,96	62,63	0,75			2,76
17.10.16	24,00	-	178,94	167,09	11,85	66,53	55,40	11,13	7,00	5,00	2,00	122,68	110,44	12,24	125,20	112,42	12,78	-	66,68	62,39	0,66			2,65
18.10.16	24,00	-	177,20	164,66	12,54	66,51	55,22	11,29	7,00	5,00	2,00	122,00	108,77	13,23	124,47	110,71	13,76	-	66,66	62,31	0,69			2,70
19.10.16	24,00	-	173,55	160,79	12,76	67,82	55,81	12,01	7,00	5,00	2,09	119,31	106,15	13,16	121,85	108,17	13,68	-	67,98	63,28	0,71			2,80
20.10.16	24,00	-	173,89	163,52	10,37	70,27	57,64	12,63	7,00	5,00	2,20	118,90	108,15	10,75	121,64	110,27	11,37	-	70,42	65,48	0,60			2,80
21.10.16	24,00	-	174,66	164,72	9,94	72,34	59,16	13,18	7,00	5,00	2,31	119,39	109,04	10,35	122,26	111,31	10,95	-	72,49	67,31	0,59			2,90
22.10.16	24,00	-	177,57	166,39	11,18	74,07	60,47	13,60	7,00	5,00	2,42	121,83	110,22	11,61	124,90	112,62	12,28	-	74,21	68,89	0,68			3,10
Среднее	24,00	-	156,72	145,59	11,13	65,69	54,21	11,48	7,00	5,00	1,81	107,28	96,08	11,21	109,45	97,78	11,68	-	65,83	61,12	0,60	-	-	2,41
Итого	720,00		4701,51	4367,59	333,92						54,23	3218,49	2882,30	336,19	3283,63	2933,27	350,36	0,00			18,08	0,00	0,00	72,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 06:00	79075,51	74207,92	53858,42	48938,30	55158,62	49976,93	985,79	-	-
	23.10.16 07:00	83792,38	78590,58	57087,50	51830,72	58453,18	52920,66	1058,38	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -3,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **69,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **350,36** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «_____» 25 ОКТ 2016 г.

Наладить работу системы отопления