Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016
Договор: 9104.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208338
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.16	24,00	-	134,08	113,46	20,62	65,08	45,46	19,62	7,00	5,00	2,64	51,90	33,83	18,07	52,93	34,31	18,62	-	65,08	55,07	0,93			3,57
24.09.16	24,00	-	134,21	111,43	22,78	64,22	44,83	19,39	7,00	5,00	2,61	53,60	33,11	20,49	54,64	33,59	21,05	-	64,29	54,68	1,02			3,63
25.09.16	24,00	-	139,10	112,95	26,15	64,95	45,56	19,39	7,00	5,00	2,70	57,09	33,58	23,51	58,23	34,06	24,17	-	65,02	55,42	1,19			3,89
26.09.16	24,00	-	130,35	108,19	22,16	63,44	44,01	19,43	7,00	5,00	2,53	51,96	32,03	19,93	52,93	32,51	20,42	-	63,49	53,55	0,98			3,51
27.09.16	24,00	-	130,25	108,29	21,96	63,12	44,17	18,95	7,00	5,00	2,47	51,81	32,07	19,74	52,79	32,55	20,24	-	63,24	53,75	0,97			3,44
28.09.16	24,00	-	131,12	110,00	21,12	62,30	43,44	18,86	7,00	5,00	2,47	51,42	32,57	18,85	52,36	33,05	19,31	-	62,45	52,87	0,93			3,39
29.09.16	24,00	-	140,58	120,22	20,36	63,99	45,05	18,94	7,00	5,00	2,66	53,53	35,70	17,83	54,55	36,18	18,37	-	64,13	54,62	0,93			3,58
30.09.16	24,00	-	145,65	125,56	20,09	66,74	47,45	19,29	7,00	5,00	2,81	54,80	37,40	17,40	55,92	37,89	18,03	-	66,81	57,17	0,96			3,77
01.10.16	24,00	-	147,74	124,98	22,76	65,69	46,75	18,94	7,00	5,00	2,80	57,47	37,13	20,34	58,61	37,62	20,99	-	65,79	56,46	1,06			3,87
02.10.16	24,00	-	149,65	123,52	26,13	65,63	46,23	19,40	7,00	5,00	2,91	60,26	36,63	23,63	61,47	37,11	24,36	-	65,73	56,48	1,21			4,12
03.10.16	24,00	-	144,83	125,34	19,49	65,99	46,35	19,64	7,00	5,00	2,84	54,53	37,27	17,26	55,62	37,75	17,87	-	66,07	56,22	0,91			3,75
04.10.16	24,00	-	151,46	131,31	20,15	64,62	45,76	18,86	7,00	5,00	2,85	56,71	38,95	17,76	57,83	39,52	18,31	-	64,69	55,33	0,93			3,78
05.10.16	24,00	-	122,07	95,90	26,17	59,09	41,81	17,28	7,00	5,00	2,22	52,99	28,17	24,82	53,83	28,55	25,28	-	58,33	51,05	0,98			3,21
06.10.16	24,00	-	117,92	96,46	21,46	57,44	38,74	18,70	7,00	5,00	2,20	49,22	28,37	20,85	49,99	28,68	21,31	-	57,55	48,51	0,84			3,04
07.10.16	24,00	-	155,28	134,72	20,56	64,13	45,49	18,64	7,00	5,00	2,90	59,11	39,88	19,23	60,23	40,38	19,85	-	64,13	55,24	0,93			3,83
08.10.16	24,00	-	155,92	132,12	23,80	62,37	44,37	18,00	7,00	5,00	2,81	61,38	39,09	22,29	62,51	39,57	22,94	-	62,41	53,87	1,06			3,87
09.10.16	24,00	-	160,18	133,38	26,80	64,07	45,35	18,72	7,00	5,00	3,00	64,72	39,42	25,30	65,96	39,92	26,04	-	64,17	55,48	1,22			4,22
10.10.16	24,00	-	158,21	136,63	21,58	64,83	45,64	19,19	7,00	5,00	3,03	60,46	40,36	20,10	61,66	40,93	20,73	-	64,91	55,63	0,99			4,02
11.10.16	24,00	-	159,87	140,56	19,31	65,76	46,27	19,49	7,00	5,00	3,11	59,40	41,48	17,92	60,57	42,12	18,45	-	65,98	56,22	0,90			4,01
12.10.16	24,00	-	160,33	140,41	19,92	65,77	46,37	19,40	7,00	5,00	3,11	59,97	41,39	18,58	61,17	42,08	19,09	-	65,79	56,27	0,92			4,04
13.10.16	24,00	-	161,19	139,14	22,05	65,96	46,16	19,80	7,00	5,00	3,19	61,60	41,06	20,54	62,84	41,74	21,10	-	66,02	56,45	1,02			4,21
14.10.16	24,00	-	165,63	144,37	21,26	66,34	47,04	19,30	7,00	5,00	3,20	62,24	42,71	19,53	63,52	43,43	20,09	-	66,42	57,16	1,00			4,20
15.10.16	24,00	-	165,68	145,17	20,51	65,92	47,00	18,92	7,00	5,00	3,13	61,65	43,03	18,62	62,87	43,75	19,12	-	66,02	56,79	0,97			4,10
16.10.16	24,00	-	167,94	142,91	25,03	66,45	47,18	19,27	7,00	5,00	3,23	64,97	42,38	22,59	66,31	43,10	23,21	-	66,51	57,07	1,18			4,42
17.10.16	24,00	-	167,77	144,92	22,85	66,17	47,21	18,96	7,00	5,00	3,18	63,51	43,08	20,43	64,80	43,80	21,00	-	66,27	57,22	1,08			4,26
18.10.16	24,00	-	164,51	143,45	21,06	66,15	46,97	19,18	7,00	5,00	3,15	61,41	42,66	18,75	62,67	43,38	19,29	-	66,22	57,04	0,99			4,14
19.10.16	24,00	-	161,87	141,27	20,60	67,48	47,19	20,29	7,00	5,00	3,28	60,25	42,07	18,18	61,54	42,79	18,75	-	67,66	57,94	0,98			4,26
20.10.16	24,00	-	164,13	142,87	21,26	69,91	48,57	21,34	7,00	5,00	3,50	61,28	42,66	18,62	62,63	43,38	19,25	-	70,03	59,90	1,04			4,54
21.10.16	24,00	-	162,94	143,28	19,66	71,95	49,65	22,30	7,00	5,00	3,63	59,59	42,89	16,70	61,01	43,61	17,40	-	72,09	61,32	0,98			4,61
22.10.16	24,00	-	165,38	144,22	21,16	73,65	50,79	22,86	7,00	5,00	3,79	61,50	43,23	18,27	62,99	43,95	19,04	-	73,73	63,01	1,07			4,86
Среднее	24,00	-	150,53	128,57	21,96	65,31	45,90	19,41	7,00	5,00	2,93	58,01	38,14	19,87	59,17	38,71	20,46	-	65,37	55,93	1,01	-	-	3,94
Итого	720,00		4515,84	3857,03	658,81						87,95	1740,33	1144,20	596,13	1774,98	1161,30	613,68	0,00			30,18	0,00	0,00	118,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 06:00	38668,22	32376,38	8602,35	5645,41	8784,03	11996,36	1122,55	-	-
	23.10.16 07:00	43197,63	36245,71	10347,44	6793,35	10563,93	13161,48	1241,16	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -5,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **613,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.