

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 17-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215576
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	58,00	8,51	179,320	-	-	40,14	5,34	178,690	-	17,86	0,630	0,00	0,00	0,00	3,228
24.09.16	24	-	50,56	8,72	195,920	-	-	37,78	5,23	195,740	-	12,78	0,180	0,00	0,00	0,00	2,517
25.09.16	24	-	50,90	8,70	195,410	-	-	38,13	5,23	195,300	-	12,77	0,110	0,00	0,00	0,00	2,505
26.09.16	24	-	48,15	9,09	210,760	-	-	37,27	5,25	210,210	-	10,88	0,550	0,00	0,00	0,00	2,322
27.09.16	24	-	46,33	9,47	223,970	-	-	36,74	5,30	223,970	-	9,59	0,000	0,00	0,00	0,00	2,162
28.09.16	24	-	46,14	9,48	225,180	-	-	36,56	5,29	224,610	-	9,58	0,570	0,00	0,00	0,00	2,193
29.09.16	24	-	46,66	8,50	190,980	-	-	36,40	5,29	190,730	-	10,26	0,250	0,00	0,00	0,00	1,980
30.09.16	24	-	45,25	9,39	222,010	-	-	36,12	5,24	221,940	-	9,13	0,070	0,00	0,00	0,00	2,043
01.10.16	24	-	45,16	9,48	225,030	-	-	35,96	5,29	225,030	-	9,20	0,000	0,00	0,00	0,00	2,087
02.10.16	24	-	45,03	9,48	224,810	-	-	35,81	5,30	224,810	-	9,22	0,000	0,00	0,00	0,00	2,086
03.10.16	24	-	45,65	9,46	223,140	-	-	35,89	5,32	223,140	-	9,76	0,000	0,00	0,00	0,00	2,192
04.10.16	24	-	45,79	9,45	223,110	-	-	35,87	5,33	222,250	-	9,92	0,860	0,00	0,00	0,00	2,257
05.10.16	24	-	45,56	9,47	223,920	-	-	35,60	5,35	222,650	-	9,96	1,270	0,00	0,00	0,00	2,291
06.10.16	24	-	45,16	9,45	222,820	-	-	35,01	5,35	221,490	-	10,15	1,330	0,00	0,00	0,00	2,318
07.10.16	24	-	50,61	9,40	220,650	-	-	37,95	5,36	219,340	-	12,66	1,310	0,00	0,00	0,00	2,856
08.10.16	24	-	49,21	9,38	219,250	-	-	36,84	5,37	217,760	-	12,37	1,490	0,00	0,00	0,00	2,781
09.10.16	24	-	51,12	9,23	212,480	-	-	37,56	5,34	211,050	-	13,56	1,430	0,00	0,00	0,00	2,947
10.10.16	24	-	51,56	9,38	219,710	-	-	38,08	5,36	218,250	-	13,48	1,460	0,00	0,00	0,00	3,027
11.10.16	24	-	50,11	9,38	219,690	-	-	37,29	5,36	218,210	-	12,82	1,480	0,00	0,00	0,00	2,882
12.10.16	24	-	52,95	9,38	219,170	-	-	38,60	5,38	217,560	-	14,35	1,610	0,00	0,00	0,00	3,219
13.10.16	24	-	54,68	9,38	218,730	-	-	39,42	5,39	216,910	-	15,26	1,820	0,00	0,00	0,00	3,419
14.10.16	24	-	57,49	9,42	215,030	-	-	40,49	5,51	213,550	-	17,00	1,480	0,00	0,00	0,00	3,722
15.10.16	24	-	60,77	9,43	213,440	-	-	42,58	5,56	211,800	-	18,19	1,640	0,00	0,00	0,00	3,962
16.10.16	24	-	59,33	9,39	219,970	-	-	42,33	5,38	218,310	-	17,00	1,660	0,00	0,00	0,00	3,822
17.10.16	24	-	60,31	9,39	219,130	-	-	42,77	5,40	217,540	-	17,54	1,590	0,00	0,00	0,00	3,922
18.10.16	24	-	61,62	9,41	217,640	-	-	43,35	5,46	216,020	-	18,27	1,620	0,00	0,00	0,00	4,060
19.10.16	24	-	59,96	9,42	212,360	-	-	42,10	5,58	210,780	-	17,86	1,580	0,00	0,00	0,00	3,868
20.10.16	24	-	61,08	9,39	214,890	-	-	42,68	5,51	213,270	-	18,40	1,620	0,00	0,00	0,00	4,032
21.10.16	24	-	63,18	9,39	213,460	-	-	43,55	5,54	211,850	-	19,63	1,610	0,00	0,00	0,00	4,273
22.10.16	24	-	66,32	9,44	207,050	-	-	44,72	5,73	205,480	-	21,60	1,570	0,00	0,00	0,00	4,551
Среднее	24,00	-	52,49	9,30	214,968	-	-	38,79	5,38	213,941	-	13,70	1,026	-	-	-	2,984
Итого	720,0	-			6449,030	0,000				6418,240	0,000		30,790	0,00	0,00	0,00	89,52

Ориентировочно до конца месяца(+)

1934,357

1919,893

14,464

36,68

Корректировка за прошлый месяц (-)

52,400

63,954

-11,554

1,43

Итого за октябрь 2016 :

8330,987

8274,179

56,809

124,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.16 11:00	82761,240	-	77003,680	-	0,000	0,000	1843,894	
23.10.16 07:00	89195,250	-	83406,750	-	0,000	0,000	1932,949	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв =

0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

124,77 Гкал

Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

эскиза по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребования
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке на получение АКТА допуска УУ
 Дата: 31.10.2016