

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 17-2, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Трёхтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215573  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
Gmax

Термопреобр.

Тхв = 10,3  
Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.09.16	-		68,22	8,67	101,330	-	49,85	7,08	77,900	-	-	18,37	23,430	2,969	
24.09.16	-		67,25	8,70	112,180	-	50,57	6,82	84,000	-	-	16,68	28,180	3,230	
25.09.16	-		67,29	8,69	113,850	-	50,49	6,83	82,890	-	-	16,80	30,960	3,406	
26.09.16	-		66,23	8,70	112,570	-	50,35	6,77	86,380	-	-	15,88	26,190	3,044	
27.09.16	-		66,85	8,69	111,500	-	50,71	6,59	87,730	-	-	16,14	23,770	2,945	
28.09.16	-		67,00	8,69	110,740	-	50,64	6,62	87,780	-	-	16,36	22,960	2,915	
29.09.16	-		67,51	8,69	104,670	-	50,47	6,76	84,430	-	-	17,04	20,240	2,749	
30.09.16	-		67,28	8,70	104,690	-	50,04	7,01	80,730	-	-	17,24	23,960	2,944	
01.10.16	-		67,17	8,69	109,590	-	49,93	7,07	79,410	-	-	17,24	30,180	3,328	
02.10.16	-		67,88	8,69	111,250	-	50,34	7,03	76,740	-	-	17,54	34,510	3,615	
03.10.16	-		67,79	8,70	106,550	-	50,32	7,02	79,270	-	-	17,47	27,280	3,169	
04.10.16	-		67,00	8,70	105,080	-	49,61	7,17	78,600	-	-	17,39	26,480	3,078	
05.10.16	-		66,50	8,70	104,380	-	48,95	7,29	76,760	-	-	17,55	27,620	3,120	
06.10.16	-		66,62	8,70	105,410	-	49,09	7,32	76,200	-	-	17,53	29,210	3,216	
07.10.16	-		66,94	8,71	102,150	-	48,94	7,35	75,120	-	-	18,00	27,030	3,098	
08.10.16	-		67,57	8,70	105,630	-	49,24	7,34	74,370	-	-	18,33	31,260	3,406	
09.10.16	-		66,96	8,62	110,220	-	49,13	7,30	72,080	-	-	17,83	38,140	3,762	
10.10.16	-		66,50	8,70	105,570	-	48,74	7,44	72,950	-	-	17,76	32,620	3,396	
11.10.16	-		67,52	8,70	102,170	-	48,91	7,42	72,130	-	-	18,61	30,040	3,303	
12.10.16	-		67,70	8,72	104,680	-	49,02	7,50	70,260	-	-	18,68	34,420	3,570	
13.10.16	-		67,24	8,71	104,140	-	48,89	7,45	71,780	-	-	18,35	32,360	3,423	
14.10.16	-		67,24	8,71	104,140	-	48,89	7,45	71,780	-	-	18,35	32,360	3,423	
15.10.16	-		67,24	8,71	104,140	-	48,89	7,45	71,780	-	-	18,35	32,360	3,423	
16.10.16	-		67,24	8,71	104,140	-	48,89	7,45	71,780	-	-	18,35	32,360	3,423	
17.10.16	-		67,24	8,71	104,140	-	48,89	7,45	71,780	-	-	18,35	32,360	3,423	
18.10.16	-		67,24	8,71	104,140	-	48,89	7,45	71,780	-	-	18,35	32,360	3,423	
19.10.16	-		67,24	8,71	104,140	-	48,89	7,45	71,780	-	-	18,35	32,360	3,423	
20.10.16	-		67,24	8,71	104,140	-	48,89	7,45	71,780	-	-	18,35	32,360	3,423	
21.10.16	-		67,24	8,71	104,140	-	48,89	7,45	71,780	-	-	18,35	32,360	3,423	
22.10.16	-		67,24	8,71	104,140	-	48,89	7,45	71,780	-	-	18,35	32,360	3,423	
Среднее	-	-	67,21	8,70	106,187	-	49,47	7,21	76,451	-	-	17,73	29,736	3,283	
Итого	0,0				3185,610	0,000			2293,530	0,000	0,00		892,080	98,50	

Ориентировочно до конца месяца(+)

937,260

Корректировка за прошлый месяц (-)

894,857

**Итого за октябрь 2016 :**

3228,013

646,020

683,817

2255,733

291,240

211,040

972,280

30,81

25,110

104,19507

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.09.16 11:00	20577,840	-	14826,920	-	-	682,845
13.10.16 13:00	22731,130	-	16406,980	-	-	750,749

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв=

10,3

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

94,38088 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Д. рскция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата: 31.10.2016