

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

TCO: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215580
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Тхв = 10,3
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.09.16	-		67,25	8,61	61,610	-	48,63	7,13	30,910	-	-	18,62	30,700	2,642	
24.09.16	-		66,46	8,65	61,940	-	49,11	6,88	31,070	-	-	17,35	30,870	2,593	
25.09.16	-		66,64	8,62	67,020	-	49,49	6,87	29,990	-	-	17,15	37,030	2,983	
26.09.16	-		65,73	8,62	64,660	-	49,53	6,81	32,080	-	-	16,20	32,580	2,660	
27.09.16	-		66,12	8,61	61,660	-	49,61	6,62	31,710	-	-	16,51	29,950	2,504	
28.09.16	-		66,24	8,60	63,220	-	49,34	6,67	30,170	-	-	16,90	33,050	2,700	
29.09.16	-		66,73	8,61	60,720	-	49,13	6,81	29,980	-	-	17,60	30,740	2,581	
30.09.16	-		66,57	8,62	62,410	-	49,28	7,06	31,280	-	-	17,29	31,130	2,614	
01.10.16	-		66,44	8,62	65,470	-	49,23	7,12	29,370	-	-	17,21	36,100	2,907	
02.10.16	-		67,17	8,62	67,210	-	49,31	7,10	28,770	-	-	17,86	38,440	3,097	
03.10.16	-		66,99	8,64	63,140	-	49,38	7,07	30,080	-	-	17,61	33,060	2,745	
04.10.16	-		66,25	8,66	66,180	-	49,20	7,24	32,670	-	-	17,05	33,510	2,780	
05.10.16	-		65,73	8,65	65,260	-	48,73	7,36	31,300	-	-	17,00	33,960	2,766	
06.10.16	-		65,87	8,65	65,370	-	48,76	7,39	31,220	-	-	17,11	34,150	2,766	
07.10.16	-		66,13	8,64	65,080	-	48,78	7,40	31,300	-	-	17,35	33,780	2,779	
08.10.16	-		66,85	8,61	64,370	-	48,95	7,39	28,690	-	-	17,90	35,680	2,901	
09.10.16	-		66,30	8,54	68,640	-	48,92	7,35	28,320	-	-	17,38	40,320	3,167	
10.10.16	-		65,80	8,62	66,670	-	48,62	7,49	29,940	-	-	17,18	36,730	2,933	
11.10.16	-		66,68	8,63	64,730	-	48,65	7,47	29,550	-	-	18,03	35,180	2,879	
12.10.16	-		66,94	8,62	66,300	-	48,69	7,55	28,720	-	-	18,25	37,580	3,043	
13.10.16	-		66,73	8,62	63,190	-	48,45	7,63	29,760	-	-	18,28	33,430	2,774	
14.10.16	-		65,77	8,63	63,530	-	48,09	7,74	30,030	-	-	17,68	33,500	2,737	
15.10.16	-		66,04	8,62	65,160	-	48,24	7,74	28,360	-	-	17,80	36,800	2,936	
16.10.16	-		66,70	8,61	68,550	-	48,30	7,67	26,490	-	-	18,40	42,060	3,293	
17.10.16	-		66,89	8,63	61,340	-	48,41	7,71	29,200	-	-	18,48	32,140	2,693	
18.10.16	-		67,23	8,62	62,800	-	48,24	7,75	27,740	-	-	18,99	35,060	2,885	
19.10.16	-		65,92	8,64	63,680	-	47,96	7,85	28,870	-	-	17,96	34,810	2,813	
20.10.16	-		68,02	8,62	65,020	-	48,06	7,77	27,590	-	-	19,96	37,430	3,096	
21.10.16	-		69,54	8,64	59,770	-	48,43	7,81	29,350	-	-	21,11	30,420	2,734	
22.10.16	-		70,38	8,63	60,670	-	48,31	7,88	26,040	-	-	22,07	34,630	3,012	
Среднее	-		66,74	8,62	64,179	-	48,79	7,34	29,685	-	-	17,94	34,494	2,834	
Итого	0,0				1925,370	0,000			890,550	0,000	0,00		1034,820	85,03	

Ориентировочно до конца месяца(+) 568,067
 Корректировка за прошлый месяц (-) 544,217
Итого за октябрь 2016 : 1949,220
 Показания счетчиков на момент снятия данных: 872,161
 251,074
 269,463
 316,993
 274,754
 22,541
 1077,059
 88,882

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.09.16 11:00	43061,300	-	17533,620	-	-	2018,570
23.10.16 07:00	44973,570	-	18418,420	-	-	2103,058

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= 10,3
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

[Подпись]

ООО «ИфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

78,01017 Гкал
 Гкал

Отчет по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 31.10.2016