

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215577  
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв =  
Преобр. давления

Подающий тр.  
 Обратн.тр.  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	50,83	7,14	288,530	-	-	42,49	5,80	266,870	-	8,34	21,660	0,00	0,00	0,00	3,329
24.09.16	24	-	48,08	7,42	308,710	-	-	41,13	5,80	293,400	-	6,95	15,310	0,00	0,00	0,00	2,775
25.09.16	24	-	46,29	7,69	321,910	-	-	40,59	5,80	321,910	-	5,70	0,000	0,00	0,00	0,00	1,841
26.09.16	24	-	46,07	7,72	323,240	-	-	40,32	5,80	323,240	-	5,75	0,000	0,00	0,00	0,00	1,867
27.09.16	24	-	46,66	7,55	304,840	-	-	40,45	5,80	304,840	-	6,21	0,000	0,00	0,00	0,00	1,900
28.09.16	24	-	45,21	7,68	322,890	-	-	39,78	5,80	322,890	-	5,43	0,000	0,00	0,00	0,00	1,760
29.09.16	24	-	45,11	7,69	323,400	-	-	39,65	5,80	323,400	-	5,46	0,000	0,00	0,00	0,00	1,775
30.09.16	24	-	44,96	7,72	323,530	-	-	39,40	5,80	323,500	-	5,56	0,030	0,00	0,00	0,00	1,810
01.10.16	24	-	45,60	7,71	321,560	-	-	39,72	5,80	321,560	-	5,88	0,000	0,00	0,00	0,00	1,898
02.10.16	24	-	45,70	7,72	321,360	-	-	39,62	5,80	321,140	-	6,08	0,220	0,00	0,00	0,00	1,971
03.10.16	24	-	45,49	7,71	321,610	-	-	39,31	5,80	321,510	-	6,18	0,100	0,00	0,00	0,00	2,001
04.10.16	24	-	45,09	7,73	320,680	-	-	38,73	5,80	320,680	-	6,36	0,000	0,00	0,00	0,00	2,048
05.10.16	24	-	50,49	7,68	317,350	-	-	42,65	5,80	317,350	-	7,84	0,000	0,00	0,00	0,00	2,495
06.10.16	24	-	49,09	7,66	315,540	-	-	41,62	5,80	315,540	-	7,47	0,000	0,00	0,00	0,00	2,366
07.10.16	24	-	51,02	7,58	305,830	-	-	42,76	5,80	305,830	-	8,26	0,000	0,00	0,00	0,00	2,531
08.10.16	24	-	51,41	7,69	316,310	-	-	43,18	5,80	316,300	-	8,23	0,010	0,00	0,00	0,00	2,607
09.10.16	24	-	50,01	7,70	316,550	-	-	42,14	5,80	316,550	-	7,87	0,000	0,00	0,00	0,00	2,500
10.10.16	24	-	52,84	7,72	316,450	-	-	43,98	5,80	316,450	-	8,86	0,000	0,00	0,00	0,00	2,814
11.10.16	24	-	54,54	7,72	315,650	-	-	45,10	5,80	315,650	-	9,44	0,000	0,00	0,00	0,00	2,988
12.10.16	24	-	57,41	7,77	309,380	-	-	46,90	5,80	309,380	-	10,51	0,000	0,00	0,00	0,00	3,256
13.10.16	24	-	60,60	7,77	306,300	-	-	49,25	5,80	306,300	-	11,35	0,000	0,00	0,00	0,00	3,482
14.10.16	24	-	59,21	7,69	315,270	-	-	48,63	5,80	315,270	-	10,58	0,000	0,00	0,00	0,00	3,341
15.10.16	24	-	60,18	7,70	314,110	-	-	49,27	5,80	314,110	-	10,91	0,000	0,00	0,00	0,00	3,436
16.10.16	24	-	61,50	7,73	311,220	-	-	50,06	5,80	311,220	-	11,44	0,000	0,00	0,00	0,00	3,567
17.10.16	24	-	59,79	7,81	305,150	-	-	48,60	5,80	305,150	-	11,19	0,000	0,00	0,00	0,00	3,417
18.10.16	24	-	60,94	7,76	309,240	-	-	49,40	5,80	309,240	-	11,54	0,000	0,00	0,00	0,00	3,579
19.10.16	24	-	63,04	7,78	306,750	-	-	50,69	5,80	306,750	-	12,35	0,000	0,00	0,00	0,00	3,791
20.10.16	24	-	66,17	7,85	297,080	-	-	52,53	5,80	297,080	-	13,64	0,000	0,00	0,00	0,00	4,059
21.10.16	24	-	63,38	7,80	304,357	-	-	50,87	5,80	304,357	-	12,51	0,000	0,00	0,00	0,00	3,810
22.10.16	24	-	63,38	7,80	304,357	-	-	50,87	5,80	304,357	-	12,51	0,000	0,00	0,00	0,00	3,810
Среднее	24,00	-	53,00	7,69	312,972	-	-	44,32	5,80	311,727	-	8,68	1,244	-	-	-	2,761
Итого	720,0	-			9389,153	0,000				9351,823	0,000		37,330	0,00	0,00	0,00	82,82

Ориентировочно до конца месяца(+)

2749,054

2749,054

0,000

33,47

Корректировка за прошлый месяц (-)

248,434

222,103

26,331

5,76

**Итого за октябрь 2016 :**

11889,773

11878,775

10,999

110,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.16 11:00	27631,260	-	27385,050	-	0,000	0,000	291,646	
13.10.16 14:00	33950,230	-	33632,040	-	0,000	0,000	338,934	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв =

0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

110,54 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Служба по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата

31.10.2016