

# Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Трёхтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215583  
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв = 10,3  
 Преобр. давления

Подающий тр.  
 Обратн.тр.  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС				Обратный трубопровод ГВС				V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал	
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см					V4, м.куб
23.09.16	-		67,02	8,36	88,750	-	60,44	8,24	72,510	-	-	6,58	16,240	1,534
24.09.16	-		66,29	8,30	97,280	-	60,88	8,17	77,240	-	-	5,41	20,040	1,711
25.09.16	-		66,41	8,25	97,490	-	60,94	8,12	77,610	-	-	5,47	19,880	1,710
26.09.16	-		65,51	8,34	97,930	-	60,25	8,19	80,160	-	-	5,26	17,770	1,554
27.09.16	-		65,56	8,64	104,080	-	60,51	8,49	87,720	-	-	5,05	16,360	1,485
28.09.16	-		65,39	8,36	136,580	-	61,52	8,07	118,160	-	-	3,87	18,420	1,629
29.09.16	-		65,23	8,70	106,790	-	60,02	8,54	88,580	-	-	5,21	18,210	1,616
30.09.16	-		64,77	8,62	105,700	-	59,38	8,45	88,210	-	-	5,39	17,490	1,576
01.10.16	-		63,59	8,68	105,220	-	58,19	8,52	86,790	-	-	5,40	18,430	1,608
02.10.16	-		63,96	8,60	106,990	-	58,56	8,45	87,640	-	-	5,40	19,350	1,677
03.10.16	-		64,29	8,68	106,360	-	58,81	8,53	88,850	-	-	5,48	17,510	1,580
04.10.16	-		66,03	8,65	103,770	-	60,54	8,50	85,950	-	-	5,49	17,820	1,616
05.10.16	-		65,32	8,56	92,940	-	59,14	8,46	73,610	-	-	6,18	19,330	1,683
06.10.16	-		65,22	8,57	83,250	-	58,43	8,49	62,590	-	-	6,79	20,660	1,737
07.10.16	-		65,34	8,40	78,540	-	58,02	8,33	60,310	-	-	7,32	18,230	1,600
08.10.16	-		65,96	8,39	81,730	-	58,81	8,32	60,030	-	-	7,15	21,700	1,823
09.10.16	-		65,26	8,40	84,550	-	58,37	8,33	60,410	-	-	6,89	24,140	1,952
10.10.16	-		64,27	8,36	76,570	-	56,89	8,29	57,150	-	-	7,38	19,420	1,636
11.10.16	-		65,65	8,45	81,960	-	58,47	8,37	61,100	-	-	7,18	20,860	1,772
12.10.16	-		66,00	8,43	83,710	-	58,97	8,33	64,690	-	-	7,03	19,020	1,676
13.10.16	-		65,67	8,43	78,080	-	58,19	8,36	58,110	-	-	7,48	19,970	1,711
14.10.16	-		64,37	8,49	68,470	-	56,11	8,45	48,370	-	-	8,26	20,100	1,660
15.10.16	-		61,53	8,48	69,480	-	53,37	8,43	46,070	-	-	8,16	23,410	1,780
16.10.16	-		63,11	8,46	72,900	-	54,94	8,42	47,510	-	-	8,17	25,390	1,951
17.10.16	-		66,61	8,40	95,420	-	60,82	8,26	75,900	-	-	5,79	19,520	1,705
18.10.16	-		67,22	8,31	119,280	-	62,44	8,11	98,530	-	-	4,78	20,750	1,828
19.10.16	-		65,80	8,27	112,490	-	60,89	8,10	92,500	-	-	4,91	19,990	1,734
20.10.16	-		67,97	8,27	113,400	-	62,66	8,09	93,460	-	-	5,31	19,940	1,815
21.10.16	-		69,35	8,29	110,780	-	63,64	8,10	93,280	-	-	5,71	17,500	1,711
22.10.16	-		70,13	8,28	110,010	-	64,31	8,11	89,710	-	-	5,82	20,300	1,907
Среднее	-		65,63	8,45	95,683	-	59,48	8,32	76,092	-	-	6,14	19,592	1,699
Итого	0,0				2870,500	0,000			2282,750	0,000	0,00		587,750	50,98

Ориентировочно до конца месяца(+) 944,074 759,716 184,359 16,27  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1033,211 886,114 147,097 13,521  
**Итого за октябрь 2016 :** 2781,363 2156,351 625,011 53,72121

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.09.16 11:00	75306,240	-	62185,560	-	-	1169,708
23.10.16 07:00	78166,730	-	64461,750	-	-	1221,489

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды (хв= 10,3) 47,41286 Гкал  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 47,41286 Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата 31.10.2016