

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215582
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 10,3

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф. = т/сут

Gвс ф. = т/сут

Qот.ф. = Гкал/мес

Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения:

P1=

P2=

P3=

P4=

T1=

T2=

T3=

T4=

T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.09.16	-		68,24	8,22	105,620	-	60,81	8,26	89,000	-	-	7,43	16,620	1,797	
24.09.16	-		67,22	8,21	113,930	-	60,86	8,22	95,460	-	-	6,36	18,470	1,850	
25.09.16	-		67,36	8,16	116,570	-	61,14	8,17	95,740	-	-	6,22	20,830	2,001	
26.09.16	-		66,38	8,24	118,910	-	60,54	8,24	98,460	-	-	5,84	20,450	1,932	
27.09.16	-		67,09	8,55	126,550	-	61,40	8,52	107,970	-	-	5,69	18,580	1,863	
28.09.16	-		67,35	8,30	161,910	-	62,87	8,07	144,010	-	-	4,48	17,900	1,851	
29.09.16	-		67,74	8,62	125,280	-	61,62	8,57	108,120	-	-	6,12	17,160	1,825	
30.09.16	-		67,59	8,55	124,560	-	61,45	8,50	107,330	-	-	6,14	17,230	1,825	
01.10.16	-		67,41	8,61	125,720	-	61,37	8,57	105,650	-	-	6,04	20,070	1,992	
02.10.16	-		68,14	8,53	128,990	-	62,19	8,51	106,890	-	-	5,95	22,100	2,143	
03.10.16	-		68,17	8,60	127,940	-	62,17	8,57	108,300	-	-	6,00	19,640	1,989	
04.10.16	-		67,13	8,55	125,080	-	60,99	8,53	104,910	-	-	6,14	20,170	2,002	
05.10.16	-		66,39	8,50	111,190	-	59,23	8,54	89,780	-	-	7,16	21,410	2,064	
06.10.16	-		66,47	8,50	95,680	-	58,27	8,58	76,480	-	-	8,20	19,200	1,906	
07.10.16	-		66,72	8,33	94,330	-	58,19	8,42	73,800	-	-	8,53	20,530	2,001	
08.10.16	-		67,37	8,36	97,590	-	58,78	8,44	73,900	-	-	8,59	23,690	2,229	
09.10.16	-		66,69	8,33	99,740	-	58,60	8,41	74,640	-	-	8,09	25,100	2,279	
10.10.16	-		66,09	8,30	91,800	-	57,38	8,38	70,480	-	-	8,71	21,320	2,022	
11.10.16	-		67,17	8,37	96,600	-	58,81	8,44	75,100	-	-	8,36	21,500	2,075	
12.10.16	-		67,38	8,34	99,840	-	59,22	8,40	79,080	-	-	8,16	20,760	2,044	
13.10.16	-		67,13	8,31	91,510	-	58,40	8,40	71,750	-	-	8,73	19,760	1,954	
14.10.16	-		66,01	8,39	81,070	-	56,47	8,50	60,570	-	-	9,54	20,500	1,932	
15.10.16	-		66,27	8,38	80,220	-	56,74	8,49	58,390	-	-	9,53	21,830	2,003	
16.10.16	-		66,92	8,37	85,200	-	57,65	8,48	60,300	-	-	9,27	24,900	2,225	
17.10.16	-		68,10	8,31	114,330	-	61,41	8,31	93,690	-	-	6,69	20,640	2,033	
18.10.16	-		68,22	8,23	141,720	-	62,70	8,14	121,500	-	-	5,52	20,220	2,050	
19.10.16	-		66,77	8,20	135,670	-	61,21	8,14	114,470	-	-	5,56	21,200	2,053	
20.10.16	-		68,99	8,20	137,320	-	63,05	8,13	116,080	-	-	5,94	21,240	2,155	
21.10.16	-		70,50	8,20	134,620	-	64,19	8,13	115,940	-	-	6,31	18,680	2,050	
22.10.16	-		71,33	8,19	132,580	-	64,82	8,14	112,210	-	-	6,51	20,370	2,185	
Среднее	-	-	67,48	8,37	114,069	-	60,42	8,37	93,667	-	-	7,06	20,402	2,011	
Итого	0,0				3422,070	0,000			2810,000	0,000	0,00		612,070	60,33	

Ориентировочно до конца месяца(+)

1133,280

Корректировка за прошлый месяц (-)

1228,709

Итого за октябрь 2016 :

3326,641

943,959

1076,503

2677,456

189,321

152,206

649,186

18,97

15,487

63,808714

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.09.16 11:00	93385,040	-	79105,000	-	-	1380,284
23.10.16 07:00	96795,830	-	81907,250	-	-	1440,307

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв=

10,3

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета:

57,25583 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Заявка по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

31.10.2016