

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002633  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$  лето:  $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	45,31	8,70	232,732	-	-	35,79	6,80	231,126	-	9,52	1,605	0,00	0,00	0,00	2,280
24.09.16	24	-	45,31	8,70	232,732	-	-	35,79	6,80	231,126	-	9,52	1,605	0,00	0,00	0,00	2,280
25.09.16	24	-	45,31	8,70	232,732	-	-	35,79	6,80	231,126	-	9,52	1,605	0,00	0,00	0,00	2,280
26.09.16	24	-	45,31	8,70	232,732	-	-	35,79	6,80	231,126	-	9,52	1,605	0,00	0,00	0,00	2,280
27.09.16	24	-	46,32	8,70	238,215	-	-	38,75	6,80	236,437	-	7,57	1,778	0,00	0,00	0,00	1,880
28.09.16	24	-	46,17	8,70	240,301	-	-	37,62	6,80	238,317	-	8,55	1,984	0,00	0,00	0,00	2,138
29.09.16	24	-	45,31	8,70	232,732	-	-	35,79	6,80	231,126	-	9,52	1,605	0,00	0,00	0,00	2,280
30.09.16	24	-	45,31	8,70	232,732	-	-	35,79	6,80	231,126	-	9,52	1,605	0,00	0,00	0,00	2,280
01.10.16	24	-	45,20	8,70	235,653	-	-	35,97	6,80	233,961	-	9,23	1,692	0,00	0,00	0,00	2,244
02.10.16	24	-	45,09	8,70	234,162	-	-	35,75	6,80	232,557	-	9,34	1,605	0,00	0,00	0,00	2,252
03.10.16	24	-	45,63	8,70	228,380	-	-	35,64	6,80	226,861	-	9,99	1,520	0,00	0,00	0,00	2,344
04.10.16	24	-	45,80	8,70	228,603	-	-	35,49	6,80	227,102	-	10,31	1,501	0,00	0,00	0,00	2,418
05.10.16	24	-	45,58	8,70	229,419	-	-	35,29	6,80	227,891	-	10,29	1,527	0,00	0,00	0,00	2,422
06.10.16	24	-	45,01	8,70	228,668	-	-	34,54	6,80	227,007	-	10,47	1,661	0,00	0,00	0,00	2,459
07.10.16	24	-	50,63	8,70	225,622	-	-	37,76	6,80	223,789	-	12,87	1,832	0,00	0,00	0,00	2,981
08.10.16	24	-	49,20	8,70	219,662	-	-	36,85	6,80	216,931	-	12,35	2,731	0,00	0,00	0,00	2,820
09.10.16	24	-	50,98	8,70	217,824	-	-	37,87	6,80	215,004	-	13,11	2,821	0,00	0,00	0,00	2,971
10.10.16	24	-	51,60	8,70	224,917	-	-	37,95	6,80	222,156	-	13,65	2,761	0,00	0,00	0,00	3,183
11.10.16	24	-	50,08	8,70	225,024	-	-	37,18	6,80	222,363	-	12,91	2,661	0,00	0,00	0,00	3,011
12.10.16	24	-	52,81	8,70	224,691	-	-	38,64	6,80	222,248	-	14,17	2,443	0,00	0,00	0,00	3,287
13.10.16	24	-	54,63	8,70	222,971	-	-	39,56	6,80	219,881	-	15,08	3,090	0,00	0,00	0,00	3,493
14.10.16	24	-	57,26	8,70	218,790	-	-	40,63	6,80	216,621	-	16,63	2,169	0,00	0,00	0,00	3,735
15.10.16	24	-	60,83	8,70	216,657	-	-	43,01	6,80	214,555	-	17,82	2,101	0,00	0,00	0,00	3,960
16.10.16	24	-	59,29	8,70	223,254	-	-	42,65	6,80	221,095	-	16,64	2,160	0,00	0,00	0,00	3,816
17.10.16	24	-	60,16	8,70	215,437	-	-	42,82	6,80	216,361	-	17,35	-0,923	0,00	0,00	0,00	3,818
18.10.16	24	-	61,61	8,70	220,949	-	-	43,85	6,80	219,730	-	17,76	1,219	0,00	0,00	0,00	3,987
19.10.16	24	-	59,98	8,70	216,252	-	-	42,88	6,80	214,978	-	17,10	1,274	0,00	0,00	0,00	3,763
20.10.16	24	-	60,98	8,70	218,611	-	-	43,09	6,80	217,578	-	17,90	1,033	0,00	0,00	0,00	3,966
21.10.16	24	-	63,03	8,70	216,155	-	-	43,85	6,80	215,056	-	19,18	1,099	0,00	0,00	0,00	4,204
22.10.16	24	-	66,20	8,70	209,065	-	-	45,13	6,80	208,191	-	21,08	0,874	0,00	0,00	0,00	4,456
Среднее	24,00	-	51,53	8,70	225,856	-	-	38,58	6,80	224,114	-	12,95	1,741	-	-	-	2,976
Итого	720,0				6775,673	0,000				6723,428	0,000		52,244	0,00	0,00	0,00	89,29

Ориентировочно до конца месяца(+)

1953,929

1945,271

8,658

36,01

Корректировка за прошлый месяц (-)

47,083

49,992

-2,909

1,26

**Итого за октябрь 2016 :**

8682,520

8618,708

63,812

124,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
06.10.16 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
12.10.16 22:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

124,05 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

для приема по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке на получение АКТА допуска УУ  
 Дата: 31.10.2016