

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12002627
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв =
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$
 Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} =$ т/сут $G_{гвс.ф.} =$ т/сут $Q_{от.ф.} =$ Гкал/мес $Q_{от.ср.ф.} =$ Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	58,41	8,70	139,571	-	-	36,39	6,80	137,896	-	22,02	1,676	0,00	0,00	0,00	3,140
24.09.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,178
25.09.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,178
26.09.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,178
27.09.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,178
28.09.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,178
29.09.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,178
30.09.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,178
01.10.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,178
02.10.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,178
03.10.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,178
04.10.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,178
05.10.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,178
06.10.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,178
07.10.16	24	-	50,56	8,70	167,979	-	-	35,15	6,80	164,252	-	15,41	3,726	0,00	0,00	0,00	3,178
08.10.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	2,726
09.10.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,178
10.10.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,178
11.10.16	24	-	49,94	8,70	167,354	-	-	34,51	6,80	164,687	-	15,43	2,667	0,00	0,00	0,00	3,178
12.10.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	2,680
13.10.16	24	-	54,47	8,70	164,884	-	-	36,51	6,80	163,307	-	17,96	1,577	0,00	0,00	0,00	3,178
14.10.16	24	-	56,89	8,70	161,989	-	-	37,34	6,80	160,305	-	19,55	1,684	0,00	0,00	0,00	3,025
15.10.16	24	-	60,79	8,70	159,030	-	-	39,23	6,80	157,494	-	21,56	1,536	0,00	0,00	0,00	3,237
16.10.16	24	-	59,13	8,70	163,726	-	-	38,99	6,80	162,221	-	20,14	1,505	0,00	0,00	0,00	3,495
17.10.16	24	-	59,91	8,70	163,161	-	-	39,30	6,80	161,672	-	20,61	1,489	0,00	0,00	0,00	3,363
18.10.16	24	-	61,46	8,70	162,368	-	-	39,90	6,80	160,884	-	21,56	1,484	0,00	0,00	0,00	3,428
19.10.16	24	-	59,95	8,70	133,875	-	-	37,92	6,80	133,097	-	22,03	0,778	0,00	0,00	0,00	3,567
20.10.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,116
21.10.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,178
22.10.16	24	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,178
Среднее	24,00	-	57,15	8,70	158,394	-	-	37,52	6,80	156,581	-	19,63	1,812	0,00	0,00	0,00	3,178
Итого	720,0	-	-	-	4751,810	0,000	-	-	-	4697,442	0,000	-	54,368	0,00	0,00	0,00	95,33

Ориентировочно до конца месяца(+) 1412,114 1398,366 13,749 29,58
 Корректировка за прошлый месяц (-) 29,137 34,108 -4,970 0,88
Итого за октябрь 2016 : 6134,787 6061,700 73,087 124,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
06.10.16 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
14.10.16 14:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} = 0$ 124,03 Гкал
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 000 «ИнфраХит Монтаж» Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АБТЛ допуска УУ
 Дата: 31.10.2016