Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 02752
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 15,27
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	*	35,86	23,50	12,36	64,87	49,55	15,31	6,00	6,00	0,36	12,36			12,78		12,78	-	64,74		0,80			1,16
25.08.16	24,00	*	36,27	23,05	13,23	65,02	49,50	15,51	6,00	6,00	0,36	13,23			13,67		13,67	-	64,89		0,86			1,22
26.08.16	24,00	*	36,22	23,15	13,07	64,89	49,59	15,31	6,00	6,00	0,36	13,07			13,50		13,50	-	64,76		0,85			1,20
27.08.16	24,00		36,75	23,01	13,73	65,18	49,86	15,31	6,00	6,00	0,36	13,73			14,19		14,19	-	65,04		0,89			1,25
28.08.16	24,00	*	35,62	22,99	12,62	65,03	48,77	16,26	6,00	6,00	0,38	12,62			13,06		13,06	-	64,89		0,82			1,20
29.08.16	24,00	*	37,83	22,41	15,42	64,95	49,34	15,61	6,00	6,00	0,35	15,42			15,90		15,90	-	64,84		1,00			1,35
30.08.16	24,00	*	37,72	22,11	15,61	64,56	48,96	15,60	6,00	6,00	0,35	15,61			16,08		16,08	-	64,46		1,01			1,35
31.08.16	24,00		37,31	21,71	15,59	64,42	48,68	15,74	6,00	6,00	0,34	15,59			16,07		16,07	-	64,31		1,00			1,35
01.09.16	24,00	*	36,01	20,88	15,13	64,84	48,47	16,37	6,00	6,00	0,34	15,13			15,60		15,60	-	64,72		0,98			1,32
02.09.16	24,00	*	34,20	21,82	12,37	64,90	48,48	16,42	6,00	6,00	0,36	12,37			12,80		12,80	-	64,76		0,80			1,16
03.09.16	24,00		35,45	21,49	13,96	64,80	48,49	16,31	6,00	6,00	0,35	13,96			14,41		14,41	-	64,68		0,90			1,26
04.09.16	24,00	*	38,43	20,33	18,11	64,62	49,35	15,27	6,00	6,00	0,31	18,11			18,62		18,62	-	64,52		1,17			1,48
05.09.16	24,00	*	36,97	21,59	15,38	64,97	48,86	16,11	6,00	6,00	0,35	15,38			15,86		15,86	-	64,86		1,00			1,35
06.09.16	24,00		38,47	22,90	15,57	64,68	49,14	15,54	6,00	6,00	0,36	15,57			16,06		16,06	-	64,57		1,01			1,36
07.09.16	24,00	*	37,17	22,06	15,11	65,04	49,18	15,86	6,00	6,00	0,35	15,11			15,59		15,59	-	64,94		0,98			1,33
08.09.16	24,00		37,32	22,44	14,88	64,78	49,05	15,73	6,00	6,00	0,35	14,88			15,35		15,35	-	64,70		0,96			1,32
09.09.16	24,00	*	33,40	18,97	14,42	64,10	48,18	15,92	6,00	6,00	0,31	14,42			14,85		14,85	-	63,70		0,92			1,23
10.09.16	24,00		35,83	22,19	13,63	64,81	48,80	16,01	6,00	6,00	0,36	13,63			14,08		14,08	-	64,71		0,88			1,24
11.09.16	24,00	*	37,55	21,11	16,44	64,85	49,36	15,49	6,00	6,00	0,33	16,44			16,93		16,93	-	64,76		1,06			1,39
12.09.16	24,00	*	38,38	22,30	16,09	65,00	49,64	15,36	6,00	6,00	0,34	16,09			16,58		16,58	-	64,91		1,04			1,39
13.09.16	24,00	*	38,43	23,42	15,01	63,62	48,50	15,12	6,00	6,00	0,36	15,01			15,47		15,47	-	63,42		0,95			1,31
14.09.16	24,00		39,13	22,63	16,50	65,09	49,34	15,75	6,00	6,00	0,36	16,50			17,01		17,01	-	65,00		1,07			1,43
15.09.16	24,00		40,20	22,25	17,94	64,99	49,41	15,58	6,00	6,00	0,35	17,94			18,47		18,47	-	64,90		1,16			1,51
16.09.16	24,00		37,77	22,70	15,07	65,00	49,00	16,01	6,00	6,00	0,37	15,07			15,55		15,55	-	64,91		0,98			1,34
17.09.16	24,00	*	37,68	21,55	16,13	64,77	48,39	16,38	6,00	6,00	0,36	16,13			16,62		16,62	-	64,67		1,04			1,40
18.09.16	24,00	*	39,31	20,83	18,48	64,68	48,11	16,56	6,00	6,00	0,35	18,48			19,01		19,01	-	64,60		1,19			1,54
19.09.16	24,00	*	39,00	18,66	20,34	64,54	48,29	16,25	6,00	6,00	0,31	20,34			20,89		20,89	-	64,45		1,31			1,62
20.09.16	24,00	*	54,28	32,63	21,66	64,29	39,60	24,69	6,00	6,00	0,81	21,66			22,45		22,45	-	64,16		1,39			2,20
21.09.16	24,00	*	76,51	59,78	16,73	61,35	37,02	24,32	6,00	6,00	1,46	16,73			17,69		17,69	-	61,20		1,02			2,48
22.09.16	24,00	*	69,01	53,69	15,32	61,89	35,25	26,64	6,00	6,00	1,43	15,32			16,24		16,24	-	61,88		0,95			2,38
Среднее	24,00	-	40,14	24,61	15,53	64,55	47,81	16,75	6,00	6,00	0,44	15,53	-	-	16,05	-	16,05	-	64,43	-	1,00	-	-	1,44
Итого	720,00		1204,07	738,16	465,91						13,12	465,91	0,00	0,00	481,35	0,00	481,35	0,00			30,01	0,00	0,00	43,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 01:00	66505,94	55370,42	19059,04	0,00	19466,30	0,00	2068,36	1292,85	
	23.09.16 01:00	67712,79	56110,83	20168,03	0,00	20596,66	0,00	2111,61	1364,41	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -7,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **36,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **481,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20 СЕН 2016
«____» _____ г.