Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района, субабонент - банк
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9134.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ: 023154
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/75

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15805
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15805-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 0;0

расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	
расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до 12.08.2017
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,27

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,6726 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2792
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=215,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=42,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	*	74,01	60,14	13,87	68,13	51,78	16,35	7,90	3,80	0,12	74,28	60,41	13,87	75,81	61,18	14,63	-	66,56	51,86	1,81	0,92	0,89	1,93
25.08.16	24,00	*	74,59	59,52	15,08	67,15	51,67	15,48	7,90	3,80	0,04	75,00	59,92	15,08	76,54	60,69	15,85	-	66,63	51,75	1,90	1,00	0,89	1,93
26.08.16	24,00	*	74,02	59,91	14,11	68,35	51,53	16,81	7,90	3,80	0,14	74,40	60,29	14,11	75,93	61,05	14,87	-	66,48	51,60	1,84	0,94	0,90	1,97
27.08.16	24,00	*	72,70	60,11	12,59	67,63	51,47	16,16	7,90	3,80	0,07	73,01	60,42	12,59	74,52	61,19	13,33	-	66,69	51,53	1,76	0,84	0,92	1,82
28.08.16	24,00	*	74,99	59,70	15,29	67,17	51,25	15,93	7,90	3,80	0,03	75,28	59,98	15,29	76,83	60,73	16,10	-	66,75	51,33	1,95	1,02	0,93	1,98
29.08.16	24,00	*	76,90	59,90	17,00	67,23	51,34	15,89	7,90	3,80	0,05	77,15	60,15	17,00	78,73	60,91	17,83	-	66,55	51,39	2,04	1,13	0,91	2,09
30.08.16	24,00	*	75,70	59,56	16,14	66,95	50,96	16,00	7,90	3,80	0,06	75,95	59,81	16,14	77,49	60,55	16,94	-	66,17	51,03	1,97	1,07	0,91	2,03
31.08.16	24,00	*	76,77	59,30	17,47	66,81	50,98	15,83	7,90	3,80	0,04	77,03	59,56	17,47	78,60	60,30	18,29	-	66,24	51,06	2,06	1,16	0,90	2,11
01.09.16	24,00	*	76,13	59,72	16,41	66,72	51,21	15,51	7,90	3,80	0,01	76,38	59,97	16,41	77,96	60,72	17,24	-	66,65	51,29	2,02	1,09	0,92	2,02
02.09.16	24,00	*	75,89	59,45	16,44	67,56	51,48	16,07	7,90	3,80	0,05	76,15	59,71	16,44	77,73	60,47	17,26	-	66,94	51,56	2,02	1,10	0,92	2,07
03.09.16	24,00	*	74,96	59,78	15,18	67,09	51,22	15,87	7,90	3,80	0,04	75,22	60,04	15,18	76,76	60,79	15,97	-	66,52	51,30	1,92	1,01	0,91	1,97
04.09.16	24,00	*	79,20	59,71	19,49	67,00	51,36	15,64	7,90	3,80	0,05	79,52	60,02	19,49	81,14	60,78	20,36	-	66,35	51,42	2,19	1,29	0,90	2,24
05.09.16	24,00	*	76,87	60,35	16,52	67,40	51,50	15,90	7,90	3,80	0,04	77,18	60,67	16,52	78,78	61,44	17,34	-	66,81	51,57	2,03	1,10	0,92	2,07
06.09.16	24,00	*	78,93	61,31	17,62	68,65	51,36	17,29	7,90	3,80	0,18	79,23	61,61	17,62	80,85	62,39	18,46	-	66,37	51,43	2,09	1,17	0,92	2,27
07.09.16	24,00	*	76,48	60,83	15,66	67,40	51,49	15,91	7,90	3,80	0,04	76,79	61,14	15,66	78,38	61,91	16,47	-	66,81	51,55	1,98	1,05	0,93	2,02
08.09.16	24,00	*	77,39	59,79	17,60	67,51	51,17	16,35	7,90	3,80	0,07	77,66	60,06	17,60	79,26	60,81	18,45	-	66,55	51,24	2,09	1,17	0,92	2,17
09.09.16	24,00	*	78,35	60,51	17,84	67,43	51,30	16,14	7,90	3,80	0,06	78,66	60,82	17,84	80,28	61,58	18,70	-	66,61	51,37	2,12	1,19	0,93	2,18
10.09.16	24,00	*	76,10	60,66	15,45	68,69	51,20	17,49	7,90	3,80	0,15	76,40	60,96	15,45	77,98	61,72	16,26	-	66,66	51,27	1,97	1,03	0,94	2,12
11.09.16	24,00	*	78,71	59,97	18,74	66,73	51,45	15,28	7,90	3,80	0,02	79,01	60,27	18,74	80,63	61,04	19,60	-	66,53	51,53	2,15	1,25	0,90	2,17
12.09.16	24,00	*	79,82	60,97	18,85	67,65	51,71	15,94	7,90	3,80	0,07	80,11	61,26	18,85	81,77	62,04	19,72	-	66,75	51,79	2,18	1,26	0,92	2,25
13.09.16	24,00	*	80,10	62,11	18,00	64,24	50,74	13,51	7,90	3,80	0,00	80,35	62,36	18,00	81,95	63,12	18,82	-	65,34	50,80	2,08	1,18	0,91	2,08
14.09.16	24,00	*	82,75	63,12	19,63	67,39	51,85	15,55	7,90	3,80	0,05	82,93	63,30	19,63	84,65	64,11	20,54	-	66,81	51,91	2,25	1,31	0,94	2,30
15.09.16	24,00	*	86,25	69,21	17,05	67,40	52,84	14,57	7,90	3,80	0,05	86,37	69,32	17,05	88,16	70,25	17,91	-	66,78	52,87	2,10	1,14	0,96	2,16
16.09.16	24,00	*	107,18	88,54	18,64	67,53	55,18	12,34	7,90	3,80	0,01	107,32	88,68	18,64	109,58	89,96	19,62	-	67,45	55,18	2,35	1,26	1,09	2,35
17.09.16	24,00	*	104,23	86,56	17,67	68,17	54,74	13,43	7,90	3,80	0,10	104,42	86,75	17,67	106,61	87,98	18,63	-	67,22	54,74	2,27	1,19	1,08	2,37
18.09.16	24,00	*	106,92	85,01	21,90	67,62	54,60	13,02	7,90	3,80	0,06	106,88	84,98	21,90	109,11	86,18	22,93	-	67,10	54,62	2,53	1,47	1,06	2,59
19.09.16	24,00	*	100,50	82,73	17,78	67,53	53,97	13,56	7,90	3,80	0,07	100,37	82,59	17,78	102,45	83,73	18,72	-	66,88	53,99	2,25	1,19	1,07	2,32
20.09.16	24,00	*	99,33	80,09	19,25	66,69	53,29	13,39	7,90	3,80	0,07	99,18	79,94	19,25	101,19	81,02	20,17	-	65,99	53,31	2,28	1,27	1,01	2,36
21.09.16	24,00	*	102,34	80,65	21,69	62,45	50,63	11,82	7,90	3,80	0,05	102,17	80,48	21,69	104,01	81,47	22,54	-	61,99	50,64	2,26	1,34	0,91	2,31
22.09.16	24,00	*	279,12	260,74	18,38	63,30	61,17	2,12	7,90	3,80	0,00	91,10	72,72	18,38	92,81	73,60	19,21	-	63,41	50,34	2,12	1,17	0,95	2,12
Среднее	24,00	-	89,24	72,00	17,24	67,05	52,21	14,84	7,90	3,80	0,06	83,18	65,94	17,24	84,88	66,79	18,09	-	66,35	51,91	2,09	1,14	0,94	2,15
Итого	720,00		2677,25	2159,91	517,34						1,79	2495,51	1978,17	517,34	2546,47	2003,71	542,75	0,00			62,57	34,30	28,27	64,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 01:00	385494,69	357928,42	97092,13	65951,22	99362,28	66988,01	8046,88	-	-
	23.09.16 01:00	385528,47	360104,45	99588,21	67929,55	101909,32	68991,88	8622,77	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -7,90 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **542,75** куб.м.
Q ГВС излива **26,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ условно
29 СЕН 2016
"____"
Крындач Т. В.