Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9136.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 253411
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-0916.txt
Режим (схема):
расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 15,27
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,347 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	130,69	122,30	8,39	68,14	63,00	5,14	7,00	5,00	0,63	8,39	-	-	8,45	-	8,45	-	68,12	-	0,57			1,21
25.08.16	24,00	-	130,22	120,04	10,18	68,09	62,90	5,19	7,00	5,00	0,63	10,18	-	-	10,50	-	10,50	-	68,06	-	0,69			1,32
26.08.16	24,00	-	129,77	120,25	9,52	68,02	62,92	5,10	7,00	5,00	0,62	9,52	-	-	9,89	-	9,89	-	67,97	-	0,65			1,27
27.08.16	24,00	-	129,45	120,45	9,00	68,21	63,07	5,14	7,00	5,00	0,62	9,00	-	-	9,02	-	9,02	-	68,15	-	0,61			1,24
28.08.16	24,00	-	129,84	117,08	12,76	68,21	62,89	5,32	7,00	5,00	0,63	12,76	-	-	12,68	-	12,68	-	68,15	-	0,87			1,50
29.08.16	24,00	-	130,83	119,01	11,82	67,93	62,70	5,23	7,00	5,00	0,63	11,82	-	-	11,93	-	11,93	-	67,87	-	0,80			1,43
30.08.16	24,00	-	129,58	117,97	11,61	67,58	62,40	5,18	7,00	5,00	0,61	11,61	-	-	11,76	-	11,76	-	67,53	-	0,78			1,40
31.08.16	24,00	-	129,42	116,49	12,93	67,70	62,37	5,33	7,00	5,00	0,63	12,93	-	-	13,31	-	13,31	-	67,69	-	0,88			1,50
01.09.16	24,00	-	129,15	118,88	10,27	68,08	62,85	5,23	7,00	5,00	0,63	10,27	-	-	10,64	-	10,64	-	67,98	-	0,70			1,33
02.09.16	24,00	-	127,08	117,90	9,18	68,34	63,03	5,31	7,00	5,00	0,63	9,18	-	-	9,25	-	9,25	-	68,29	-	0,63			1,26
03.09.16	24,00	-	126,30	116,62	9,68	67,90	62,62	5,28	7,00	5,00	0,62	9,68	-	-	9,97	-	9,97	-	67,86	-	0,66			1,28
04.09.16	24,00	-	127,85	116,34	11,51	67,63	62,39	5,24	7,00	5,00	0,62	11,51	-	-	11,92	-	11,92	-	67,57	-	0,78			1,39
05.09.16	24,00	-	128,70	118,73	9,97	68,22	62,97	5,25	7,00	5,00	0,63	9,97	-	-	10,30	-	10,30	-	68,16	-	0,68			1,31
06.09.16	24,00	-	132,32	120,70	11,62	67,69	62,53	5,16	7,00	5,00	0,63	11,62	-	-	11,68	-	11,68	-	67,65	-	0,79			1,41
07.09.16	24,00	-	128,87	117,54	11,33	68,11	62,83	5,28	7,00	5,00	0,63	11,33	-	-	11,78	-	11,78	-	68,04	-	0,77			1,40
08.09.16	24,00	-	126,76	114,77	11,99	67,86	62,48	5,38	7,00	5,00	0,62	11,99	-	-	12,34	-	12,34	-	67,79	-	0,81			1,44
09.09.16	24,00	-	127,21	115,65	11,56	68,04	62,71	5,33	7,00	5,00	0,62	11,56	-	-	11,97	-	11,97	-	67,98	-	0,79			1,41
10.09.16	24,00	-	125,22	114,99	10,23	68,05	62,76	5,29	7,00	5,00	0,62	10,23	-	-	10,56	-	10,56	-	67,99	-	0,70			1,31
11.09.16	24,00	-	128,74	115,21	13,53	67,80	62,53	5,27	7,00	5,00	0,61	13,53	-	-	13,69	-	13,69	-	67,72	-	0,92			1,53
12.09.16	24,00	-	129,37	117,55	11,82	68,04	62,76	5,28	7,00	5,00	0,63	11,82	-	-	11,95	-	11,95	-	67,95	-	0,80			1,43
13.09.16	24,00	-	130,64	117,66	12,98	66,55	61,53	5,02	7,00	5,00	0,60	12,98	-	-	13,15	-	13,15	-	66,43	-	0,86			1,46
14.09.16	24,00	-	130,58	120,17	10,41	68,00	62,79	5,21	7,00	5,00	0,63	10,41	-	-	10,79	-	10,79	-	67,94	-	0,71			1,34
15.09.16	24,00	-	130,85	119,32	11,53	67,91	62,66	5,25	7,00	5,00	0,63	11,53	-	-	11,76	-	11,76	-	67,85	-	0,78			1,41
16.09.16	24,00	-	126,81	116,99	9,82	67,97	62,66	5,31	7,00	5,00	0,63	9,82	-	-	10,08	-	10,08	-	67,87	-	0,67			1,30
17.09.16	24,00	-	128,09	114,24	13,85	67,90	62,50	5,40	7,00	5,00	0,62	13,85	-	-	14,32	-	14,32	-	67,85	-	0,94			1,56
18.09.16	24,00	-	128,14	113,48	14,66	67,68	62,26	5,42	7,00	5,00	0,62	14,66	-	-	14,98	-	14,98	-	67,59	-	0,99			1,61
19.09.16	24,00	-	122,24	110,15	12,09	67,57	62,00	5,57	7,00	5,00	0,62	12,09	-	-	12,41	-	12,41	-	67,51	-	0,82			1,44
20.09.16	24,00	-	122,01	109,55	12,46	66,34	52,46	13,88	7,00	5,00	1,53	12,46	-	-	13,26	-	13,26	-	66,15	-	0,82			2,36
21.09.16	24,00	-	130,54	116,02	14,52	62,73	41,04	21,69	7,00	5,00	2,52	14,52	-	-	15,59	-	15,59	-	62,64	-	0,91			3,43
22.09.16	24,00		130,54	116,02	14,52	62,73	41,04	21,69	7,00	5,00	2,52	14,52	-	-	15,59	-	15,59	-	62,64	-	0,91			3,43
Среднее	24,00	-	128,59	117,07	11,52	67,50	60,86	6,65	7,00	5,00	0,78	11,52	-	-	11,85	-	11,85	-	67,43	-	0,78	-	-	1,56
Итого	720,00		3857,81	3512,07	345,74						23,40	345,74	0,00	0,00	355,52	0,00	355,52	0,00			23,27	0,00	0,00	46,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.07.16 09:00	82457,48	74315,24	14693,86	-	15026,15	-	2231,30	-	-
	27.07.16 09:00	82457,48	74315,24	14693,86	-	15026,15	-	2231,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -5,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **41,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **355,52** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«___» _____ г.