Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9137.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208238
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 18,56
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,228 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18656
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0848
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	88,30	71,93	16,37	68,06	67,57	0,49	7,00	5,00	0,04	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,92	-	1,11	-	-	1,15
25.08.16	24,00	-	88,30	71,93	16,37	68,06	67,57	0,49	7,00	5,00	0,04	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,92	-	1,11	-	-	1,15
26.08.16	24,00	-	88,30	71,93	16,37	68,06	67,57	0,49	7,00	5,00	0,04	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,92	-	1,11	-	-	1,15
27.08.16	24,00	-	88,30	71,93	16,37	68,06	67,57	0,49	7,00	5,00	0,04	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,92	-	1,11	-	-	1,15
28.08.16	24,00	-	88,30	71,93	16,37	68,06	67,57	0,49	7,00	5,00	0,04	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,92	-	1,11	-	-	1,15
29.08.16	24,00	-	88,30	71,93	16,37	68,06	67,57	0,49	7,00	5,00	0,04	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,92	-	1,11	-	-	1,15
30.08.16	24,00	-	88,30	71,93	16,37	68,06	67,57	0,49	7,00	5,00	0,04	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,92	-	1,11	-	-	1,15
31.08.16	24,00	-	88,30	71,93	16,37	68,06	67,57	0,49	7,00	5,00	0,04	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,92	-	1,11	-	-	1,15
Среднее	24,00	-	88,30	71,93	16,37	68,06	67,57	0,49	7,00	5,00	0,04	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,92	-	1,11	-	-	1,15
Итого	192,00		706,37	575,41	130,96						0,30	130,96	0,00	0,00	133,65	0,00	133,65	0,00			8,90	0,00	0,00	9,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.16 23:00	28809,01	22879,81	5220,38	-	5345,47	-	967,22	-	-
	24.08.16 01:00	31635,54	34777,82	5893,48	-	6032,03	-	376,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = ~~2,43~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~6,77~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,65** куб.м.

15,27° −2,0 7,2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016 г.
«____»

01.09 – 30.09 – договор