Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9138.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер:	Gmin=	Gmax=
расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,27

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,18656
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	91,30	79,80	11,50	68,94	62,81	6,13	7,00	5,00	0,49	11,50	-	-	12,05	-	12,05	-	68,90	-	0,79			1,29
25.08.16	24,00	-	91,51	78,61	12,90	68,91	62,80	6,11	7,00	5,00	0,49	12,90	-	-	13,46	-	13,46	-	68,85	-	0,89			1,37
26.08.16	24,00	-	91,12	79,23	11,89	68,85	62,81	6,04	7,00	5,00	0,48	11,89	-	-	12,44	-	12,44	-	68,78	-	0,82			1,30
27.08.16	24,00	-	92,54	79,29	13,25	69,07	63,05	6,02	7,00	5,00	0,48	13,25	-	-	13,83	-	13,83	-	68,98	-	0,91			1,40
28.08.16	24,00	-	93,93	77,86	16,07	69,13	63,03	6,10	7,00	5,00	0,48	16,07	-	-	16,72	-	16,72	-	69,05	-	1,11			1,59
29.08.16	24,00	-	91,76	78,69	13,07	68,87	62,60	6,27	7,00	5,00	0,50	13,07	-	-	13,63	-	13,63	-	68,79	-	0,90			1,40
30.08.16	24,00	-	92,02	77,33	14,69	68,42	62,38	6,04	7,00	5,00	0,47	14,69	-	-	15,26	-	15,26	-	68,35	-	1,00			1,48
31.08.16	24,00	-	91,13	76,80	14,33	68,52	62,31	6,21	7,00	5,00	0,48	14,33	-	-	14,86	-	14,86	-	68,46	-	0,98			1,47
01.09.16	24,00	-	91,40	78,51	12,89	68,92	62,67	6,25	7,00	5,00	0,50	12,89	-	-	13,47	-	13,47	-	68,81	-	0,89			1,38
02.09.16	24,00	-	91,27	77,84	13,43	69,18	62,92	6,26	7,00	5,00	0,49	13,43	-	-	13,98	-	13,98	-	69,11	-	0,93			1,42
03.09.16	24,00	-	92,60	78,12	14,48	68,76	62,64	6,12	7,00	5,00	0,48	14,48	-	-	15,07	-	15,07	-	68,71	-	0,99			1,48
04.09.16	24,00	-	92,74	76,97	15,77	68,49	62,48	6,01	7,00	5,00	0,47	15,77	-	-	16,38	-	16,38	-	68,42	-	1,08			1,55
05.09.16	24,00	-	93,66	79,32	14,34	69,06	62,95	6,11	7,00	5,00	0,49	14,34	-	-	14,94	-	14,94	-	68,98	-	0,99			1,48
06.09.16	24,00	-	97,35	82,27	15,08	68,50	62,61	5,89	7,00	5,00	0,49	15,08	-	-	15,69	-	15,69	-	68,43	-	1,03			1,52
07.09.16	24,00	-	93,54	80,71	12,83	68,97	62,80	6,17	7,00	5,00	0,50	12,83	-	-	13,38	-	13,38	-	68,89	-	0,88			1,39
08.09.16	24,00	-	91,22	78,98	12,24	68,68	62,38	6,30	7,00	5,00	0,50	12,24	-	-	12,75	-	12,75	-	68,60	-	0,84			1,34
09.09.16	24,00	-	81,07	66,79	14,28	68,58	62,32	6,26	7,00	5,00	0,43	14,28	-	-	14,83	-	14,83	-	68,41	-	0,98			1,40
10.09.16	24,00	-	92,93	79,85	13,08	68,93	62,69	6,24	7,00	5,00	0,50	13,08	-	-	13,69	-	13,69	-	68,85	-	0,90			1,40
11.09.16	24,00	-	95,27	77,34	17,93	68,61	62,61	6,00	7,00	5,00	0,47	17,93	-	-	18,59	-	18,59	-	68,52	-	1,23			1,70
12.09.16	24,00	-	95,38	80,11	15,27	68,89	62,88	6,01	7,00	5,00	0,49	15,27	-	-	15,86	-	15,86	-	68,81	-	1,05			1,54
13.09.16	24,00	-	94,07	82,50	11,57	67,26	61,39	5,87	7,00	5,00	0,49	11,57	-	-	12,09	-	12,09	-	67,06	-	0,78			1,26
14.09.16	24,00	-	96,67	83,33	13,34	68,91	62,79	6,12	7,00	5,00	0,51	13,34	-	-	13,91	-	13,91	-	68,82	-	0,92			1,43
15.09.16	24,00	-	97,36	82,07	15,29	68,76	62,71	6,05	7,00	5,00	0,50	15,29	-	-	15,96	-	15,96	-	68,69	-	1,05			1,55
16.09.16	24,00	-	94,66	80,79	13,87	68,89	62,79	6,10	7,00	5,00	0,50	13,87	-	-	14,46	-	14,46	-	68,80	-	0,95			1,45
17.09.16	24,00	-	93,45	78,53	14,92	68,81	62,51	6,30	7,00	5,00	0,50	14,92	-	-	15,52	-	15,52	-	68,73	-	1,03			1,53
18.09.16	24,00	-	95,21	77,53	17,68	68,59	62,34	6,25	7,00	5,00	0,49	17,68	-	-	18,35	-	18,35	-	68,50	-	1,21			1,70
19.09.16	24,00	-	90,91	74,89	16,02	68,53	62,15	6,38	7,00	5,00	0,48	16,02	-	-	16,63	-	16,63	-	68,45	-	1,10			1,58
20.09.16	24,00	-	84,47	69,16	15,31	67,32	58,40	8,92	7,00	5,00	0,62	15,31	-	-	15,94	-	15,94	-	67,16	-	1,03			1,65
21.09.16	24,00	-	87,35	71,70	15,65	63,50	45,45	18,05	7,00	5,00	1,30	15,65	-	-	16,56	-	16,56	-	63,40	-	0,99			2,29
22.09.16	24,00	-	88,38	73,20	15,18	64,70	43,03	21,67	7,00	5,00	1,59	15,18	-	-	16,17	-	16,17	-	64,67	-	0,98			2,57
Среднее	24,00	-	92,21	77,94	14,27	68,39	61,24	7,14	7,00	5,00	0,56	14,27	-	-	14,88	-	14,88	-	68,30	-	0,97	-	-	1,53
Итого	720,00		2766,27	2338,12	428,15						16,66	428,15	0,00	0,00	446,47	0,00	446,47	0,00			29,23	0,00	0,00	45,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.09.16 01:00	23716,23	17762,19	7224,99	-	7397,42	-	880,49	-	-
	24.09.16 01:00	25559,41	19311,01	8163,43	-	8355,80	-	913,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -6,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **446,47** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 28 ОКТ 2016
печать энергосбыта