Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14799
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-Mz*(hz-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-Mz*(hz-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0916.bxt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,27

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00		112,20	93,50	18,71	67,75	67,46	0,30	5,00	4,00	0,03	18,72	0,00	0,00	19,12	0,00	19,12	-	67,50	0,00	1,26			1,30
25.08.16	24,00		112,36	92,70	19,66	67,86	67,56	0,31	5,00	4,00	0,04	19,65	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07	-	67,66	0,00	1,33			1,36
26.08.16	24,00		113,13	93,52	19,61	67,75	67,48	0,27	5,00	4,00	0,03	19,62	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03	-	67,37	0,00	1,32			1,36
27.08.16	24,00		111,90	93,74	18,15	67,96	67,69	0,26	5,00	4,00	0,03	18,17	0,00	0,00	18,56	0,00	18,56	-	67,53	0,00	1,23			1,26
28.08.16	24,00		113,29	92,47	20,82	67,99	67,71	0,27	5,00	4,00	0,04	20,80	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24	-	67,59	0,00	1,41			1,44
29.08.16	24,00		112,55	93,31	19,24	67,78	67,51	0,27	5,00	4,00	0,03	19,25	0,00	0,00	19,66	0,00	19,66	-	67,33	0,00	1,30			1,33
30.08.16	24,00		113,05	91,91	21,13	67,42	67,13	0,29	5,00	4,00	0,04	21,12	0,00	0,00	21,56	0,00	21,56	-	67,11	0,00	1,42			1,45
31.08.16	24,00	-	109,86	88,31	21,55	67,35	67,06	0,30	5,00	4,00	0,04	21,54	0,00	0,00	21,99	0,00	21,99	-	67,04	0,00	1,44			1,48
01.09.16	24,00		114,06	92,76	21,30	67,88	67,61	0,26	5,00	4,00	0,04	21,21	0,00	0,00	21,65	0,00	21,65	-	67,44	0,00	1,43			1,47
02.09.16	24,00		111,74	92,41	19,32	67,97	67,68	0,29	5,00	4,00	0,03	19,36	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77	-	67,57	0,00	1,31			1,34
03.09.16	24,00		113,40	92,98	20,42	67,73	67,41	0,31	5,00	4,00	0,03	20,44	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	-	67,46	0,00	1,38			1,41
04.09.16	24,00		119,38	97,79	21,59	67,39	67,12	0,27	5,00	4,00	0,03	21,63	0,00	0,00	22,08	0,00	22,08	-	67,00	0,00	1,45			1,48
05.09.16	24,00		122,73	100,01	22,72	67,88	67,60	0,27	5,00	4,00	0,04	22,74	0,00	0,00	23,22	0,00	23,22	-	67,52	0,00	1,54			1,57
06.09.16	24,00		125,74	105,48	20,26	67,40	67,14	0,26	5,00	4,00	0,03	20,32	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	-	67,02	0,00	1,36			1,40
07.09.16	24,00		123,73	102,86	20,87	67,86	67,60	0,27	5,00	4,00	0,04	20,88	0,00	0,00	21,32	0,00	21,32	-	67,49	0,00	1,41			1,45
08.09.16	24,00		117,04	95,22	21,82	67,57	67,28	0,29	5,00	4,00	0,04	21,82	0,00	0,00	22,27	0,00	22,27	-	67,23	0,00	1,47			1,50
09.09.16	24,00		118,22	96,97	21,25	67,71	67,42	0,29	5,00	4,00	0,03	21,30	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75	-	67,38	0,00	1,44			1,47
10.09.16	24,00		117,70	96,76	20,94	67,72	67,45	0,27	5,00	4,00	0,04	20,98	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	-	67,26	0,00	1,41			1,45
11.09.16	24,00		118,08	94,79	23,29	67,60	67,32	0,28	5,00	4,00	0,04	23,29	0,00	0,00	23,77	0,00	23,77	-	67,25	0,00	1,57			1,60
12.09.16	24,00		118,03	97,29	20,74	67,66	67,40	0,26	5,00	4,00	0,03	20,79	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	-	67,21	0,00	1,40			1,43
13.09.16	24,00	-	120,27	97,52	22,75	66,30	66,03	0,27	5,00	4,00	0,02	22,94	0,00	0,00	23,40	0,00	23,40	-	65,94	0,00	1,51			1,54
14.09.16	24,00		122,90	99,73	23,17	67,77	67,50	0,27	5,00	4,00	0,04	23,20	0,00	0,00	23,69	0,00	23,69	-	67,36	0,00	1,56			1,60
15.09.16	24,00		120,74	98,70	22,05	67,64	67,34	0,30	5,00	4,00	0,03	22,12	0,00	0,00	22,58	0,00	22,58	-	67,35	0,00	1,49			1,52
16.09.16	24,00		116,97	96,83	20,14	67,79	67,52	0,27	5,00	4,00	0,03	20,20	0,00	0,00	20,63	0,00	20,63	-	67,32	0,00	1,36			1,39
17.09.16	24,00		115,64	93,97	21,67	67,62	67,33	0,29	5,00	4,00	0,04	21,68	0,00	0,00	22,13	0,00	22,13	-	67,22	0,00	1,46			1,49
18.09.16	24,00		119,01	93,09	25,92	67,55	67,27	0,28	5,00	4,00	0,03	26,00	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	-	67,14	0,00	1,75			1,78
19.09.16	24,00		112,08	88,49	23,60	67,36	67,05	0,31	5,00	4,00	0,04	23,63	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12	-	66,97	0,00	1,58			1,62
20.09.16	24,00		104,34	81,39	22,95	66,77	66,53	0,25	5,00	4,00	0,04	22,94	0,00	0,00	23,40	0,00	23,40	-	66,14	0,00	1,52			1,55
21.09.16	24,00		106,25	81,71	24,54	62,72	62,46	0,27	5,00	4,00	0,04	24,49	0,00	0,00	24,93	0,00	24,93	-	62,35	0,00	1,53			1,56
22.09.16	24,00		99,86	76,24	23,63	63,16	62,70	0,46	5,00	4,00	0,04	23,57	0,00	0,00	24,01	0,00	24,01	-	63,29	0,00	1,49			1,53
Среднее	24,00	-	115,21	93,75	21,46	67,30	67,01	0,29	5,00	4,00	0,04	21,48	-	-	21,92	-	21,92	-	66,93	-	1,44	-	-	1,47
Итого	720,00		3456,25	2812,45	643,80						1,05	644,40	0,00	0,00	657,75	0,00	657,75	0,00			43,10	0,00	0,00	44,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 01:00	141561,29	115360,47	29832,83	0,00	30509,46	0,00	5526,47	2081,53	-
	23.09.16 01:00	145017,47	118172,14	30477,92	0,00	31167,91	0,00	5570,66	2124,67	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -9,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **34,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **657,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КСУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____»
_____ г.