

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-2 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Источник: Обовушкинский ЭЗ

Телефон:
 Договор: 8819.038.1
 Строит. Адрес: Бабушкина 101-2
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассмотреть совместно с УУТЗ:
 График: 150/70

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за сентябрь 2016

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207262
 Часовые и сумм., архивы в файлах: ВКТ7-207262-(С)-0916.бх
 Режим (Схема): 3003
 расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.067 Глаза= 30
 расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.067 Глаза= 30
 расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.067 Глаза= 30
 расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0.027 Глаза= 12
 расходомер: Gmin= Глаза= 12
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(П1-Пвх)+M2*(П2-Пвх) лето: Q=M1*(П1-Пвх)+M2*(П2-Пвх)
 Qотв=0.205 Qвх.пот.= Qвс=0.12144
 Договорные нагрузки (кВт/час): Qвх.пот.= 0.0552
 Договорные нагрузки (ср.час): Gmin=0.067
 Договорные расходы (ср.сут.): Tot=61.92
 Фактические расходы за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016 Gвс.пот.=0 Gвс=22.08

Приборы УУТЗ поверены до
 Термopреобр.: КТСП-Н
 Термopреобр.: КТСП-Н
 Термopреобр.: КТСП-Н
 Термopреобр.: КТСП-Н
 Термopреобр.: КТСП-Н

Тхв, гр.С= 15.27

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплотопре- Q общ. Гкал.
		M1, T	M2, T	dM, T	T1, C	T2, C	dT, C	P1, P1/кВт	P2, P2/кВт	Qотопл, Гкал	M3, T	M4, T	dM, T	V3, M.куб	V4, M.куб	dVгвс, M.куб	Vподп, M.куб	T3, C	T4, C	Qгвс.нап., Гкал	Qгвс.общ., Гкал			
24.08.16	24.00	89.32	82.85	6.47	66.66	59.79	6.87	7.00	5.00	0.05	56.24	49.77	6.47	57.43	50.51	6.92	66.49	56.11	0.95	0.00	0.00			
25.08.16	24.00	87.93	82.22	5.71	67.15	60.06	7.09	7.00	5.00	0.05	55.38	49.67	5.71	56.58	50.39	6.19	66.98	56.26	0.91	0.00	0.00			
26.08.16	24.00	89.17	83.09	6.08	67.30	60.33	6.97	7.00	5.00	0.05	56.12	50.04	6.08	57.32	50.78	6.54	67.12	56.59	0.94	0.00	0.00			
27.08.16	24.00	89.36	83.16	6.20	67.64	60.61	7.03	7.00	5.00	0.05	56.20	50.00	6.20	57.40	50.76	6.64	67.46	56.84	0.95	0.00	0.00			
28.08.16	24.00	88.81	80.24	8.57	67.75	60.34	7.41	7.00	5.00	0.06	56.33	47.76	8.57	57.53	48.48	9.05	67.57	56.31	1.12	1.18	1.18			
29.08.16	24.00	89.32	81.45	7.87	67.33	59.96	7.37	7.00	5.00	0.06	56.48	48.61	7.87	57.68	49.30	8.38	67.15	56.04	1.07	1.13	1.13			
30.08.16	24.00	87.80	80.12	7.68	65.48	58.47	7.01	7.00	5.00	0.06	55.31	47.63	7.68	56.44	48.31	8.13	65.30	54.67	1.01	1.18	1.18			
01.09.16	24.00	88.86	80.77	8.09	66.21	58.99	7.32	7.00	5.00	0.06	55.67	46.36	9.31	56.87	47.04	9.83	66.04	54.86	1.13	1.06	1.06			
02.09.16	24.00	87.50	81.23	6.27	67.57	60.24	7.33	7.00	5.00	0.05	56.24	48.15	6.27	56.13	49.38	6.75	67.01	55.96	1.08	1.19	1.19			
03.09.16	24.00	88.81	80.01	8.80	67.31	60.04	7.27	7.00	5.00	0.06	54.93	48.66	8.80	57.43	48.85	8.58	67.39	56.27	0.97	1.02	1.02			
04.09.16	24.00	0.79	-11.62	12.41	66.60	56.32	10.28	7.00	5.00	0.00	12.66	0.25	12.41	12.86	0.25	12.61	67.13	56.02	1.12	1.17	1.17			
05.09.16	24.00	0.00	-14.14	14.14	27.94	58.06	-30.12	7.00	5.00	0.00	14.14	0.00	14.14	14.36	0.00	14.36	58.03	55.87	0.72	0.72	0.72			
06.09.16	24.00	0.00	-12.64	12.64	26.64	56.07	-29.43	7.00	5.00	0.00	14.14	0.00	14.14	12.84	0.00	12.84	58.64	27.66	0.83	0.83	0.83			
07.09.16	24.00	0.00	19.32	9.68	66.77	56.10	10.67	7.00	5.00	0.06	61.70	53.15	8.55	62.91	53.94	8.97	57.58	39.02	0.73	0.73	0.73			
08.09.16	24.00	96.42	87.87	8.55	67.35	60.22	7.13	7.00	5.00	0.06	61.34	53.25	8.55	62.91	53.94	8.97	67.19	56.52	1.14	1.20	1.20			
09.09.16	24.00	96.71	88.05	8.66	67.58	60.53	7.05	7.00	5.00	0.06	61.34	53.12	8.22	62.59	53.91	8.68	67.42	56.84	1.15	1.21	1.21			
10.09.16	24.00	95.93	87.71	8.22	67.76	60.65	7.11	7.00	5.00	0.06	61.34	53.12	8.22	62.59	53.91	8.68	67.29	56.95	1.12	1.18	1.18			
11.09.16	24.00	93.04	84.85	8.19	67.43	60.39	7.04	7.00	5.00	0.05	59.66	51.47	8.19	60.87	52.26	8.61	67.27	56.72	1.10	1.15	1.15			
12.09.16	24.00	95.64	86.63	9.01	67.63	60.61	7.02	7.00	5.00	0.06	61.31	52.30	9.01	62.58	53.08	9.50	67.47	56.92	1.16	1.22	1.22			
13.09.16	24.00	96.11	88.27	7.84	66.21	59.39	6.82	7.00	5.00	0.07	61.47	53.63	7.84	62.69	54.42	8.27	66.03	56.05	1.05	1.12	1.12			
14.09.16	24.00	98.08	89.90	8.18	67.72	60.68	7.04	7.00	5.00	0.06	62.53	54.35	8.18	63.83	55.19	8.64	67.56	57.07	1.12	1.19	1.19			
15.09.16	24.00	98.42	90.02	8.40	67.60	60.63	6.97	7.00	5.00	0.06	62.98	54.58	8.40	64.30	55.44	8.86	67.45	56.99	1.14	1.20	1.20			
16.09.16	24.00	96.18	89.55	6.63	67.79	60.64	7.15	7.00	5.00	0.06	61.30	54.67	6.63	62.57	55.51	7.06	67.62	57.00	1.03	1.09	1.09			
17.09.16	24.00	93.78	83.43	10.35	67.67	60.28	7.39	7.00	5.00	0.06	60.70	50.35	10.35	61.93	51.13	10.80	67.49	56.38	1.26	1.32	1.32			
18.09.16	24.00	92.10	82.60	9.50	67.52	59.97	7.55	7.00	5.00	0.06	59.40	49.90	9.50	60.61	50.68	9.93	67.34	55.99	1.21	1.27	1.27			
19.09.16	24.00	86.24	78.34	7.90	67.50	59.29	8.06	7.00	5.00	0.06	55.14	47.24	7.90	56.25	47.92	8.33	67.16	55.16	1.10	1.16	1.16			
20.09.16	24.00	77.18	68.19	8.99	66.45	51.21	15.24	7.00	5.00	0.53	49.46	40.47	8.99	50.44	41.02	9.42	66.23	53.61	1.11	1.64	1.64			
21.09.16	24.00	72.26	63.19	9.07	62.53	42.65	19.88	7.00	5.00	0.81	46.24	37.17	9.07	47.06	37.59	9.47	62.33	50.27	1.01	1.82	1.82			
22.09.16	24.00	66.08	56.33	9.75	62.97	41.41	21.56	7.00	5.00	0.78	42.37	32.62	9.75	43.11	33.02	10.09	62.79	49.33	1.05	1.83	1.83			
Среднее	24.00	78.62	69.98	8.64	64.24	58.12	6.11	7.00	5.00	0.12	51.57	42.93	8.64	52.62	43.57	9.06	65.76	54.17	1.03	1.15	1.15			
Итого	720.00	2358.61	2099.45	259.16	1578.74	1287.96	259.16	3.53	1547.12	1287.96	1578.74	1306.95	271.79	0.00	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00	34.56	34.56			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(к3)	V4(к3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Треб. ч
	23.08.16 01:00	24313.16	9403.62	14633.77	12465.01	15982.67	12620.32	1284.95		
	24.09.16 01:00	26674.77	9403.62	16580.89	13653.97	16561.41	13827.27	1413.03		

Период расчета по среднему: 23.08.16 01:00 - 24.09.16 01:00
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 1284.95 Гкал;
 Объем теплоснабителя, рассчитанный по среднему: 13827.27 куб.м;
 Период расчета по договору: с 23.08.16 01:00 по 24.09.16 01:00
 Период превышения t2: с 23.08.16 01:00 по 24.09.16 01:00
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок: -3.96 Гкал;
 Итого по приборам учета: 30.60 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 271.79 куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб»
 петербургская энергосбытовая компания
 Управление «Петербургский»
 Отдел учета и балансирования КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 29 СЕН 2016