Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 15,27
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	81,80	69,27	12,53	68,66	68,26	0,40	7,00	5,00	0,06	12,07	-	-	12,33	-	12,33	-	68,75	-	0,83			0,89
25.08.16	24,00	-	80,90	68,64	12,26	68,63	68,23	0,40	7,00	5,00	0,06	11,84	-	-	12,09	-	12,09	-	68,63	-	0,81			0,87
26.08.16	24,00	-	81,54	69,39	12,15	68,50	68,14	0,36	7,00	5,00	0,06	11,73	-	-	11,96	-	11,96	-	68,32	-	0,80			0,86
27.08.16	24,00	-	81,60	69,38	12,22	68,76	68,40	0,36	7,00	5,00	0,06	11,78	-	-	12,01	-	12,01	-	68,53	-	0,81			0,87
28.08.16	24,00	-	82,60	68,37	14,23	68,83	68,46	0,37	7,00	5,00	0,07	13,68	-	-	13,98	-	13,98	-	68,69	-	0,94			1,01
29.08.16	24,00	-	80,75	69,07	11,68	68,57	68,21	0,36	7,00	5,00	0,06	11,24	-	-	11,49	-	11,49	-	68,37	-	0,77			0,83
30.08.16	24,00	-	81,16	67,88	13,28	68,16	67,78	0,38	7,00	5,00	0,07	12,74	-	-	13,01	-	13,01	-	68,01	-	0,87			0,93
31.08.16	24,00	-	82,19	67,57	14,62	68,21	67,81	0,40	7,00	5,00	0,06	14,15	-	-	14,43	-	14,43	-	68,17	-	0,97			1,03
01.09.16	24,00	-	82,72	68,80	13,92	68,65	68,30	0,35	7,00	5,00	0,06	13,49	-	-	13,77	-	13,77	-	68,36	-	0,92			0,98
02.09.16	24,00	-	82,24	68,19	14,05	68,89	68,49	0,40	7,00	5,00	0,06	13,58	-	-	13,87	-	13,87	-	68,79	-	0,94			1,00
03.09.16	24,00	-	83,33	68,81	14,52	68,47	68,08	0,39	7,00	5,00	0,06	14,06	-	-	14,36	-	14,36	-	68,43	-	0,96			1,03
04.09.16	24,00	-	86,94	72,34	14,60	68,15	67,80	0,35	7,00	5,00	0,06	14,04	-	-	14,33	-	14,33	-	68,04	-	0,96			1,02
05.09.16	24,00	-	88,67	74,98	13,69	68,70	68,36	0,34	7,00	5,00	0,06	13,24	-	-	13,54	-	13,54	-	68,56	-	0,91			0,97
06.09.16	24,00	-	92,13	78,31	13,82	68,10	67,78	0,32	7,00	5,00	0,06	13,42	-	-	13,68	-	13,68	-	67,94	-	0,91			0,97
07.09.16	24,00	-	90,33	74,94	15,39	68,63	68,29	0,34	7,00	5,00	0,07	14,84	-	-	15,15	-	15,15	-	68,53	-	1,02			1,09
08.09.16	24,00	-	85,23	70,26	14,97	68,36	67,99	0,37	7,00	5,00	0,07	14,39	-	-	14,68	-	14,68	-	68,30	-	0,99			1,05
09.09.16	24,00	-	86,06	71,52	14,54	68,48	68,12	0,36	7,00	5,00	0,06	14,04	-	-	14,34	-	14,34	-	68,44	-	0,96			1,03
10.09.16	24,00	-	84,98	71,49	13,49	68,59	68,23	0,36	7,00	5,00	0,07	13,02	-	-	13,30	-	13,30	-	68,43	-	0,89			0,96
11.09.16	24,00	-	85,19	69,75	15,44	68,28	67,93	0,35	7,00	5,00	0,06	14,95	-	-	15,27	-	15,27	-	68,17	-	1,02			1,08
12.09.16	24,00	-	85,85	72,01	13,84	68,48	68,14	0,34	7,00	5,00	0,06	13,38	-	-	13,68	-	13,68	-	68,30	-	0,92			0,98
13.09.16	24,00	-	86,23	71,88	14,35	67,04	66,71	0,33	7,00	5,00	0,07	13,76	-	-	14,05	-	14,05	-	66,88	-	0,92			0,99
14.09.16	24,00	-	88,53	73,14	15,39	68,57	68,22	0,35	7,00	5,00	0,06	14,89	-	-	15,21	-	15,21	-	68,47	-	1,02			1,09
15.09.16	24,00	-	86,63	72,76	13,87	68,41	68,03	0,38	7,00	5,00	0,05	13,54	-	-	13,81	-	13,81	-	68,34	-	0,93			0,98
16.09.16	24,00	-	85,90	71,16	14,74	68,56	68,20	0,36	7,00	5,00	0,06	14,25	-	-	14,56	-	14,56	-	68,34	-	0,97			1,04
17.09.16	24,00	-	83,77	69,34	14,43	68,45	68,08	0,37	7,00	5,00	0,06	14,00	-	-	14,29	-	14,29	-	68,29	-	0,96			1,02
18.09.16	24,00	-	85,54	68,53	17,01	68,31	67,95	0,36	7,00	5,00	0,07	16,48	-	-	16,85	-	16,85	-	68,09	-	1,12			1,19
19.09.16	24,00	-	81,45	64,90	16,55	68,22	67,81	0,41	7,00	5,00	0,07	16,02	-	-	16,37	-	16,37	-	68,11	-	1,09			1,16
20.09.16	24,00	-	75,97	57,54	18,43	67,33	52,30	15,03	7,00	5,00	1,11	15,00	-	-	15,29	-	15,29	-	66,89	-	1,00			2,12
21.09.16	24,00	-	77,76	55,46	22,30	63,46	39,02	24,44	7,00	5,00	1,71	16,78	-	-	17,11	-	17,11	-	63,29	-	1,06			2,77
22.09.16	24,00	-	71,35	51,97	19,38	64,15	38,62	25,53	7,00	5,00	1,66	14,09	-	-	14,36	-	14,36	-	64,46	-	0,91			2,57
Среднее	24,00	-	83,64	68,92	14,72	68,09	65,59	2,50	7,00	5,00	0,21	13,82	-	-	14,11	-	14,11	-	67,96	-	0,94	-	-	1,15
Итого	720,00		2509,34	2067,65	441,69						6,18	414,49	0,00	0,00	423,17	0,00	423,17	0,00			28,17	0,00	0,00	34,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 01:00	28102,60	22242,22	5933,75	-	6067,98	-	938,90	-	-
	23.09.16 01:00	30611,94	24309,87	6348,24	-	6491,15	-	973,25	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -6,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **423,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 29 СЕН 2016 г.
печать энергосбыта