Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207725
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер:	Gmin=	Gmax=
расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 15,27
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-Mᴤ*(hᴤ-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-Mᴤ*(hᴤ-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	74,09	65,14	8,95	65,42	55,59	9,83	7,00	5,00	0,64	8,95	-	-	9,45	-	9,45	-	65,32	-	0,58			1,23
25.08.16	24,00	-	71,10	63,46	7,64	65,36	54,95	10,41	7,00	5,00	0,66	7,64	-	-	8,09	-	8,09	-	65,25	-	0,50			1,16
26.08.16	24,00	-	69,36	63,02	6,34	65,47	54,87	10,60	7,00	5,00	0,67	6,34	-	-	6,78	-	6,78	-	65,37	-	0,41			1,09
27.08.16	24,00	-	70,31	62,44	7,87	65,64	54,64	11,00	7,00	5,00	0,69	7,87	-	-	8,30	-	8,30	-	65,54	-	0,52			1,21
28.08.16	24,00	-	70,74	61,41	9,33	65,54	54,22	11,32	7,00	5,00	0,70	9,33	-	-	9,86	-	9,86	-	65,43	-	0,61			1,31
29.08.16	24,00	-	71,08	61,19	9,89	65,23	53,97	11,26	7,00	5,00	0,69	9,89	-	-	10,41	-	10,41	-	65,12	-	0,64			1,34
30.08.16	24,00	-	69,13	60,36	8,77	64,85	53,69	11,16	7,00	5,00	0,67	8,77	-	-	9,33	-	9,33	-	64,74	-	0,57			1,24
31.08.16	24,00	-	70,86	59,95	10,91	64,97	53,57	11,40	7,00	5,00	0,69	10,91	-	-	11,55	-	11,55	-	64,86	-	0,71			1,40
01.09.16	24,00	-	71,51	60,23	11,28	65,42	54,09	11,33	7,00	5,00	0,69	11,28	-	-	11,86	-	11,86	-	65,32	-	0,74			1,42
02.09.16	24,00	-	69,22	59,76	9,46	65,61	54,15	11,46	7,00	5,00	0,69	9,46	-	-	10,04	-	10,04	-	65,51	-	0,62			1,31
03.09.16	24,00	-	69,77	60,03	9,74	65,21	53,88	11,33	7,00	5,00	0,68	9,74	-	-	10,36	-	10,36	-	65,10	-	0,63			1,32
04.09.16	24,00	-	70,38	59,13	11,25	64,91	53,71	11,20	7,00	5,00	0,66	11,25	-	-	11,88	-	11,88	-	64,81	-	0,73			1,39
05.09.16	24,00	-	69,07	59,52	9,55	65,58	54,09	11,49	7,00	5,00	0,69	9,55	-	-	10,08	-	10,08	-	65,47	-	0,63			1,31
06.09.16	24,00	-	70,29	60,26	10,03	65,17	53,73	11,44	7,00	5,00	0,69	10,03	-	-	10,65	-	10,65	-	65,07	-	0,65			1,34
07.09.16	24,00	-	67,57	59,17	8,40	65,53	53,70	11,83	7,00	5,00	0,70	8,40	-	-	9,00	-	9,00	-	65,42	-	0,55			1,25
08.09.16	24,00	-	69,03	57,96	11,07	65,22	53,41	11,81	7,00	5,00	0,69	11,07	-	-	11,70	-	11,70	-	65,11	-	0,72			1,41
09.09.16	24,00	-	67,65	58,22	9,43	65,38	53,50	11,88	7,00	5,00	0,70	9,43	-	-	10,05	-	10,05	-	65,27	-	0,62			1,31
10.09.16	24,00	-	67,32	58,08	9,24	65,42	53,50	11,92	7,00	5,00	0,70	9,24	-	-	9,84	-	9,84	-	65,32	-	0,60			1,30
11.09.16	24,00	-	67,60	56,88	10,72	65,12	53,38	11,74	7,00	5,00	0,67	10,72	-	-	11,34	-	11,34	-	65,02	-	0,70			1,37
12.09.16	24,00	-	67,21	57,40	9,81	65,41	53,58	11,83	7,00	5,00	0,68	9,81	-	-	10,40	-	10,40	-	65,30	-	0,64			1,32
13.09.16	24,00	-	46,82	36,71	10,11	61,96	51,92	10,04	7,00	5,00	0,37	10,11	-	-	10,51	-	10,51	-	61,90	-	0,63			1,00
14.09.16	24,00	-	56,22	40,92	15,30	59,64	59,24	0,40	7,00	5,00	0,07	15,30	-	-	15,59	-	15,59	-	55,82	-	0,85			0,93
15.09.16	24,00	-	189,20	181,02	8,18	63,39	59,74	3,65	7,00	5,00	0,67	8,18	-	-	8,48	-	8,48	-	63,34	-	0,52			1,19
16.09.16	24,00	-	124,70	122,88	1,82	61,74	57,54	4,20	7,00	5,00	0,53	1,82	-	-	1,75	-	1,75	-	60,81	-	0,11			0,64
17.09.16	24,00	-	120,08	107,91	12,17	61,62	55,87	5,75	7,00	5,00	0,62	12,17	-	-	12,60	-	12,60	-	61,58	-	0,75			1,37
18.09.16	24,00	-	119,14	105,80	13,34	61,52	55,89	5,63	7,00	5,00	0,60	13,34	-	-	13,68	-	13,68	-	61,50	-	0,82			1,42
19.09.16	24,00	-	114,43	103,93	10,50	61,12	55,41	5,71	7,00	5,00	0,60	10,50	-	-	10,87	-	10,87	-	61,07	-	0,64			1,24
20.09.16	24,00	-	99,71	88,90	10,81	62,02	55,29	6,73	7,00	5,00	0,60	10,81	-	-	11,19	-	11,19	-	62,04	-	0,67			1,27
21.09.16	24,00	-	90,20	79,04	11,16	60,66	48,16	12,50	7,00	5,00	0,99	11,16	-	-	11,68	-	11,68	-	60,57	-	0,68			1,67
22.09.16	24,00	-	84,91	74,32	10,59	62,21	39,78	22,43	7,00	5,00	1,67	10,59	-	-	11,62	-	11,62	-	62,18	-	0,66			2,33
Среднее	24,00	-	81,29	71,50	9,79	64,08	53,97	10,11	7,00	5,00	0,68	9,79	-	-	10,30	-	10,30	-	63,84	-	0,62	-	-	1,30
Итого	720,00		2438,70	2145,04	293,66						20,39	293,66	0,00	0,00	308,94	0,00	308,94	0,00			18,69	0,00	0,00	39,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 01:00	20567,29	17391,07	6657,28	-	6794,57	-	579,19		-
	23.09.16 01:00	23005,99	19536,11	8564,43	-	8738,30	-	618,28		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -4,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **34,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **308,94** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«___» _____ г.